



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (15/06/20 - 14/05/20)

תאריך הפקה: 03/08/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	1,511.81	734.73	1,215.97	3,462.50	14.21	
			סה"כ צריכה	1,511.81	734.73	1,215.97	3,462.50		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	2,246.64	599.89	729.76	3,576.29	9.12	
			סה"כ צריכה	2,246.64	599.89	729.76	3,576.29		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	1,007.47	152.82	218.07	1,378.35	5.25	
			סה"כ צריכה	1,007.47	152.82	218.07	1,378.35		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	27,339.44	4,698.05	2,632.71	34,670.20	169.01	
			סה"כ צריכה	27,339.44	4,698.05	2,632.71	34,670.20		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	74,047.88	20,305.08	26,161.32	120,514.28	440.40	
			00022150 - 2	-1,846.78	-63.90	-149.52	-2,060.20	78.83	
			00022150 - 3	-32,237.26	-11,338.40	-16,222.01	-59,797.67	148.35	
			00022150 - 4	-1,511.81	-734.73	-1,215.97	-3,462.50	14.21	
			00022150 - 5	-27,339.44	-4,698.05	-2,632.71	-34,670.20	169.01	
			00022150 - 6	-1,007.47	-152.82	-218.07	-1,378.35	5.25	
			00022150 - 7	-2,246.64	-599.89	-729.76	-3,576.29	9.12	
			סה"כ צריכה	7,858.49	2,717.29	4,993.29	15,569.07		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	1,846.78	63.90	149.52	2,060.20	78.83	
			סה"כ צריכה	1,846.78	63.90	149.52	2,060.20		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	32,237.26	11,338.40	16,222.01	59,797.67	148.35	
			סה"כ צריכה	32,237.26	11,338.40	16,222.01	59,797.67		
			סה"כ צריכה	74,047.88	20,305.08	26,161.32	120,514.28		
			חשבון חברת חשמל	71,320.00	20,360.00	27,240.00	118,920.00		
			הפרש בקוט"ש	2,727.88	-54.92	-1,078.68	1,594.28		
			הפרש באחוזים	3.82%	-0.27%	-3.96%	1.34%		





- פסגה (Kwh 74,047.88)
- גבע (Kwh 20,305.08)
- שפל (Kwh 26,161.32)

