



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (01/07/20 - 31/07/20)

תאריך הפקה: 04/08/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39537	B-5 אזורי מלל	00009277 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	30601	אבוס לוח קומה A-5	00015791 - 7	58.00	21.50	27.56	107.06	4.88	
			סה"כ צריכה	58.00	21.50	27.56	107.06		
3	30602	אזורי מלל A-4	00015791 - 6	123.34	134.28	300.10	557.73	10.17	
			סה"כ צריכה	123.34	134.28	300.10	557.73		
4	30605	אזורי מלל שטח ריק קומה A8	00017625 - 5	0.38	0.38	0.95	1.71	0.14	
			סה"כ צריכה	0.38	0.38	0.95	1.71		
5	30606	אזורי מלל שטח ריק קומה A-6	00015791 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	30607	אזורי מלל שטח ריק קומה A7	00024800 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39044	אלון ב - קומה 1 סייברוואן	00015791 - 3	1,369.33	913.56	828.46	3,111.35	11.76	
			סה"כ צריכה	1,369.33	913.56	828.46	3,111.35		
8	30723	אמפרסט	00009004 - 1	810.48	799.47	2,263.71	3,873.66	6.19	
			00015686 - 5	7,345.04	5,577.66	8,291.36	21,214.06	56.62	
			00015686 - 6	5,046.71	3,275.07	3,270.008	11,591.79	39.78	
			00015792 - 4	1.95	1.97	5.63	9.54	0.02	
			00015792 - 6	2.03	2.11	6.08	10.22	0.02	
			00022752 - 1	4,402.92	4,254.24	11,964.16	20,621.32	35.99	
			מגדלי קינור	9,094.47	8,955.92	21,872.51	39,922.90		
			סה"כ צריכה	26,703.60	22,866.43	47,673.46	97,243.49		
9	32406	אמפרסט קומה 2	00015686 - 4	4,246.50	3,139.35	3,184.64	10,570.48	40.90	
			00015792 - 5	20.15	20.45	55.98	96.58	0.18	
			סה"כ צריכה	4,266.64	3,159.80	3,240.62	10,667.06		
10	30724	דוולור	00015686 - 7	3,426.85	2,258.00	2,519.28	8,204.12	28.03	
			00015790 - 2	1.70	1.76	5.08	8.54	0.01	
			סה"כ צריכה	3,428.55	2,259.75	2,524.35	8,212.66		
11	35312	וובינג B-3	00015791 - 5	770.00	532.45	817.55	2,120.00	6.70	
			סה"כ צריכה	770.00	532.45	817.55	2,120.00		
12	30678	חדר בזק	00024295 - 1	292.53	286.95	805.57	1,385.05	3.51	
			סה"כ צריכה	292.53	286.95	805.57	1,385.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	38518	יחידת קיור צילר איזורי מלל	1 - 17312728	4,975.40	3,661.20	4,959.90	13,596.50		
			סה"כ צריכה	4,975.40	3,661.20	4,959.90	13,596.50		
14	30725	מיזוג אוויר	4 - 00015791	4,483.72	3,147.25	5,000.41	12,631.39	87.58	
			00015792 - 2	83.16	83.63	237.31	404.10	0.56	
			00017625 - 3	9,976.71	9,913.48	27,760.06	47,650.25	65.36	
			00024800 - 4	18,534.63	14,320.35	31,409.34	64,264.33	182.50	
			סה"כ צריכה	33,078.22	27,464.72	64,407.12	124,950.06		
15	30690	מספרה	1 - 00007321	47.38	23.36	23.93	94.67	5.01	
			סה"כ צריכה	47.38	23.36	23.93	94.67		
16	30726	משרדי הנהלה קומה B 8 תאריך יציאה: 24/07/20	7 - 00015793	26.34	24.36	64.79	115.50	0.36	
			00024800 - 8	648.00	370.74	226.33	1,245.08	8.79	
			מגדלי קיור	3,012.07	2,948.17	7,165.93	13,126.17		
			סה"כ צריכה	3,686.41	3,343.27	7,457.06	14,486.74		
17	30706	סופרמרקט	1 - 00014475	18.36	15.52	60.13	94.01	1.52	
			סה"כ צריכה	18.36	15.52	60.13	94.01		
18	39577	סיברואן	2 - 00024800	587.13	351.54	93.36	1,032.02	6.48	
			סה"כ צריכה	587.13	351.54	93.36	1,032.02		
19	39618	סיברואן קומה 1-	1 - 00009001	0.04	0.00	0.00	0.04	0.03	
			סה"כ צריכה	0.04	0.00	0.00	0.04		
20	35341	סקיילין A-5	2 - 00015791	3,049.92	2,541.59	3,066.59	8,658.10	25.83	
			סה"כ צריכה	3,049.92	2,541.59	3,066.59	8,658.10		
21	30707	פאורמט קומה 2 בניין B	6 - 00024800	1,362.36	937.23	1,628.48	3,928.07	14.72	
			סה"כ צריכה	1,362.36	937.23	1,628.48	3,928.07		
22	30727	פוליקום	7 - 00009277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	
			00015790 - 1	0.00	0.06	22.10	22.16	0.02	
			00015790 - 3	1.99	1.98	5.60	9.56	0.008	
			00015790 - 4	-0.004	-0.004	0.008	2.9103830456734 E-11		
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1.98	2.03	27.71	31.72		
23	39544	צ'ילקון פיק	8 - 00015790	0.00	0.00	0.0005	0.0005	0.001	
			00015793 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.0005	0.0005		
24	30728	ציבורי-חדש	1 - 00007321	-47.38	-23.36	-23.93	-94.67	5.01	
			00009001 - 1	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.03	
			00009004 - 1	-810.48	-799.47	-2,263.71	-3,873.66	6.19	
			00009277 - 1	-36.58	-23.82	-89.39	-149.78	5.57	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00009277 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00014475 - 1	-18.36	-15.52	-60.13	-94.01	1.52	
			00015686 - 1	27,490.48	20,594.80	32,743.56	80,828.84	204.64	
			00015686 - 2	-345.30	-177.73	-143.95	-666.99	3.72	
			00015686 - 3	-43.31	-47.08	-106.29	-196.68	2.07	
			00015686 - 4	-4,246.50	-3,139.35	-3,184.64	-10,570.48	40.90	
			00015686 - 5	-7,345.04	-5,577.66	-8,291.36	-21,214.06	56.62	
			00015686 - 6	-5,046.71	-3,275.07	-3,270.008	-11,591.79	39.78	
			00015686 - 7	-3,426.85	-2,258.00	-2,519.28	-8,204.12	28.03	
			00015686 - 8	-861.90	-733.28	-1,678.95	-3,274.13	10.34	
			00015790 - 1	0.00	-0.06	-22.10	-22.16	0.86	
			00015790 - 2	-1.70	-1.76	-5.08	-8.54	0.01	
			00015790 - 3	-1.99	-1.98	-5.60	-9.56	0.02	
			00015790 - 4	0.004	0.004	-0.008	-2.910383045673 4E-11	0.008	
			00015790 - 5	0.00	-0.0010	0.001	7.2759576141834 E-12	0.02	
			00015790 - 8	0.00	0.00	-0.0005	-0.0005	0.001	
			00015791 - 1	29,882.68	22,386.00	41,621.28	93,889.96	231.84	
			00015791 - 2	-3,049.92	-2,541.59	-3,066.59	-8,658.10	25.83	
			00015791 - 3	-1,369.33	-913.56	-828.46	-3,111.35	11.76	
			00015791 - 4	-4,483.72	-3,147.25	-5,000.41	-12,631.39	87.58	
			00015791 - 5	-770.00	-532.45	-817.55	-2,120.00	6.70	
			00015791 - 6	-123.34	-134.28	-300.10	-557.73	10.17	
			00015791 - 7	-58.00	-21.50	-27.56	-107.06	4.88	
			00015791 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			00015792 - 2	-83.16	-83.63	-237.31	-404.10	0.56	
			00015792 - 4	-1.95	-1.97	-5.63	-9.54	0.02	
			00015792 - 5	-20.15	-20.45	-55.98	-96.58	0.18	
			00015792 - 6	-2.03	-2.11	-6.08	-10.22	0.02	
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 7	-26.34	-24.47	-67.52	-118.33	0.36	
			00017625 - 1	32,367.72	31,366.32	79,228.60	142,962.64	243.76	
			00017625 - 2	-12,992.10	-12,794.17	-31,246.45	-57,032.72	87.57	
			00017625 - 3	-9,976.71	-9,913.48	-27,760.06	-47,650.25	65.36	
			00017625 - 5	-0.38	-0.38	-0.95	-1.71	0.14	
			00017625 - 6	-1,063.00	-698.14	-938.72	-2,699.85	9.77	
			00022752 - 1	-4,402.92	-4,254.24	-11,964.16	-20,621.32	35.99	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024295 - 1	-292.53	-286.95	-805.57	-1,385.05	3.51	
			00024800 - 4	-18,534.63	-14,320.35	-31,409.34	-64,264.33	182.50	
			00024800 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024800 - 6	-1,362.36	-937.23	-1,628.48	-3,928.07	14.72	
			00024800 - 8	-648.00	-370.95	-232.05	-1,251.00	8.79	
			17312728 - 1	-4,975.40	-3,661.20	-4,959.90	-13,596.50		
			סה"כ צריכה	3,272.78	3,612.65	10,570.16	17,455.59		
25	38730	קומה 1 - מליטרון תאריך כניסה: 12/07/20	00015686 - 3	43.31	47.08	106.29	196.68	2.07	
			סה"כ צריכה	43.31	47.08	106.29	196.68		
26	38059	קומה 8 B - היי פארק תאריך יציאה: 20/07/20	00017625 - 6	294.74	187.46	233.31	715.51	9.77	
			סה"כ צריכה	294.74	187.46	233.31	715.51		
27	39771	קומה 8 B - אזורי מלל תאריך כניסה: 21/07/20	00017625 - 6	130.46	91.80	142.18	364.43	9.10	
			סה"כ צריכה	130.46	91.80	142.18	364.43		
28	30674	קומה 8 B - טסט פרוגקט	00017625 - 6	637.80	418.88	563.23	1,619.91	9.77	
			סה"כ צריכה	637.80	418.88	563.23	1,619.91		
29	39538	ראשי (ספא) אזורי מלל	00009277 - 1	36.58	23.82	89.39	149.78	5.57	
			סה"כ צריכה	36.58	23.82	89.39	149.78		
30	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	00015686 - 2	345.30	177.73	143.95	666.99	3.72	
			סה"כ צריכה	345.30	177.73	143.95	666.99		
31	30729	שטח ריק מלל ק.7	00015790 - 5	0.00	0.0010	-0.001	-7.275957614183 4E-12	0.02	
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.0010	-0.001	-7.275957614183 4E-12		
32	30721	תג תג שירותי קייטרינג	00015686 - 8	861.90	733.28	1,678.95	3,274.13	10.34	
			סה"כ צריכה	861.90	733.28	1,678.95	3,274.13		
			סה"כ צריכה	89,442.45	73,808.26	151,470.36	314,721.06		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				314,721.06		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 89,442.45)
■ גבע (Kwh 73,808.26)
■ שפל (Kwh 151,470.36)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	00017625 - 2	12,992.10	12,794.17	31,246.45	57,032.72	87.57	
		סה"כ צריכה		12,992.10	12,794.17	31,246.45	57,032.72		

