



דוח קוט"ש

עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: עופר מרכזי מסחר חלק עליון

תקופת דוח: (31/07/20 - 15/07/20)

תאריך הפקה: 04/08/20

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 31560 | אינוביס | 00024416 - 7 | 109.63 | 68.09 | 41.43 | 219.15 | 2.81 | |
| | | | סה"כ צריכה | 109.63 | 68.09 | 41.43 | 219.15 | | |
| 2 | 31535 | אמירים נופש ותיירות | 00024594 - 8 | 57.98 | 58.23 | 169.41 | 285.62 | 1.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 57.98 | 58.23 | 169.41 | 285.62 | | |
| 3 | 31536 | ג'מיני קרנות ישראליות בע"מ | 00024594 - 7 | 574.37 | 552.95 | 939.66 | 2,066.99 | 7.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 574.37 | 552.95 | 939.66 | 2,066.99 | | |
| 4 | 31537 | ווינבונד טכנולוגיה ק 1 | 00024416 - 3 | 1,259.64 | 1,076.18 | 1,685.90 | 4,021.73 | 17.17 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,259.64 | 1,076.18 | 1,685.90 | 4,021.73 | | |
| 5 | 31533 | ווינבונד טכנולוגיה גנרטור | 16092177 - 3 | 780.75 | 753.05 | 2,147.35 | 3,681.15 | 10.69 | |
| | | | סה"כ צריכה | 780.75 | 753.05 | 2,147.35 | 3,681.15 | | |
| 6 | 31540 | ורינט קומה 2 | 00025030 - 8 | 1,117.13 | 979.81 | 2,583.22 | 4,680.16 | 16.59 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,117.13 | 979.81 | 2,583.22 | 4,680.16 | | |
| 7 | 34011 | מטריקס - קומה 3 לובי B - 249 מ"ר | 00024416 - 5 | 139.51 | 92.80 | 144.93 | 377.24 | 2.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 139.51 | 92.80 | 144.93 | 377.24 | | |
| 8 | 31541 | מטריקס אי.טי. - 318 מר קומה 1 לובי B | 00025030 - 5 | 147.68 | 116.75 | 241.44 | 505.86 | 3.83 | |
| | | | סה"כ צריכה | 147.68 | 116.75 | 241.44 | 505.86 | | |
| 9 | 31542 | מטריקס בנין מעוף (טנגרם) | 00020412 - 6 | 603.40 | 446.34 | 976.19 | 2,025.94 | 9.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 603.40 | 446.34 | 976.19 | 2,025.94 | | |
| 10 | 31543 | מטריקס קומה 1 לובי A - בריט האוס | 00025030 - 7 | 145.54 | 92.29 | 110.22 | 348.06 | 2.33 | |
| | | | סה"כ צריכה | 145.54 | 92.29 | 110.22 | 348.06 | | |
| 11 | 31544 | מטריקס קומה 2 לובי B | 00025030 - 4 | 915.11 | 725.46 | 1,569.70 | 3,210.28 | 13.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 915.11 | 725.46 | 1,569.70 | 3,210.28 | | |
| 12 | 31545 | מטריקס קומה 3 בניין B | 00020412 - 8 | 284.06 | 229.00 | 419.08 | 932.14 | 4.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 284.06 | 229.00 | 419.08 | 932.14 | | |
| 13 | 31546 | מליסרון קומה 3 - 45944 | 00024594 - 4 | 464.82 | 328.82 | 214.61 | 1,008.25 | 7.20 | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 464.82 | 328.82 | 214.61 | 1,008.25 | | |
| 14 | 31547 | מליסרון קומה 3 ב.חיוני 45945 | 00024594 - 5 | 174.45 | 119.93 | 95.65 | 390.03 | 4.09 | |
| | | | סה"כ צריכה | 174.45 | 119.93 | 95.65 | 390.03 | | |
| 15 | 31548 | מליסרון קומה 5 - 44166 | 00024416 - 6 | 375.29 | 262.98 | 148.18 | 786.45 | 8.41 | |
| | | | סה"כ צריכה | 375.29 | 262.98 | 148.18 | 786.45 | | |
| 16 | 31549 | מליסרון קומה 5 ממונה 16092177 | 16092177 - 1 | 352.55 | 267.10 | 370.10 | 989.75 | 6.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 352.55 | 267.10 | 370.10 | 989.75 | | |
| 17 | 31550 | סיטי טיים אל. איי (פנדורה) גנרטור | 16092177 - 2 | 153.95 | 153.55 | 440.95 | 748.45 | 1.89 | |
| | | | סה"כ צריכה | 153.95 | 153.55 | 440.95 | 748.45 | | |
| 18 | 31551 | סיטי טיים אל. איי (פנדורה) משרדים | 00025030 - 6 | 1,206.39 | 889.20 | 1,582.24 | 3,677.83 | 20.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,206.39 | 889.20 | 1,582.24 | 3,677.83 | | |
| 19 | 38883 | עדנה מ.ד. ניהול נכסים | 00024594 - 6 | 42.02 | 13.45 | 25.55 | 81.01 | 1.91 | |
| | | | סה"כ צריכה | 42.02 | 13.45 | 25.55 | 81.01 | | |
| 20 | 31552 | עופר השקעות ק. 5 הוספת שטח | 00020412 - 5 | 338.40 | 204.11 | 169.44 | 711.95 | 5.33 | |
| | | | סה"כ צריכה | 338.40 | 204.11 | 169.44 | 711.95 | | |
| 21 | 31553 | עופר השקעות קומה 3 - 45944 | 00024594 - 4 | 69.46 | 49.13 | 32.07 | 150.66 | 7.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 69.46 | 49.13 | 32.07 | 150.66 | | |
| 22 | 31554 | עופר השקעות קומה 3 ב.חיוני 45945 | 00024594 - 5 | 26.07 | 17.92 | 14.29 | 58.28 | 4.09 | |
| | | | סה"כ צריכה | 26.07 | 17.92 | 14.29 | 58.28 | | |
| 23 | 31555 | עופר השקעות קומה 5 ממונה 16092177 | 16092177 - 1 | 169.75 | 128.60 | 178.20 | 476.55 | 6.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 169.75 | 128.60 | 178.20 | 476.55 | | |
| 24 | 31556 | עופר השקעות קומה 5 ממונה 24416-6 | 00024416 - 6 | 180.69 | 126.62 | 71.34 | 378.66 | 8.41 | |
| | | | סה"כ צריכה | 180.69 | 126.62 | 71.34 | 378.66 | | |
| 25 | 31557 | פלאפון | 16092177 - 4 | 168.95 | 159.10 | 412.75 | 740.80 | 2.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 168.95 | 159.10 | 412.75 | 740.80 | | |
| 26 | 32656 | רועי פרידמן קומה 3 | 00024416 - 4 | 195.53 | 128.70 | 107.35 | 431.58 | 3.49 | |
| | | | סה"כ צריכה | 195.53 | 128.70 | 107.35 | 431.58 | | |
| 27 | 33722 | שכטר ויזון הפקות בע"מ | 00020412 - 4 | 344.65 | 130.15 | 94.46 | 569.26 | 5.90 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 28 | 34768 | ת.מ.מ תעשיות מיחזור | 00020412 - 7 | 1,616.47 | 1,323.61 | 2,292.03 | 5,232.12 | 22.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,616.47 | 1,323.61 | 2,292.03 | 5,232.12 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,014.22 | 9,493.95 | 17,277.76 | 38,785.93 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 38,785.93 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



■ פסגה (12,014.22 Kwh)
■ גבע (9,493.95 Kwh)
■ שפל (17,277.76 Kwh)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 31562 | לוח משאבות מיזוג אוויר | 00024594 - 3 | 385.94 | 292.54 | 454.55 | 1,133.03 | 23.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 385.94 | 292.54 | 454.55 | 1,133.03 | | |
| 2 | 31563 | מגדל קירור | 00025030 - 2 | 3,346.73 | 2,117.03 | 1,416.37 | 6,880.13 | 46.74 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,346.73 | 2,117.03 | 1,416.37 | 6,880.13 | | |
| 3 | 31561 | מתחת למאזן - עופר השקעות קומה 5 | 00020412 - 5 | -338.40 | -204.11 | -169.44 | -711.95 | 5.33 | |
| | | | 00024416 - 1 | 424.19 | 315.75 | 400.52 | 1,140.46 | 6.98 | |
| | | | 00024416 - 6 | -555.98 | -389.60 | -219.52 | -1,165.11 | 8.41 | |
| | | | סה"כ צריכה | -470.19 | -277.96 | 11.56 | -736.59 | | |
| 4 | 31565 | צילר 2 | 00024594 - 1 | 27.62 | 55.97 | 255.48 | 339.08 | 19.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 27.62 | 55.97 | 255.48 | 339.08 | | |
| 5 | 31564 | צילר 1 | 00024594 - 2 | 28.74 | 173.21 | 573.58 | 775.54 | 72.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 28.74 | 173.21 | 573.58 | 775.54 | | |
| 6 | 31566 | צילר 3 | 00020412 - 2 | 29.89 | 133.72 | 841.19 | 1,004.80 | 96.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 29.89 | 133.72 | 841.19 | 1,004.80 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 7 | 31567 | צילר 4 | 00020412 - 1 | 15.58 | 16.03 | 317.50 | 349.11 | 43.94 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15.58 | 16.03 | 317.50 | 349.11 | | |
| 8 | 31573 | צילר בורגי 5 | 00024416 - 8 | 12,046.28 | 7,937.14 | 5,319.25 | 25,302.67 | 184.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,046.28 | 7,937.14 | 5,319.25 | 25,302.67 | | |
| 9 | 31572 | צילר בורגי 6 | 00025030 - 1 | 8,337.92 | 4,794.50 | 3,018.54 | 16,150.97 | 178.46 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,337.92 | 4,794.50 | 3,018.54 | 16,150.97 | | |
| 10 | 31571 | ראשי | 00024416 - 2 | 18,048.96 | 12,969.92 | 14,899.16 | 45,918.04 | 327.84 | |
| | | | 00025030 - 3 | 20,358.12 | 13,642.84 | 17,302.32 | 51,303.28 | 382.24 | |
| | | | סה"כ צריכה | 38,407.08 | 26,612.76 | 32,201.48 | 97,221.32 | | |
| 11 | 31570 | ראשי ק. 5 | 00024416 - 1 | 424.19 | 315.75 | 400.52 | 1,140.46 | 6.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 424.19 | 315.75 | 400.52 | 1,140.46 | | |
| 12 | 31569 | שנאי 1 | 00024416 - 2 | 18,048.96 | 12,969.92 | 14,899.16 | 45,918.04 | 327.84 | |
| | | | סה"כ צריכה | 18,048.96 | 12,969.92 | 14,899.16 | 45,918.04 | | |
| 13 | 31568 | שנאי 2 | 00025030 - 3 | 20,358.12 | 13,642.84 | 17,302.32 | 51,303.28 | 382.24 | |
| | | | סה"כ צריכה | 20,358.12 | 13,642.84 | 17,302.32 | 51,303.28 | | |

