



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מגדלי אקרשטיין

תקופת דוח: (01/07/20 - 31/07/20)

תאריך הפקה: 05/08/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	13124	בניין B מיזוג אוויר	7 - 00018383	2,410.87	2,962.97	17,790.05	23,163.89	144.48	
			1 - 00020176	40,099.98	31,632.21	45,819.00	117,551.19	348.54	
			1 - 17313427	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	
			סה"כ צריכה	42,510.85	34,595.18	63,609.05	140,715.08		
			סה"כ צריכה	42,510.85	34,595.18	63,609.05	140,715.08		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				140,715.08		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 42,510.85)
- גבע (Kwh 34,595.18)
- שפל (Kwh 63,609.05)

