



דוח קוט"ש

עבור: עופר השקעות


דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/07/20 - 15/07/20)

תאריך הפקה: 05/08/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31494	חדר תקשורת גג (סלקום)	00024541 - 1	264.30	244.47	624.79	1,133.56	3.33	
			סה"כ צריכה	264.30	244.47	624.79	1,133.56		
2	31495	מגדל קירור חדש	00009279 - 8	3,861.88	3,704.47	4,085.46	11,651.81	46.46	
			סה"כ צריכה	3,861.88	3,704.47	4,085.46	11,651.81		
3	31496	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	00022738 - 1	40,318.24	12,227.28	48,526.00	101,071.52	366.72	
			13127926 - 1	13,060.10	10,760.70	25,939.70	49,760.50		
			סה"כ צריכה	53,378.34	22,987.98	74,465.70	150,832.02		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31492	שנאי 1 גג פורמולה T1	00022738 - 1	40,318.24	12,227.28	48,526.00	101,071.52	366.72	
			סה"כ צריכה	40,318.24	12,227.28	48,526.00	101,071.52		
2	31493	שנאי 2 גג פורמולה T2	13127926 - 1	13,060.10	10,760.70	25,939.70	49,760.50		
			סה"כ צריכה	13,060.10	10,760.70	25,939.70	49,760.50		
			סה"כ צריכה	53,378.34	22,987.98	74,465.70	150,832.02		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				150,832.02		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 53,378.34)
■ גבע (Kwh 22,987.98)
■ שפל (Kwh 74,465.70)

