

דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/07/20 - 31/07/20)

תאריך הפקה: 10/08/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	399.58	266.40	138.12	804.10	5.96	
			סה"כ צריכה	399.58	266.40	138.12	804.10		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	1,480.43	1,021.84	1,429.17	3,931.44	10.28	
			סה"כ צריכה	1,480.43	1,021.84	1,429.17	3,931.44		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	1,324.68	990.65	1,930.18	4,245.51	15.93	
			00023364 - 8	488.00	505.86	608.36	1,602.22	11.30	
			סה"כ צריכה	1,812.68	1,496.50	2,538.55	5,847.73		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	5,296.45	4,576.46	9,672.24	19,545.16	66.89	
			00021300 - 7	-2,515.14	-1,985.96	-3,974.11	-8,475.20	47.03	
			00021300 - 8	-691.26	-666.42	-1,579.66	-2,937.35	9.48	
			סה"כ צריכה	2,090.06	1,924.08	4,118.47	8,132.60		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	2,515.14	1,985.96	3,974.11	8,475.20	47.03	
			סה"כ צריכה	2,515.14	1,985.96	3,974.11	8,475.20		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	691.26	666.42	1,579.66	2,937.35	9.48	
			סה"כ צריכה	691.26	666.42	1,579.66	2,937.35		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	469.30	468.40	1,159.32	2,097.02	6.36	
			סה"כ צריכה	469.30	468.40	1,159.32	2,097.02		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	986.96	966.32	1,430.89	3,384.17	10.54	
			00021300 - 2	14,363.67	10,787.63	12,567.10	37,718.40	128.42	
			00021300 - 3	41.64	39.72	97.39	178.75	0.43	
			00021300 - 4	9,950.60	5,706.55	9,688.08	25,345.22	148.18	
			00021300 - 5	3,904.09	3,784.04	9,847.55	17,535.68	26.23	
			סה"כ צריכה	29,246.97	21,284.26	33,631.00	84,162.23		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	33,381.60	23,909.84	36,948.40	94,239.84	338.96	
			00020900 - 1	-1,480.43	-1,021.84	-1,429.17	-3,931.44	10.28	
			00021300 - 1	-986.96	-966.32	-1,430.89	-3,384.17	10.54	
			00021300 - 2	-14,363.67	-10,787.63	-12,567.10	-37,718.40	128.42	
			00021300 - 3	-41.64	-39.72	-97.39	-178.75	0.43	
			00021300 - 4	-9,950.60	-5,706.55	-9,688.08	-25,345.22	148.18	
			00021300 - 5	-3,904.09	-3,784.04	-9,847.55	-17,535.68	26.23	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	15,402.28	12,793.48	25,472.60	53,668.36	144.00	
			00022181 - 1	-399.58	-266.40	-138.12	-804.10	5.96	
			00023361 - 1	-4,135.51	-3,650.35	-8,094.29	-15,880.15	33.14	
			00023361 - 2	-1,775.44	-1,340.83	-2,461.76	-5,578.02	14.44	
			00023361 - 3	-2,784.06	-2,119.62	-4,202.11	-9,105.79	20.28	
			00023361 - 4	-1,717.38	-1,259.02	-1,665.58	-4,641.98	16.05	
			00023361 - 5	-1,771.83	-1,493.45	-3,788.14	-7,053.41	17.19	
			00023361 - 6	-1,493.88	-1,263.56	-3,169.70	-5,927.14	13.39	
			00023361 - 7	-1,598.06	-1,289.29	-2,935.71	-5,823.05	14.22	
			00023364 - 1	-919.18	-730.82	-1,024.29	-2,674.29	13.55	
			00023364 - 2	-35.95	5.79	63.47	33.31	0.78	
			00023364 - 3	-18.36	2.59	36.10	20.33	0.99	
			00023364 - 4	-93.89	-38.23	-32.65	-164.77	2.44	
			00023364 - 5	-268.82	-167.78	-254.74	-691.34	3.62	
			00023364 - 6	-110.35	-63.38	-84.18	-257.90	1.19	
			00023364 - 7	-54.94	-24.17	1.31	-77.81	0.82	
			סה"כ צריכה	879.26	698.71	-389.55	1,188.42		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	4,135.51	3,650.35	8,094.29	15,880.15	33.14	
			00023361 - 8	-1,324.68	-990.65	-1,930.18	-4,245.51	15.93	
			00023364 - 1	919.18	730.82	1,024.29	2,674.29	13.55	
			00023364 - 8	-488.00	-505.86	-608.36	-1,602.22	11.30	
			סה"כ צריכה	3,242.01	2,884.67	6,580.04	12,706.71		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	1,451.83	984.70	1,526.92	3,963.45	14.52	
			00023322 - 1	346.17	183.43	280.59	810.19	3.41	
			סה"כ צריכה	1,798.00	1,168.13	1,807.51	4,773.64		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,775.44	1,340.83	2,461.76	5,578.02	14.44	
			00023364 - 2	35.95	-5.79	-63.47	-33.31	0.78	
			סה"כ צריכה	1,811.39	1,335.04	2,398.28	5,544.71		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	2,784.06	2,119.62	4,202.11	9,105.79	20.28	
			00023364 - 5	268.82	167.78	254.74	691.34	3.62	
			סה"כ צריכה	3,052.88	2,287.40	4,456.85	9,797.13		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	1,771.83	1,493.45	3,788.14	7,053.41	17.19	
			00023364 - 3	18.36	-2.59	-36.10	-20.33	0.99	
			סה"כ צריכה	1,790.19	1,490.86	3,752.03	7,033.08		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,493.88	1,263.56	3,169.70	5,927.14	13.39	
			00023364 - 4	93.89	38.23	32.65	164.77	2.44	
			סה"כ צריכה	1,587.78	1,301.79	3,202.35	6,091.92		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,598.06	1,289.29	2,935.71	5,823.05	14.22	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	54.94	24.17	-1.31	77.81	0.82	
			סה"כ צריכה	1,653.00	1,313.46	2,934.40	5,900.86		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,717.38	1,259.02	1,665.58	4,641.98	16.05	
			00023364 - 6	110.35	63.38	84.18	257.90	1.19	
			סה"כ צריכה	1,827.72	1,322.40	1,749.75	4,899.88		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	32,786.37	27,782.02	59,435.39	120,003.78	299.97	
			סה"כ צריכה	32,786.37	27,782.02	59,435.39	120,003.78		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	38,771.60	38,854.05	110,082.20	187,707.85	271.20	
			סה"כ צריכה	38,771.60	38,854.05	110,082.20	187,707.85		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	25,240.20	16,281.80	26,186.60	67,708.60		
			סה"כ צריכה	25,240.20	16,281.80	26,186.60	67,708.60		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	50,403.45	34,815.25	57,444.65	142,663.35	433.50	
			סה"כ צריכה	50,403.45	34,815.25	57,444.65	142,663.35		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	33,523.00	24,315.50	50,162.60	108,001.10	375.00	
			סה"כ צריכה	33,523.00	24,315.50	50,162.60	108,001.10		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	53,905.45	48,407.25	132,893.55	235,206.25	493.80	
			סה"כ צריכה	53,905.45	48,407.25	132,893.55	235,206.25		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	33,381.60	23,909.84	36,948.40	94,239.84	338.96	
			סה"כ צריכה	33,381.60	23,909.84	36,948.40	94,239.84		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	15,402.28	12,793.48	25,472.60	53,668.36	144.00	
			סה"כ צריכה	15,402.28	12,793.48	25,472.60	53,668.36		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	1,483.84	851.52	1,308.32	3,643.68	15.36	
			00023322 - 1	-346.17	-183.43	-280.59	-810.19	3.41	
			סה"כ צריכה	1,137.67	668.09	1,027.73	2,833.49		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	16,401.44	13,034.60	20,176.92	49,612.96	167.68	
			סה"כ צריכה	16,401.44	13,034.60	20,176.92	49,612.96		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	35,464.80	30,552.00	63,817.16	129,833.96	308.48	
			00023317 - 1	-1,451.83	-984.70	-1,526.92	-3,963.45	14.52	
			סה"כ צריכה	34,012.97	29,567.30	62,290.24	125,870.51		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	72,766.20	69,528.65	192,834.45	335,129.30	606.20	
			סה"כ צריכה	72,766.20	69,528.65	192,834.45	335,129.30		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	71,394.90	71,290.80	218,207.80	360,893.50		
			סה"כ צריכה	71,394.90	71,290.80	218,207.80	360,893.50		
			סה"כ צריכה	479,127.13	411,248.62	993,163.13	1,883,538.89		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
		חשבון חברת חשמל	526,240.00	459,440.00	1,105,840.00	2,091,520.00			
		הפרש בקוטי"ש	-47,112.87	-48,191.38	-112,676.87	-207,981.11			
		הפרש באחוזים	-8.95%	-10.49%	-10.19%	-9.94%			



- פסגה (479,127.13 Kwh)
- גבע (411,248.62 Kwh)
- שפל (993,163.13 Kwh)

