


דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 11/08/20

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל 08/20 נס ציונה

תקופת דוח: (01/07/20 - 31/07/20)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 21128 | *בניין 20 - היולט פקארד מיזוג אויר בגג | 4 - 00024457 | 35,454.68 | 30,334.15 | 44,601.58 | 110,390.41 | 278.27 | |
| | | סה"כ צריכה | | 35,454.68 | 30,334.15 | 44,601.58 | 110,390.41 | | |
| 2 | 21115 | *בניין 20 - ק.קרקע - היולט פקארד | 2 - 00024457 | 5,118.50 | 4,322.28 | 7,265.44 | 16,706.23 | 37.23 | |
| | | סה"כ צריכה | | 5,118.50 | 4,322.28 | 7,265.44 | 16,706.23 | | |
| 3 | 22806 | *בניין 20 - ק.קרקע - ראשי אינדיגו | 1 - 00013101 | 27,496.76 | 22,570.08 | 28,902.68 | 78,969.52 | 304.88 | |
| | | סה"כ צריכה | | 27,496.76 | 22,570.08 | 28,902.68 | 78,969.52 | | |
| 4 | 27666 | *בניין 20 - קומה 1 - מערב אינדיגו | 1 - 00024457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.38 | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 32650 | אפריקה ישראל | 9 - 13170760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 21126 | לוח ציבורי חיוני | 8 - 13170739 | 4,922.40 | 3,156.80 | 4,504.00 | 12,583.20 | 39.82 | |
| | | סה"כ צריכה | | 4,922.40 | 3,156.80 | 4,504.00 | 12,583.20 | | |
| 7 | 21129 | משרד I אפריקה | 10 - 13170737 | 151.00 | 86.20 | 117.30 | 354.50 | 1.81 | |
| | | סה"כ צריכה | | 151.00 | 86.20 | 117.30 | 354.50 | | |
| 8 | 21130 | משרד K אפריקה | 12 - 13170737 | 20.60 | 5.10 | 0.00 | 25.70 | 0.77 | |
| | | סה"כ צריכה | | 20.60 | 5.10 | 0.00 | 25.70 | | |
| 9 | 21135 | צילר 1+משאבות | 11 - 13170739 | 15,586.00 | 8,631.00 | 8,524.00 | 32,741.00 | 137.49 | |
| | | סה"כ צריכה | | 15,586.00 | 8,631.00 | 8,524.00 | 32,741.00 | | |
| 10 | 21136 | צילר 2 + משאבות | 7 - 13170737 | 1,471.20 | 778.80 | 440.40 | 2,690.40 | 151.67 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,471.20 | 778.80 | 440.40 | 2,690.40 | | |
| 11 | 20663 | ק.ביניים לומס | 7 - 13170739 | 906.20 | 731.40 | 1,452.40 | 3,090.00 | 8.22 | |
| | | סה"כ צריכה | | 906.20 | 731.40 | 1,452.40 | 3,090.00 | | |
| 12 | 21107 | ק.קרקע אומריקס | 1 - 13170739 | 1,670.40 | 1,120.00 | 1,624.80 | 4,415.20 | 15.08 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,670.40 | 1,120.00 | 1,624.80 | 4,415.20 | | |
| 13 | 32412 | ק.קרקע אורג'נסיס | 12 - 13170739 | 287.80 | 133.00 | 97.20 | 518.00 | 3.47 | |
| | | סה"כ צריכה | | 287.80 | 133.00 | 97.20 | 518.00 | | |
| 14 | 21109 | ק.קרקע אמריקס מחסן | 5 - 13170737 | 3,478.80 | 3,287.00 | 8,618.60 | 15,384.40 | 31.71 | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 3,478.80 | 3,287.00 | 8,618.60 | 15,384.40 | | |
| 15 | 21104 | ק.קרקע לומוס | 10 - 13170760 | 2,997.20 | 2,663.40 | 4,142.60 | 9,803.20 | 30.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,997.20 | 2,663.40 | 4,142.60 | 9,803.20 | | |
| 16 | 21112 | קומה 1 אטוקס ביי | 14 - 13170737 | 165.50 | 72.50 | 102.20 | 340.20 | 3.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 165.50 | 72.50 | 102.20 | 340.20 | | |
| 17 | 21131 | קומה 1 אלקטרה כיתות הדרכה | 13 - 13170737 | 33.40 | 6.00 | 3.20 | 42.60 | 1.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 33.40 | 6.00 | 3.20 | 42.60 | | |
| 18 | 21117 | קומה 1 ג'י אס ייעוץ ומחקר | 9 - 13170737 | 17.60 | 3.80 | 4.60 | 26.00 | 0.85 | |
| | | | סה"כ צריכה | 17.60 | 3.80 | 4.60 | 26.00 | | |
| 19 | 21141 | קומה 1 חברת סנספס | 11 - 13170737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20 | 25686 | קומה 1 לומוס | 4 - 13170760 | 360.90 | 208.90 | 246.10 | 815.90 | 3.74 | |
| | | | סה"כ צריכה | 360.90 | 208.90 | 246.10 | 815.90 | | |
| 21 | 21127 | קומה 1 לוקסמבורג ביוטכנולוגיות | 6 - 13170760 | 255.90 | 56.20 | 38.00 | 350.10 | 2.77 | |
| | | | סה"כ צריכה | 255.90 | 56.20 | 38.00 | 350.10 | | |
| 22 | 25822 | קומה 1 משמרות טכנולוגיות בע"מ | 5 - 13170760 | 126.40 | 58.90 | 9.80 | 195.10 | 2.65 | |
| | | | סה"כ צריכה | 126.40 | 58.90 | 9.80 | 195.10 | | |
| 23 | 29708 | קומה 1 נט סטייל קידום אתרים | 3 - 13170760 | 356.30 | 163.00 | 187.90 | 707.20 | 3.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 356.30 | 163.00 | 187.90 | 707.20 | | |
| 24 | 21132 | קומה 1 סינרגיית איכות | 13 - 13170739 | 290.10 | 123.90 | 42.80 | 456.80 | 3.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 290.10 | 123.90 | 42.80 | 456.80 | | |
| 25 | 36939 | קומה 1 פינום פיפול | 2 - 13170760 | 12.10 | 4.30 | 3.00 | 19.40 | 1.55 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12.10 | 4.30 | 3.00 | 19.40 | | |
| 26 | 25831 | קומה 1 פנום פיפול | 7 - 13170760 | 387.00 | 123.80 | 49.70 | 560.50 | 4.13 | |
| | | | סה"כ צריכה | 387.00 | 123.80 | 49.70 | 560.50 | | |
| 27 | 21108 | קומה 2 חשבים הרגל | 3 - 13170739 | 4,067.20 | 3,087.20 | 4,807.20 | 11,961.60 | 30.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,067.20 | 3,087.20 | 4,807.20 | 11,961.60 | | |
| 28 | 21105 | קומה 2 לומוס | 11 - 13170760 | 6,141.20 | 4,952.40 | 9,843.60 | 20,937.20 | 51.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,141.20 | 4,952.40 | 9,843.60 | 20,937.20 | | |
| 29 | 21133 | קומה 3 פאוורבול | 8 - 13170760 | 2,642.80 | 1,738.00 | 2,852.80 | 7,233.60 | 21.81 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,642.80 | 1,738.00 | 2,852.80 | 7,233.60 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 30 | 21111 | קומה 3 פאורבול צד צפון | 13170739 - 4 | 1,902.00 | 1,319.60 | 2,358.40 | 5,580.00 | 14.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,902.00 | 1,319.60 | 2,358.40 | 5,580.00 | | |
| 31 | 21110 | קומה א | 13170737 - 2 | 1,598.00 | 777.20 | 1,064.80 | 3,440.00 | 14.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,598.00 | 777.20 | 1,064.80 | 3,440.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 117,917.94 | 90,514.92 | 131,905.10 | 340,337.96 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 128,013.00 | 99,293.00 | 145,538.00 | 372,844.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | -10,095.06 | -8,778.08 | -13,632.90 | -32,506.04 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -7.89% | -8.84% | -9.37% | -8.72% | | |



■ פסגה (Kwh 117,917.94)
■ גבע (Kwh 90,514.92)
■ שפל (Kwh 131,905.10)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 21118 | לא להפקה - ריק | 13170760 - 1 | 32.70 | 34.00 | 88.30 | 155.00 | 1.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 32.70 | 34.00 | 88.30 | 155.00 | | |
| 2 | 21120 | לא להפקה ציבורי | 00024457 - 3 | 1,149.81 | 1,011.69 | 2,373.90 | 4,535.40 | 11.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,149.81 | 1,011.69 | 2,373.90 | 4,535.40 | | |
| 3 | 21122 | לא להפקה קומה 4 דרום | 13170737 - 4 | 2,649.60 | 1,744.80 | 2,914.80 | 7,309.20 | 21.84 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,649.60 | 1,744.80 | 2,914.80 | 7,309.20 | | |
| 4 | 21121 | לא להפקה קומה ב | 13170737 - 3 | 6,145.20 | 4,955.20 | 9,853.20 | 20,953.60 | 51.31 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,145.20 | 4,955.20 | 9,853.20 | 20,953.60 | | |
| 5 | 21123 | לא להפקה קומת קרקע | 13170737 - 1 | 3,005.60 | 2,670.80 | 4,162.40 | 9,838.80 | 30.33 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,005.60 | 2,670.80 | 4,162.40 | 9,838.80 | | |
| 6 | 21124 | לא להפקה שמור 1 | 13170739 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 7 | 21125 | לא להפקה שמור 2 | 13170739 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 21119 | ראשי לוח חלוקה קומה 1 | 13170739 - 2 | 818.00 | 476.80 | 884.40 | 2,179.20 | 9.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 818.00 | 476.80 | 884.40 | 2,179.20 | | |
| 9 | 21139 | ראשי שנאי 1 | 13170737 - 6 | 17,795.00 | 13,645.00 | 25,540.00 | 56,980.00 | 251.25 | |
| | | | סה"כ צריכה | 17,795.00 | 13,645.00 | 25,540.00 | 56,980.00 | | |
| 10 | 21140 | ראשי שנאי 2 | 13170739 - 9 | 17,510.00 | 17,325.00 | 44,630.00 | 79,465.00 | 161.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 17,510.00 | 17,325.00 | 44,630.00 | 79,465.00 | | |

