



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 11/08/20

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (31/07/20 - 03/07/20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39667	DAREN מעבדות 5.ק	00025215 - 3	905.96	550.37	553.63	2,009.96	10.07	
		מיזוג אוויר		3,023.26	1,888.88	3,072.18	7,984.32		
		סה"כ צריכה		3,929.22	2,439.25	3,625.81	9,994.29		
2	39683	LEM 3.ק מא חריג - 22.6 %	00015112 - 2	336.65	336.63	983.59	1,656.86	21.92	
			00015112 - 5	4,831.60	1,443.85	29.91	6,305.36	197.86	
			00015112 - 6	3,319.43	3,522.46	7,611.50	14,453.39	184.46	
			סה"כ צריכה	8,487.67	5,302.94	8,625.00	22,415.61		
3	39682	אל אי אם 3.ק צד מזרח	00022682 - 8	1,726.40	1,388.61	1,595.04	4,710.06	13.90	
			00025214 - 7	54.52	54.53	163.21	272.27	0.50	
		מיזוג אוויר		2,516.26	1,572.11	2,556.97	6,645.34		
		מפוחים		570.84	530.37	867.09	1,968.30		
		סה"כ צריכה		4,868.02	3,545.62	5,182.32	13,595.96		
4	39697	אל אי אם 3.ק צד מערב	00022682 - 4	1,303.64	1,202.16	3,296.50	5,802.30	10.69	
			00022682 - 7	1,680.03	1,443.71	1,630.96	4,754.70	12.88	
		מיזוג אוויר		3,530.27	2,205.65	3,587.39	9,323.31		
		מפוחים		956.36	972.37	2,430.006	4,358.74		
		סה"כ צריכה		7,470.30	5,823.89	10,944.86	24,239.05		
5	39660	אפריקה ישראל	00025214 - 4	333.59	327.10	926.73	1,587.42	2.61	
		סה"כ צריכה		333.59	327.10	926.73	1,587.42		
6	39693	אפריקה ישראל ק.קרקע	00025214 - 3	-0.007	-0.01	-0.03	-0.05	0.03	
			00025215 - 5	24.58	26.20	85.37	136.15	0.30	
		מיזוג אוויר		2,178.25	1,360.93	2,213.50	5,752.68		
		סה"כ צריכה		2,202.83	1,387.12	2,298.83	5,888.78		
7	39694	ביומקס מא 2.ק חריג - 54.8 %	00015112 - 2	816.29	816.25	2,384.98	4,017.52	21.92	
			00015112 - 5	11,715.56	3,501.02	72.53	15,289.11	197.86	
			00015112 - 6	8,048.88	8,541.18	18,456.20	35,046.27	184.46	
			סה"כ צריכה	20,580.73	12,858.46	20,913.71	54,352.90		
8	39698	ביומקס 2.ק	00022682 - 5	1,780.48	1,564.06	3,768.66	7,113.20	17.41	
			00022682 - 6	1,761.34	1,487.87	3,172.21	6,421.42	18.16	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025214 - 6	2,291.99	2,127.52	5,987.50	10,407.00	18.98	
			מיזוג אוויר	6,046.53	3,777.76	6,144.36	15,968.65		
			מפוחים	1,869.91	1,903.48	6,375.70	10,149.09		
			סה"כ צריכה	13,750.24	10,860.69	25,448.42	50,059.35		
9	39643	דרן מעבדות מפוחים 5.ק	00015112 - 4	595.27	597.24	1,697.51	2,890.03	5.68	
			סה"כ צריכה	595.27	597.24	1,697.51	2,890.03		
10	39695	דרן מעבדות 5.ק	00025214 - 8	935.91	901.45	2,536.97	4,374.33	9.31	
			00025215 - 4	1,470.16	756.62	1,158.12	3,384.90	15.82	
			מיזוג אוויר	3,023.26	1,888.88	3,072.18	7,984.32		
			סה"כ צריכה	5,429.34	3,546.94	6,767.27	15,743.56		
11	39650	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	00022682 - 2	94.43	94.63	242.28	431.34	1.66	
			מיזוג אוויר	938.90	586.61	954.09	2,479.60		
			סה"כ צריכה	1,033.33	681.24	1,196.37	2,910.94		
12	39678	חיוני ולוח מעליות	00025420 - 6	3,525.72	3,272.85	8,727.56	15,526.13	28.58	
			סה"כ צריכה	3,525.72	3,272.85	8,727.56	15,526.13		
13	39700	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	00021275 - 2	2,379.06	141.45	296.74	2,817.25	30.44	
			00025420 - 7	0.01	0.004	-0.002	0.01	0.008	
			סה"כ צריכה	2,379.07	141.45	296.73	2,817.26		
14	39642	מפוחים אפריקה ישראל	00015112 - 3	81.66	82.78	236.65	401.10	5.58	
			סה"כ צריכה	81.66	82.78	236.65	401.10		
15	39701	פארמה קליניקל 4.ק	00025215 - 1	391.83	220.80	364.85	977.48	5.94	
			00025215 - 2	319.14	216.34	166.76	702.23	8.02	
			00025420 - 1	208.17	208.75	588.06	1,004.98	1.80	
			00025420 - 3	43.30	39.62	111.42	194.34	0.43	
			מיזוג אוויר	6,046.53	3,777.76	6,144.36	15,968.65		
			סה"כ צריכה	7,008.96	4,463.27	7,375.44	18,847.68		
16	39651	קדימסטם 1.ק	00022682 - 3	836.68	593.14	1,197.83	2,627.65	9.54	
			מיזוג אוויר	6,046.53	3,777.76	6,144.36	15,968.65		
			מפוחים	268.18	217.98	590.72	1,076.88		
			סה"כ צריכה	7,151.39	4,588.88	7,932.90	19,673.17		
17	39702	קדימסטם 1.ק מא חריג - 22.6 %	00015112 - 2	336.65	336.63	983.59	1,656.86	21.92	
			00015112 - 5	4,831.60	1,443.85	29.91	6,305.36	197.86	
			00015112 - 6	3,319.43	3,522.46	7,611.50	14,453.39	184.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	39703	קדימסטם ק.קרקע	00022682 - 1	8,487.67	5,302.94	8,625.00	22,415.61	15.29	
			00025214 - 1	912.67	857.80	2,542.35	4,312.82	7.96	
			00025215 - 6	32.61	0.53	1.48	34.62	32.35	
		מיזוג אוויר		4,206.28	2,628.01	4,274.34	11,108.62		
		מפוחים		746.22	636.21	1,876.50	3,258.93		
		סה"כ צריכה		7,280.58	4,995.36	9,955.92	22,231.86		
19	39672	קשרים ל.ג.ר ק.קרקע	00025215 - 8	3,354.24	1,887.30	1,687.23	6,928.76	38.00	
		סה"כ צריכה		3,354.24	1,887.30	1,687.23	6,928.76		
20	39680	תאורת חוץ	00025420 - 8	-0.008	69.08	473.82	542.89	1.94	
		סה"כ צריכה		-0.008	69.08	473.82	542.89		
		סה"כ צריכה		107,949.83	72,174.42	132,938.11	313,062.36		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					313,062.36		
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (Kwh 107,949.83)  
■ גבע (Kwh 72,174.42)  
■ שפל (Kwh 132,938.11)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39705	מפוחים - דרן מעבודות מפוחים לחלוקה	00015112 - 1	5,982.75	5,832.70	16,728.82	28,544.27	50.21	
			00015112 - 2	-1,489.58	-1,489.52	-4,352.15	-7,331.25	21.92	
			00015112 - 3	-81.66	-82.78	-236.65	-401.10	5.58	
		סה"כ צריכה		4,411.51	4,260.41	12,140.01	20,811.93		
2	39646	שנאי 1	00021275 - 1	36,332.20	29,633.68	60,152.48	126,118.36	340.64	
		סה"כ צריכה		36,332.20	29,633.68	60,152.48	126,118.36		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
3	39674	שנאי 2	00025420 - 2	41,910.92	24,301.92	49,329.52	115,542.36	348.56	
			סה"כ צריכה	41,910.92	24,301.92	49,329.52	115,542.36		

