



**דוח קוט"ש**

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (12/08/20 - 14/07/20)


תאריך הפקה: 25/08/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	96.45	32.75	6.25	135.45	0.65	
			סה"כ צריכה	96.45	32.75	6.25	135.45		
2	11954	A בניין BMS מא 4.7	81029750 - 5	537.40	369.60	18.20	925.20	4.60	
			סה"כ צריכה	537.40	369.60	18.20	925.20		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	1,385.40	1,301.40	3,307.80	5,994.60	11.40	
			סה"כ צריכה	1,385.40	1,301.40	3,307.80	5,994.60		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	377.20	280.80	52.80	710.80	4.36	
			סה"כ צריכה	377.20	280.80	52.80	710.80		
5	33710	C בניין PIPL מיזוג אויר	14154696 - 4	99.80	93.00	270.40	463.20	2.24	
			סה"כ צריכה	99.80	93.00	270.40	463.20		
6	33707	אדוונטסט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	232.40	115.70	2.50	350.60	2.38	
			סה"כ צריכה	232.40	115.70	2.50	350.60		
7	11953	אולם כנסים קיידנס בניין A	81029750 - 8	2.80	2.80	7.40	13.00		
			סה"כ צריכה	2.80	2.80	7.40	13.00		
8	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	863.60	836.00	2,372.80	4,072.40	7.00	
			סה"כ צריכה	863.60	836.00	2,372.80	4,072.40		
9	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	82.80	79.20	212.40	374.40	3.12	
			סה"כ צריכה	82.80	79.20	212.40	374.40		
10	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	107.20	84.80	197.60	389.60	6.44	
			סה"כ צריכה	107.20	84.80	197.60	389.60		
11	18336	מבטח בשרי מיזוג אויר	14154695 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	18337	מבטח בשרי חשמל	14154695 - 4	16.00	9.20	7.60	32.80	2.88	
			סה"כ צריכה	16.00	9.20	7.60	32.80		
13	11955	נשיונל אינטסרומנט מ"א בניין A	81029750 - 4	623.60	222.60	9.80	856.00	5.60	
			סה"כ צריכה	623.60	222.60	9.80	856.00		
14	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	3,941.00	2,461.50	2,150.50	8,553.00	41.44	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,941.00	2,461.50	2,150.50	8,553.00		
15	11956	סרוויס-נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	189.60	182.40	383.20	755.20	12.00	
			סה"כ צריכה	189.60	182.40	383.20	755.20		
16	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	19093080 - 2	480.96	321.60	578.88	1,381.44	7.87	
			סה"כ צריכה	480.96	321.60	578.88	1,381.44		
17	6390	פיליפס מא בניין A ק.5	81029750 - 3	1,402.00	1,278.00	2,233.60	4,913.60	9.20	
			סה"כ צריכה	1,402.00	1,278.00	2,233.60	4,913.60		
18	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	14154695 - 3	0.00	7.70	12.10	19.80	5.27	
			סה"כ צריכה	0.00	7.70	12.10	19.80		
19	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	19093080 - 1	37.28	7.04	0.00	44.32	104.88	
			סה"כ צריכה	37.28	7.04	0.00	44.32		
20	11958	קידנס בניין A מא	81029750 - 7	581.20	691.00	2,645.40	3,917.60	8.40	
			סה"כ צריכה	581.20	691.00	2,645.40	3,917.60		
21	11961	קידנס בניין B מא קומה 4	14154695 - 1	576.80	525.60	1,381.20	2,483.60	5.88	
			סה"כ צריכה	576.80	525.60	1,381.20	2,483.60		
22	11960	קידנס בניין C מא קומה 4	14154696 - 1	29.20	4.00	0.00	33.20	3.94	
			סה"כ צריכה	29.20	4.00	0.00	33.20		
23	18342	קלאודינירי בניין B קומה 2	14154695 - 6	1,495.90	1,302.10	3,059.50	5,857.50	11.94	
			סה"כ צריכה	1,495.90	1,302.10	3,059.50	5,857.50		
			סה"כ צריכה	13,158.59	10,208.79	18,909.93	42,277.31		
			חשבון חברת חשמל	93,880.00	69,320.00	50,840.00	214,040.00		
			הפרש בקוט"ש	-80,721.41	-59,111.21	-31,930.07	-171,762.69		
			הפרש באחוזים	-85.98%	-85.27%	-62.81%	-80.25%		



■ פסגה (13,158.59 Kwh)  
■ גבע (10,208.79 Kwh)  
■ שפל (18,909.93 Kwh)

