



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (25/08/20 - 27/07/20)

תאריך הפקה: 27/08/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37169	בוני רינה בניה ופיתוח 2000 בע"מ	17313297 - 1	702.40	465.10	470.00	1,637.50	16.44	
			סה"כ צריכה	702.40	465.10	470.00	1,637.50		
2	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	27.35	16.45	9.50	53.30	0.46	
			אוויר צח	11.68	10.64	22.74	45.07		
			סה"כ צריכה	39.03	27.09	32.24	98.37		
3	18647	צילר 1	15112977 - 1	9,291.20	6,023.90	4,819.50	20,134.60		
			סה"כ צריכה	9,291.20	6,023.90	4,819.50	20,134.60		
4	18646	צילר 2	15112932 - 1	14,598.40	10,504.80	9,807.20	34,910.40		
			סה"כ צריכה	14,598.40	10,504.80	9,807.20	34,910.40		
5	18645	צילר 3	15112933 - 1	13,029.80	8,873.60	5,946.90	27,850.30		
			סה"כ צריכה	13,029.80	8,873.60	5,946.90	27,850.30		
6	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	39.30	9.90	6.50	55.70	0.41	
			אוויר צח	4.47	4.07	8.71	17.25		
			סה"כ צריכה	43.77	13.98	15.20	72.95		
7	28375	קומה 1 משרד 12 אולנט	16048031 - 3	14.85	2.54	0.00	17.39	0.15	
			אוויר צח	4.47	4.07	8.71	17.25		
			סה"כ צריכה	19.32	6.62	8.71	34.65		
8	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	18.19	9.66	0.05	27.90	0.23	
			אוויר צח	4.47	4.07	8.71	17.25		
			סה"כ צריכה	22.67	13.74	8.75	45.16		
9	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	182.00	90.00	16.00	288.00	14.40	
			אוויר צח	27.28	24.84	53.09	105.20		
			סה"כ צריכה	209.28	114.84	69.09	393.20		
10	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	22.69	15.25	89.52	127.46	0.45	
			אוויר צח	7.02	6.39	13.66	27.07		
			סה"כ צריכה	29.71	21.64	103.18	154.53		
11	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	26.42	16.21	15.65	58.27	0.52	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	7.14	6.50	13.89	27.53		
			סה"כ צריכה	33.55	22.71	29.54	85.80		
12	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	25.58	13.98	0.18	39.74	0.48	
			אוור צח	3.64	3.31	7.08	14.03		
			סה"כ צריכה	29.22	17.30	7.25	53.77		
13	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	26.94	11.31	0.00	38.26	0.41	
			אוור צח	6.03	5.49	11.73	23.25		
			סה"כ צריכה	32.97	16.80	11.73	61.51		
14	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	29.63	14.82	0.06	44.51	0.31	
			אוור צח	6.03	5.49	11.73	23.25		
			סה"כ צריכה	35.66	20.31	11.80	67.76		
15	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוור צח	6.03	5.49	11.73	23.25		
			סה"כ צריכה	6.03	5.49	11.73	23.25		
16	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	30.78	3.02	0.00	33.81	1.89	
			אוור צח	4.47	4.07	8.71	17.25		
			סה"כ צריכה	35.26	7.10	8.71	51.06		
17	26153	קומה 1 משרד 6 וירליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	43.89	19.52	0.00	63.41	0.44	
			אוור צח	7.10	6.47	13.82	27.39		
			סה"כ צריכה	50.99	25.99	13.82	90.80		
18	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	20.14	8.59	8.48	37.22	1.04	
			אוור צח	4.27	3.89	8.32	16.48		
			סה"כ צריכה	24.42	12.48	16.80	53.70		
19	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	17.58	8.53	0.96	27.07	0.14	
			אוור צח	4.47	4.07	8.71	17.25		
			סה"כ צריכה	22.06	12.60	9.67	44.33		
20	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	15.74	13.50	4.13	33.38	0.24	
			אוור צח	4.47	4.07	8.71	17.25		
			סה"כ צריכה	20.22	17.58	12.83	50.63		
21	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	49.38	29.15	19.97	98.50	0.48	
			15129231 - 9	12.77	11.52	9.09	33.38	0.37	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129231 - 14	22.43	18.03	13.04	53.50	0.34	
			אוויר צח	25.70	23.40	50.007	99.10		
			סה"כ צריכה	110.27	82.10	92.10	284.48		
22	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	58.90	24.25	5.65	88.80	0.88	
			אוויר צח	16.80	15.30	32.69	64.79		
			סה"כ צריכה	75.70	39.55	38.34	153.59		
23	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	99.50	55.70	15.70	170.90	0.87	
			אוויר צח	15.90	14.48	30.95	61.33		
			סה"כ צריכה	115.40	70.18	46.65	232.23		
24	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	11.40	4.10	0.10	15.60	0.54	
			אוויר צח	5.70	5.19	11.10	22.00		
			סה"כ צריכה	17.10	9.29	11.20	37.60		
25	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	28.08	10.02	10.14	48.24	0.61	
			אוויר צח	8.14	7.41	15.84	31.40		
			סה"כ צריכה	36.22	17.43	25.98	79.64		
26	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	24.39	22.21	47.46	94.06		
			סה"כ צריכה	24.39	22.21	47.46	94.06		
27	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	14.09	12.83	27.42	54.34		
			סה"כ צריכה	14.09	12.83	27.42	54.34		
28	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	76.04	30.06	1.86	107.96	0.88	
			אוויר צח	9.02	8.22	17.56	34.80		
			סה"כ צריכה	85.06	38.28	19.42	142.76		
29	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	448.65	236.30	60.35	745.30	4.35	
			אוויר צח	13.80	12.57	26.86	53.23		
			סה"כ צריכה	462.45	248.87	87.21	798.53		
30	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	39.78	12.86	0.00	52.64	0.32	
			אוויר צח	6.42	5.85	12.49	24.76		
			סה"כ צריכה	46.20	18.71	12.49	77.40		
31	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שרותי כ"א	16226554 - 12	9.40	3.38	0.00	12.78	0.19	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	5.54	5.05	10.79	21.37		
			סה"כ צריכה	14.94	8.43	10.79	34.15		
32	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	136.00	36.40	5.94	178.34	1.63	
			אוויר צח	25.89	23.58	50.39	99.87		
			סה"כ צריכה	161.89	59.98	50.39	278.21		
33	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויביט נאנו	16226554 - 7	45.95	16.70	4.05	66.70	2.04	
			אוויר צח	15.61	14.21	30.37	60.19		
			סה"כ צריכה	61.56	30.91	30.37	126.89		
34	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	1.04	0.02	0.00	1.06	0.34	
			אוויר צח	6.14	5.60	11.96	23.70		
			סה"כ צריכה	7.18	5.62	11.96	24.76		
35	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	58.84	23.12	0.76	82.72	0.52	
			אוויר צח	10.48	9.54	20.40	40.42		
			סה"כ צריכה	69.32	32.66	20.40	123.14		
36	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	42.60	18.80	1.45	62.85	0.63	
			אוויר צח	11.66	10.62	22.69	44.97		
			סה"כ צריכה	54.26	29.42	22.69	107.82		
37	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	61.35	34.55	8.35	104.25	0.52	
			אוויר צח	11.68	10.64	22.74	45.07		
			סה"כ צריכה	73.03	45.19	22.74	149.32		
38	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	38.60	30.75	13.35	82.70	0.76	
			אוויר צח	20.59	18.75	40.06	79.40		
			סה"כ צריכה	59.19	49.50	40.06	162.10		
39	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	47.85	14.60	1.40	63.85	0.50	
			אוויר צח	7.85	7.15	15.29	30.29		
			סה"כ צריכה	55.70	21.75	15.29	94.14		
40	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	46.32	24.10	2.06	72.48	0.83	
			אוויר צח	9.55	8.69	18.58	36.82		
			סה"כ צריכה	55.87	32.79	18.58	109.30		
41	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	41.75	13.65	3.65	59.05	0.59	
			אוויר צח	13.87	12.63	26.99	53.48		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	55.62	26.28	30.64	112.53		
42	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	19.68	6.80	0.88	27.36	0.18	
			אוויר צח	2.76	2.51	5.36	10.63		
			סה"כ צריכה	22.44	9.31	6.24	37.99		
43	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	114.90	59.60	15.20	189.70	1.26	
			אוויר צח	38.58	35.13	75.08	148.79		
			סה"כ צריכה	153.48	94.73	90.28	338.49		
44	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	20.22	9.38	0.24	29.84	0.32	
			אוויר צח	6.95	6.33	13.53	26.81		
			סה"כ צריכה	27.17	15.71	13.77	56.65		
45	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	30.74	9.22	2.38	42.34	0.30	
			אוויר צח	5.94	5.41	11.57	22.92		
			סה"כ צריכה	36.68	14.63	13.95	65.26		
46	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	31.30	17.44	21.58	70.32	0.38	
			אוויר צח	7.29	6.64	14.18	28.11		
			סה"כ צריכה	38.59	24.08	35.76	98.43		
47	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	38.08	28.64	52.86	119.58	0.53	
			אוויר צח	10.48	9.54	20.40	40.42		
			סה"כ צריכה	48.56	38.18	73.26	160.00		
48	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	59.90	25.95	0.00	85.85	0.87	
			אוויר צח	18.59	16.93	36.17	71.69		
			סה"כ צריכה	78.49	42.88	36.17	157.54		
49	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאיר	15114152 - 5	0.65	0.35	0.00	1.00	0.14	
			אוויר צח	9.10	8.29	17.71	35.11		
			סה"כ צריכה	9.75	8.64	17.71	36.11		
50	18616	קומה 4 משרד 6A ביסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	72.95	36.90	6.95	116.80	0.82	
			אוויר צח	26.14	23.80	50.87	100.82		
			סה"כ צריכה	99.09	60.70	57.82	217.62		
51	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	50.40	21.05	7.20	78.65	0.80	
			אוויר צח	13.79	12.56	26.84	53.19		
			סה"כ צריכה	64.19	33.61	34.04	131.84		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	59.25	25.75	2.05	87.05	5.27	
		אוויר צח		8.90	8.11	17.32	34.33		
		סה"כ צריכה		68.15	33.86	19.37	121.38		
53	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	5.60	0.32	0.00	5.92	0.22	
		אוויר צח		7.19	6.55	13.99	27.72		
		סה"כ צריכה		12.79	6.87	13.99	33.64		
54	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	9.66	1.46	0.86	11.98	0.23	
		אוויר צח		4.22	3.84	8.21	16.27		
		סה"כ צריכה		13.88	5.30	9.07	28.25		
55	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	5.92	2.30	0.00	8.22	0.18	
		אוויר צח		5.86	5.34	11.40	22.60		
		סה"כ צריכה		11.78	7.64	11.40	30.82		
56	18621	קומה 5 משרד 2 סיואנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	0.05	0.00	0.00	0.05	0.15	
		אוויר צח		39.01	35.52	75.92	150.45		
		סה"כ צריכה		39.06	35.52	75.92	150.50		
57	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	29.50	14.70	1.46	45.66	0.63	
		אוויר צח		9.72	8.85	18.92	37.50		
		סה"כ צריכה		39.22	23.55	20.38	83.16		
58	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	39.10	26.30	56.40	121.80	0.85	
		אוויר צח		16.64	15.15	32.38	64.17		
		סה"כ צריכה		55.74	41.45	88.78	185.97		
59	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	57.44	20.34	1.40	79.18	0.84	
		אוויר צח		10.67	9.71	20.76	41.14		
		סה"כ צריכה		68.11	30.05	22.16	120.32		
60	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	69.35	34.05	3.65	107.05	0.98	
		אוויר צח		12.24	11.15	23.83	47.22		
		סה"כ צריכה		81.59	45.20	27.48	154.27		
61	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	57.60	21.75	0.45	79.80	0.88	
		אוויר צח		13.80	12.56	26.85	53.21		
		סה"כ צריכה		71.40	34.31	27.30	133.01		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
62	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	41.20	21.32	2.32	64.84	0.77	
		אוויר צח		11.76	10.71	22.88	45.35		
		סה"כ צריכה		52.96	32.03	25.20	110.19		
63	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	6.05	6.55	16.40	29.00	0.50	
		אוויר צח		12.77	11.63	24.86	49.27		
		סה"כ צריכה		18.82	18.18	41.26	78.27		
64	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	85.85	45.80	11.05	142.70	0.77	
		אוויר צח		13.05	11.89	25.40	50.34		
		סה"כ צריכה		98.90	57.69	36.45	193.04		
65	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	36.42	23.02	22.60	82.04	0.38	
		אוויר צח		4.87	4.44	9.48	18.80		
		סה"כ צריכה		41.29	27.46	32.08	100.84		
66	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	2.84	1.50	0.00	4.34	0.36	
		אוויר צח		5.94	5.41	11.57	22.92		
		סה"כ צריכה		8.78	6.91	11.57	27.26		
67	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	22.48	13.72	13.92	50.12	0.37	
		אוויר צח		4.87	4.44	9.48	18.80		
		סה"כ צריכה		27.35	18.16	23.40	68.92		
68	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	28.82	16.18	23.82	68.82	5.22	
		אוויר צח		4.65	4.24	9.05	17.94		
		סה"כ צריכה		33.47	20.42	32.87	86.76		
69	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	11.86	10.92	24.30	47.08	0.21	
		אוויר צח		4.41	4.01	8.58	17.00		
		סה"כ צריכה		16.27	14.93	32.88	64.08		
70	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	10.42	7.94	4.46	22.82	0.36	
		אוויר צח		6.32	5.75	12.30	24.37		
		סה"כ צריכה		16.74	13.69	16.76	47.19		
71	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	0.14	0.00	0.00	0.14	0.24	
		אוויר צח		14.21	12.94	27.66	54.81		
		סה"כ צריכה		14.35	12.94	27.66	54.95		
72	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	29.06	14.68	0.08	43.82	0.26	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אויר צח	9.04	8.24	17.60	34.88		
			סה"כ צריכה	38.10	22.92	17.68	78.70		
73	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	46.20	18.12	0.00	64.32	0.63	
			אויר צח	6.21	5.65	12.08	23.95		
			סה"כ צריכה	52.41	23.77	12.08	88.27		
74	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	47.02	19.78	2.24	69.04	0.43	
			אויר צח	9.36	8.52	18.22	36.10		
			סה"כ צריכה	56.38	28.30	20.46	105.14		
75	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	31.92	12.86	1.20	45.98	0.44	
			אויר צח	9.02	8.22	17.56	34.80		
			סה"כ צריכה	40.94	21.08	18.76	80.78		
76	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	109.50	54.35	16.05	179.90	1.03	
			אויר צח	13.80	12.56	26.85	53.21		
			סה"כ צריכה	123.30	66.91	42.90	233.11		
77	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	0.00	0.04	0.00	0.04	0.11	
			אויר צח	4.44	4.05	8.65	17.14		
			סה"כ צריכה	4.44	4.09	8.65	17.18		
78	27294	קומה 6 משרד 9 נויורבליד	16045522 - 3	22.70	8.92	3.18	34.80	0.33	
			אויר צח	5.15	4.69	10.02	19.85		
			סה"כ צריכה	27.85	13.61	13.20	54.65		
79	18632	קומה 6 משרד A4 נויורבליד	15113416 - 4	11.54	3.50	0.00	15.04	0.21	
			אויר צח	6.22	5.67	12.11	24.00		
			סה"כ צריכה	17.76	9.17	12.11	39.04		
80	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	52.48	27.88	2.08	82.44	0.77	
			אויר צח	12.36	11.25	24.05	47.67		
			סה"כ צריכה	64.84	39.13	26.13	130.11		
81	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	37.04	13.24	2.28	52.56	0.60	
			אויר צח	8.89	8.10	17.30	34.29		
			סה"כ צריכה	45.93	21.34	19.58	86.85		
82	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	79.00	44.40	4.20	127.60	0.67	
			אויר צח	6.78	6.17	13.19	26.14		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	85.78	50.57	17.39	153.74		
83	35100	קומה 7 סימפליייה הלת"קיייר בע"מ	15114155 - 4	252.50	155.05	49.80	457.35	2.09	
			אוויר צח	41.49	37.78	80.74	160.02		
			סה"כ צריכה	293.99	192.83	130.54	617.37		
84	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	231.90	94.20	0.00	326.10	2.92	
			אוויר צח	63.31	57.65	123.20	244.15		
			סה"כ צריכה	295.21	151.85	123.20	570.25		
85	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	792.10	739.60	968.80	2,500.50	7.42	
			סה"כ צריכה	792.10	739.60	968.80	2,500.50		
			סה"כ צריכה	43,239.55	29,339.43	24,540.67	97,119.65		
			חשבון חברת חשמל	52,120.00	35,120.00	36,020.00	123,260.00		
			הפרש בקוט"ש	-8,880.45	-5,780.57	-11,479.33	-26,140.35		
			הפרש באחוזים	-17.04%	-16.46%	-31.87%	-21.21%		



■ פסגה (Kwh 43,239.55)
■ גבע (Kwh 29,339.43)
■ שפל (Kwh 24,540.67)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בנג להעמסה	17313245 - 1	938.70	854.80	1,826.80	3,620.30	37.84	
			סה"כ צריכה	938.70	854.80	1,826.80	3,620.30		

