

דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/08/20 - 29/08/20)

תאריך הפקה: 30/08/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		15,013.98	8,649.67	3,119.83	3,244.48	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		15,013.98	8,649.67	3,119.83	3,244.48	סה"כ צריכה			
		0.71	0.43	0.13	0.14	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		2,006.33	812.69	482.93	710.71	80003223 - 2			
		2,007.03	813.12	483.06	710.86	סה"כ צריכה			
		0.69	0.40	0.14	0.14	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	6.40	1,848.00	606.40	548.80	692.80	80003257 - 7			
	9.90	5,479.20	2,742.00	1,307.00	1,430.20	81017159 - 4			
		7,327.89	3,348.80	1,855.94	2,123.14	סה"כ צריכה			
		0.76	0.48	0.14	0.14	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	9.60	1,620.00	486.40	402.40	731.20	80003224 - 7			
		1,620.76	486.88	402.54	731.34	סה"כ צריכה			
	6.40	2,372.80	742.40	632.80	997.60	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		0.71	0.43	0.15	0.14	80002031 - 8			
	6.20	3,153.70	1,546.50	721.70	885.50	81017159 - 8			
		5,527.21	2,289.33	1,354.65	1,883.24	סה"כ צריכה			
	3.51	1,107.20	949.55	157.65	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.44	136.75	117.30	19.45	0.00	15091250 - 2			
	0.04	0.20	0.20	0.00	0.00	16092121 - 1			
	4.00	1,654.00	551.60	366.00	736.40	80001690 - 6			
		1,529.86	901.46	308.82	319.58	80001767 - 2			
		15.82	9.05	3.29	3.48	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	4.00	1,224.00	707.20	266.40	250.40	80003224 - 4			
	0.20	145.20	87.05	29.10	29.05	80003257 - 5			
		5,813.03	3,323.41	1,150.71	1,338.91	סה"כ צריכה			
	0.74	22.30	0.90	4.60	16.80	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.11	0.30	0.00	0.00	0.30	15091162 - 3			
	0.66	19.30	0.00	2.10	17.20	15091162 - 4			
	0.48	135.80	76.60	26.40	32.80	16048009 - 1			
	0.53	21.70	0.50	3.40	17.80	16048009 - 2			
		199.40	78.00	36.50	84.90	סה"כ צריכה			

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	521.76	521.92	1,564.64	2,608.32	4.90	
			16092121 - 4	1,635.52	1,635.52	4,878.40	8,149.44	15.77	
			80001690 - 2	320.00	208.00	461.60	989.60	2.40	
			80002031 - 7	401.74	381.67	1,113.08	1,896.50		
			81017159 - 7	369.20	260.50	480.30	1,110.00	2.60	
			סה"כ צריכה	3,248.22	3,007.61	8,498.02	14,753.86		
9	34774	נייס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	-69,885.47	-64,138.71	-158,141.52	-292,165.70		
			סה"כ צריכה	-69,885.47	-64,138.71	-158,141.52	-292,165.70		
10	13021	סיברביט	80002031 - 2	46.81	47.64	146.36	240.81		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	33.80	34.50	101.00	169.30		
			סה"כ צריכה	80.61	82.14	247.36	410.11		
11	25873	סיברביט סולושנס	16092121 - 2	513.40	513.40	1,528.00	2,554.80	3.77	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.32	0.32	0.94	1.57		
			80001976 - 2	0.53	0.54	1.60	2.67		
			80001976 - 5	204.70	204.83	609.99	1,019.52		
			80001976 - 6	178.24	178.33	530.31	886.88		
			סה"כ צריכה	897.19	897.42	2,670.84	4,465.44		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-16.80	-4.60	-0.90	-22.30	0.74	
			15091162 - 3	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.11	
			15091162 - 4	-17.20	-2.10	0.00	-19.30	0.66	
			15091249 - 1	225.05	212.40	623.40	1,060.85	1.71	
			15091249 - 2	215.50	206.80	607.35	1,029.65	1.59	
			15091249 - 3	230.80	216.55	626.00	1,073.35	1.73	
			15091249 - 7	269.65	252.35	742.45	1,264.45	2.04	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-32.80	-26.40	-76.60	-135.80	0.48	
			16048009 - 2	-17.80	-3.40	-0.50	-21.70	0.53	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	248.80	72.80	220.80	542.40	0.80	
			80001690 - 5	576.00	549.60	1,490.40	2,616.00	4.80	
			80001767 - 1	580.22	553.74	1,482.02	2,615.98		
			80001767 - 2	-319.58	-308.82	-901.46	-1,529.86		
			80001767 - 3	266.77	250.56	592.52	1,109.85		
			80001767 - 4	-3.48	-3.29	-9.05	-15.82		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	113.88	113.78	338.08	565.73		
			80001976 - 8	1.98	2.00	5.96	9.94		
			80002031 - 1	89.99	88.91	264.10	443.00		
			80003217 - 1	1.42	1.42	4.23	7.07		
			80003217 - 2	1.41	1.41	4.22	7.05		
			80003223 - 4	9,030.15	8,512.65	22,253.03	39,795.83		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	923.20	158.40	302.40	1,384.00	0.80	
			80003257 - 2	1.40	1.40	73.20	76.00	3.40	
			80003257 - 3	1.40	1.40	4.00	6.80		
			80003257 - 4	5,497.60	5,084.00	2,063.20	12,644.80	52.00	
			80003257 - 6	54.20	54.40	160.60	269.20	0.40	
			80003257 - 8	13,182.40	9,130.40	1,724.00	24,036.80	267.20	
			80003271 - 2	308.60	278.20	625.60	1,212.40		
			80003271 - 3	8.60	5.95	10.90	25.45		
			80003271 - 5	110.70	110.00	262.20	482.90		
			80003271 - 6	2,181.10	1,994.20	4,231.50	8,406.80		
			80003271 - 7	586.70	420.70	887.20	1,894.60		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	289.40	282.50	802.50	1,374.40	2.70	
			81017159 - 2	1,240.60	1,244.80	3,705.90	6,191.30	9.30	
			סה"כ צריכה	35,829.56	29,452.72	43,119.25	108,401.53		
13	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	212.30	205.90	593.10	1,011.30	2.19	
			80001976 - 3	282.48	283.12	844.07	1,409.67		
			80001976 - 4	274.72	275.79	819.58	1,370.09		
			80003217 - 6	3,515.26	3,492.38	10,435.92	17,443.56		
			80003224 - 5	2,219.20	1,708.80	3,683.20	7,611.20	13.60	
			80003271 - 1	501.50	695.00	2,032.00	3,228.50		
			סה"כ צריכה	7,005.46	6,660.99	18,407.86	32,074.32		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-16.80	-4.60	-0.90	-22.30	0.74	
			15091162 - 3	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.11	
			15091162 - 4	-17.20	-2.10	0.00	-19.30	0.66	
			16048009 - 1	-32.80	-26.40	-76.60	-135.80	0.48	
			16048009 - 2	-17.80	-3.40	-0.50	-21.70	0.53	
			16092121 - 3	130.44	130.48	391.16	652.08	4.90	
			16092121 - 4	408.88	408.88	1,219.60	2,037.36	15.77	
			80002031 - 6	89.16	79.93	236.77	405.86		
			80003224 - 8	128.00	71.20	144.00	343.20	0.80	
			81017159 - 6	151.10	102.30	247.50	500.90	1.60	
			סה"כ צריכה	822.68	756.29	2,161.03	3,740.003		
			סה"כ צריכה	-11,884.89	-14,878.30	-64,047.94	-90,811.13		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				-90,811.13		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (-11,884.89 Kwh)
■ גבע (-14,878.30 Kwh)
■ שפל (-64,047.94 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	28,043.36	26,265.73	68,257.15	122,566.24		
			סה"כ צריכה	28,043.36	26,265.73	68,257.15	122,566.24		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	15,331.20	14,460.00	41,916.00	71,707.20	213.60	
			סה"כ צריכה	15,331.20	14,460.00	41,916.00	71,707.20		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	22,457.60	16,755.20	8,249.60	47,462.40	332.80	
			סה"כ צריכה	22,457.60	16,755.20	8,249.60	47,462.40		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	33,414.40	29,708.80	75,123.20	138,246.40	275.20	
			סה"כ צריכה	33,414.40	29,708.80	75,123.20	138,246.40		

