

### דוח קוט"ש

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בנין 1

תקופת דוח: (01/08/20 - 31/08/20)

תאריך הפקה: 01/09/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא KHL בנין 1 חשמל	81017127 - 5	269.90	159.80	114.80	544.50	2.70	
			סה"כ צריכה	269.90	159.80	114.80	544.50		
2	40084	א.דוד יבוא KHL בנין 1 מ"א	81018679 - 2	146.00	49.80	27.20	223.00	1.20	
			צילרים	1,180.02	464.75	184.27	1,829.05		
			סה"כ צריכה	1,326.02	514.55	211.47	2,052.05		
3	40087	אמדר בנין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	220.20	109.80	35.60	365.60	2.20	
			צילרים	1,779.73	1,024.70	241.18	3,045.61		
			סה"כ צריכה	1,999.93	1,134.50	276.78	3,411.21		
4	40101	אמדר בנין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	2,199.80	1,177.40	1,261.80	4,639.00	19.00	
			סה"כ צריכה	2,199.80	1,177.40	1,261.80	4,639.00		
5	40075	בבניה אנדריי - מטבחי ארן בנין 1 חשמל	81017127 - 7	2,619.00	1,042.80	549.90	4,211.70	29.20	
			סה"כ צריכה	2,619.00	1,042.80	549.90	4,211.70		
6	40098	גרוף פרו סנטר בע"מ בנין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	40092	זיגי יבוא ושיווק בנין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	298.80	121.10	52.10	472.00	2.80	
			צילרים	2,415.00	1,130.15	352.96	3,898.12		
			סה"כ צריכה	2,713.80	1,251.25	405.06	4,370.12		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בנין 1	81037892 - 1	80.60	55.90	48.80	185.30	2.30	
			סה"כ צריכה	80.60	55.90	48.80	185.30		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בנין 1 מ"א	81018679 - 4	25.50	21.20	4.60	51.30	0.60	
			צילרים	206.10	197.85	31.16	435.11		
			סה"כ צריכה	231.60	219.05	35.76	486.41		
10	40082	חניונים בנין 1	81018564 - 7	419.50	434.80	1,171.70	2,026.00	4.00	
			סה"כ צריכה	419.50	434.80	1,171.70	2,026.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	669.00	430.30	224.00	1,323.30	11.20	
			81037892 - 7	403.60	233.00	150.90	787.50	4.10	
			סה"כ צריכה	1,072.60	663.30	374.90	2,110.80		
12	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	146.60	176.80	437.20	760.60	4.60	
			סה"כ צריכה	146.60	176.80	437.20	760.60		
13	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	102.40	97.20	238.20	437.80	1.00	
			צ'ילרים	827.63	907.11	1,613.75	3,348.49		
			סה"כ צריכה	930.03	1,004.31	1,851.95	3,786.29		
14	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	586.10	192.95	89.55	868.60	4.70	
			סה"כ צריכה	586.10	192.95	89.55	868.60		
15	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	64.35	52.60	62.70	179.65	1.15	
			סה"כ צריכה	64.35	52.60	62.70	179.65		
16	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	151.20	118.70	134.00	403.90	1.85	
			סה"כ צריכה	151.20	118.70	134.00	403.90		
17	40076	מקס לייט בניין 1	81017127 - 8	4,459.30	2,807.40	773.00	8,039.70	39.60	
			סה"כ צריכה	4,459.30	2,807.40	773.00	8,039.70		
18	40085	עו"ד גלובע בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	125.10	57.40	4.20	186.70	1.20	
			צ'ילרים	1,011.10	535.68	28.45	1,575.23		
			סה"כ צריכה	1,136.20	593.08	32.65	1,761.93		
19	40069	עו"ד גלובע בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	552.30	272.00	190.70	1,015.00	5.30	
			סה"כ צריכה	552.30	272.00	190.70	1,015.00		
20	40094	עוגן נדלן מניב בניין 1 קומה 2 צפון מ"א	81018866 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צ'ילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	369.20	357.00	965.60	1,691.80	3.40	
			צ'ילרים	2,983.99	3,331.67	6,541.71	12,857.37		
			סה"כ צריכה	3,353.19	3,688.67	7,507.31	14,549.17		
22	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	924.00	751.20	1,028.40	2,703.60	11.20	
			סה"כ צריכה	924.00	751.20	1,028.40	2,703.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40096	פאורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	476.80	167.60	123.60	768.00	5.60	
		צילרים		3,853.65	1,564.11	837.36	6,255.12		
		סה"כ צריכה		4,330.45	1,731.71	960.96	7,023.12		
24	40095	פאורבול בניין 1 קומה 4 צד צפון	81018866 - 5	1,001.60	586.00	418.40	2,006.00	7.60	
		צילרים		8,095.25	5,468.79	2,834.56	16,398.60		
		סה"כ צריכה		9,096.85	6,054.79	3,252.96	18,404.60		
25	40097	פז בניין 1 קומה 2 צד צפון מ"א	81018866 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		צילרים		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
26	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	957.90	667.30	886.40	2,511.60	8.60	
		סה"כ צריכה		957.90	667.30	886.40	2,511.60		
27	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	161.90	83.60	20.90	266.40	2.00	
		צילרים		1,308.53	780.19	141.59	2,230.31		
		סה"כ צריכה		1,470.43	863.79	162.49	2,496.71		
28	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-552.30	-272.00	-190.70	-1,015.00	5.30	
			81017127 - 4	970.80	667.40	1,190.20	2,828.40	8.40	
			81037892 - 1	-80.60	-55.90	-48.80	-185.30	2.30	
			סה"כ צריכה	337.90	339.50	950.70	1,628.10		
			סה"כ צריכה	41,429.55	25,968.15	22,771.95	90,169.65		
		חשבון חברת חשמל				0.00			
		הפרש בקוט"ש				90,169.65			
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (Kwh 41,429.55)  
■ גבע (Kwh 25,968.15)  
■ שפל (Kwh 22,771.95)





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	330.00	51,873.00	12,807.00	15,405.00	23,661.00	81018866 - 4	צילרים כללי לחלוקה בניין 1	40093	1
		51,873.00	12,807.00	15,405.00	23,661.00	סה"כ צריכה			

