



דוח קוט"ש

עבור: מגדל יהלומי גבעתיים

דוח מסכם עבור: מגדל יהלומי גבעתיים

תקופת דוח: (01/08/20 - 31/08/20)


תאריך הפקה: 01/09/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	3407	מפסק ראשי דרום מזרח קומה 5	00025244 - 1	674.75	349.96	234.12	1,258.83	8.72	
			00025244 - 2	719.90	538.09	1,033.45	2,291.45	8.31	
			00025244 - 3	543.34	267.95	120.55	931.84	7.05	
			סה"כ צריכה	1,938.00	1,156.00	1,388.12	4,482.12		
2	35845	מפסק ראשי דרום מזרח קומה 6	00025244 - 13	1,307.22	1,038.42	2,305.83	4,651.47	10.27	
			00025244 - 14	657.41	518.68	1,076.37	2,252.46	6.10	
			00025244 - 15	1,173.21	965.27	2,110.90	4,249.38	9.12	
			סה"כ צריכה	3,137.84	2,522.36	5,493.10	11,153.30		
3	3408	מפסק ראשי דרום מערב קומה 5	00025244 - 4	1,020.85	844.95	1,089.57	2,955.38	10.60	
			00025244 - 5	951.87	751.10	728.88	2,431.86	10.20	
			00025244 - 6	924.35	729.67	727.95	2,381.97	10.46	
			סה"כ צריכה	2,897.08	2,325.73	2,546.41	7,769.21		
4	35846	מפסק ראשי דרום מערב קומה 6	00025244 - 16	424.86	1,111.65	307.14	1,843.65	12.01	
			00025244 - 17	279.71	699.67	195.40	1,174.78	7.41	
			00025244 - 18	302.85	718.66	262.31	1,283.82	8.79	
			סה"כ צריכה	1,007.42	2,529.98	764.85	4,302.25		
5	3410	מפסק ראשי צפון מזרח קומה 5	00025244 - 10	1,037.41	553.27	543.54	2,134.22	8.76	
			00025244 - 11	851.99	394.39	130.67	1,377.05	7.61	
			00025244 - 12	1,341.76	770.11	735.91	2,847.78	10.63	
			סה"כ צריכה	3,231.16	1,717.78	1,410.12	6,359.05		
6	3409	מפסק ראשי צפון מערב אולם גדול קומה 5	00025244 - 7	550.91	301.95	478.83	1,331.69	5.34	
			00025244 - 8	464.02	227.57	277.53	969.12	4.76	
			00025244 - 9	409.63	188.71	257.84	856.18	4.33	
			סה"כ צריכה	1,424.57	718.22	1,014.20	3,156.99		
7	35847	מפסק ראשי צפון מערב אולם קטן	00025244 - 19	155.82	86.11	76.15	318.08	1.59	
			00025244 - 20	221.13	142.71	104.77	468.61	1.89	
			00025244 - 21	209.03	91.31	8.04	308.38	1.89	
			סה"כ צריכה	585.98	320.13	188.96	1,095.07		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	14,222.05	11,290.20	12,805.75	38,317.99		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				38,317.99		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (14,222.05 Kwh)
- גבע (11,290.20 Kwh)
- שפל (12,805.75 Kwh)

