



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: דרבן שרפון רחובות

תקופת דוח: (01/08/20 - 31/08/20)

תאריך הפקה: 03/09/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29782	אל מאסטרו (מבנה 1 יחידה ג)	00025509 - 1	652.11	659.99	780.58	2,092.69	9.60	
			סה"כ צריכה	652.11	659.99	780.58	2,092.69		
2	29779	ארכה (מבנה 5)	00018350 - 7	9,103.89	6,299.47	6,874.35	22,277.71	68.38	
			סה"כ צריכה	9,103.89	6,299.47	6,874.35	22,277.71		
3	29783	בן האומן	00025509 - 5	150.55	89.69	92.58	332.82	2.78	
			סה"כ צריכה	150.55	89.69	92.58	332.82		
4	29776	הספקה מרכזית - עידן (מבנה 4 אגף מערב)	00018350 - 3	1,316.82	330.32	164.55	1,811.68	10.46	
			סה"כ צריכה	1,316.82	330.32	164.55	1,811.68		
5	29784	יריב אלומיניום (מבנה 1 יחידה ה)	00025509 - 6	200.83	113.44	182.00	496.27	2.82	
			סה"כ צריכה	200.83	113.44	182.00	496.27		
6	29778	מזנון תעשייה (מבנה 4 אגף מזרחי)	00018350 - 5	2,241.02	1,409.14	590.03	4,240.19	17.85	
			סה"כ צריכה	2,241.02	1,409.14	590.03	4,240.19		
7	33826	נה נה רשת חנויות בע"מ	00025509 - 7	18.35	14.44	39.73	72.52	0.77	
			סה"כ צריכה	18.35	14.44	39.73	72.52		
8	29781	סופרשוק יוחננוף (מבנה 6)	00024696 - 1	49,924.20	46,710.07	99,925.13	196,559.40	369.17	
			סה"כ צריכה	49,924.20	46,710.07	99,925.13	196,559.40		
9	29777	סופרשוק יוחננוף (שילוט ותאורה)	00018350 - 4	6.96	126.42	992.61	1,125.99	3.36	
			סה"כ צריכה	6.96	126.42	992.61	1,125.99		
			סה"כ צריכה	63,614.74	55,752.98	109,641.55	229,009.27		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				229,009.27		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 63,614.74)
■ גבע (Kwh 55,752.98)
■ שפל (Kwh 109,641.55)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29780	מתחם שרפון שנאי T1 (לאימות בלבד)	00018350 - 8	13,885.08	9,150.31	9,807.24	32,842.63	104.11	
				13,885.08	9,150.31	9,807.24	32,842.63		

