



דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (31/08/20 - 01/08/20)

תאריך הפקה: 03/09/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		16,036.74	9,036.94	3,433.92	3,565.87	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		16,036.74	9,036.94	3,433.92	3,565.87	סה"כ צריכה			
		0.73	0.43	0.16	0.14	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		2,168.06	853.58	531.83	782.66	80003223 - 2			
		2,168.80	854.01	531.99	782.80	סה"כ צריכה			
		0.73	0.43	0.16	0.14	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	6.40	2,009.60	638.40	599.20	772.00	80003257 - 7			
	9.90	5,901.30	2,883.90	1,433.20	1,584.20	81017159 - 4			
		7,911.63	3,522.73	2,032.56	2,356.34	סה"כ צריכה			
		0.82	0.48	0.16	0.19	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	9.60	1,763.20	512.80	447.20	803.20	80003224 - 7			
		1,764.02	513.28	447.36	803.39	סה"כ צריכה			
	6.40	2,598.40	777.60	712.00	1,108.80	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		0.76	0.45	0.16	0.15	80002031 - 8			
	6.20	3,401.80	1,620.40	803.60	977.80	81017159 - 8			
		6,000.97	2,398.45	1,515.76	2,086.75	סה"כ צריכה			
	3.52	1,183.25	1,009.80	173.45	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.44	145.95	124.65	21.30	0.00	15091250 - 2			
	0.04	0.20	0.20	0.00	0.00	16092121 - 1			
	4.00	1,798.80	577.20	407.20	814.40	80001690 - 6			
		1,634.14	943.83	339.17	351.14	80001767 - 2			
		16.97	9.47	3.62	3.88	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	4.00	1,308.00	740.80	292.00	275.20	80003224 - 4			
	0.20	155.25	91.25	32.05	31.95	80003257 - 5			
		6,242.56	3,497.20	1,268.79	1,476.56	סה"כ צריכה			
	0.74	25.00	0.90	4.60	19.50	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.11	0.30	0.00	0.00	0.30	15091162 - 3			
	0.66	21.80	0.00	2.20	19.60	15091162 - 4			
	0.48	144.00	79.80	28.80	35.40	16048009 - 1			
	0.53	23.40	0.50	3.60	19.30	16048009 - 2			
		214.50	81.20	39.20	94.10	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	574.08	574.40	1,640.48	2,788.96	4.90	
			16092121 - 4	1,799.04	1,799.36	5,113.28	8,711.68	15.77	
			80001690 - 2	359.20	235.20	485.60	1,080.00	2.40	
			80002031 - 7	441.84	419.96	1,166.53	2,028.34		
			81017159 - 7	411.10	294.70	505.90	1,211.70	2.60	
			סה"כ צריכה	3,585.26	3,323.62	8,911.79	15,820.68		
9	34774	נייס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	13021	סיברביט	80002031 - 2	51.50	52.42	153.45	257.37		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	37.20	37.90	105.80	180.90		
			סה"כ צריכה	88.70	90.32	259.25	438.27		
11	25873	סיברביט סולושנס	16092121 - 2	565.40	565.40	1,602.20	2,733.00	3.77	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.35	0.35	0.98	1.68		
			80001976 - 2	0.59	0.59	1.68	2.85		
			80001976 - 5	225.22	225.40	639.47	1,090.10		
			80001976 - 6	195.95	196.09	555.80	947.84		
			סה"כ צריכה	987.51	987.82	2,800.14	4,775.47		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-19.50	-4.60	-0.90	-25.00	0.74	
			15091162 - 3	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.11	
			15091162 - 4	-19.60	-2.20	0.00	-21.80	0.66	
			15091249 - 1	249.35	235.50	655.70	1,140.55	1.78	
			15091249 - 2	238.55	228.60	638.15	1,105.30	1.73	
			15091249 - 3	255.55	239.80	658.50	1,153.85	1.81	
			15091249 - 7	298.05	279.00	779.95	1,357.00	2.10	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-35.40	-28.80	-79.80	-144.00	0.48	
			16048009 - 2	-19.30	-3.60	-0.50	-23.40	0.53	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	687.20	80.00	231.20	998.40	0.80	
			80001690 - 5	626.40	597.60	1,560.00	2,784.00	4.80	
			80001767 - 1	631.24	602.00	1,552.35	2,785.59		
			80001767 - 2	-351.14	-339.17	-943.83	-1,634.14		
			80001767 - 3	286.59	268.85	620.90	1,176.33		
			80001767 - 4	-3.88	-3.62	-9.47	-16.97		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	125.27	125.18	354.43	604.87		
			80001976 - 8	2.19	2.20	6.22	10.62		
			80002031 - 1	98.87	97.68	276.95	473.50		
			80003217 - 1	1.56	1.57	4.44	7.56		
			80003217 - 2	1.55	1.56	4.42	7.53		
			80003223 - 4	9,992.79	9,239.42	22,265.24	41,497.46		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	1,116.80	168.80	317.60	1,603.20	0.80	
			80003257 - 2	1.40	1.60	80.60	83.60	3.40	
			80003257 - 3	1.50	1.50	4.20	7.20		
			80003257 - 4	6,062.40	5,510.40	2,208.00	13,780.80	52.00	
			80003257 - 6	59.60	59.80	168.20	287.60	0.40	
			80003257 - 8	14,329.60	10,043.20	2,115.20	26,488.00	267.20	
			80003271 - 2	339.40	306.40	657.20	1,303.00		
			80003271 - 3	9.60	6.70	11.45	27.75		
			80003271 - 5	122.30	121.00	275.40	518.70		
			80003271 - 6	2,402.60	2,192.30	4,232.00	8,826.90		
			80003271 - 7	654.50	463.00	925.10	2,042.60		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.70	1,469.30	842.80	310.60	315.90	81017159 - 1			
	9.30	6,608.40	3,880.40	1,366.20	1,361.80	81017159 - 2			
		116,284.01	44,292.11	32,168.46	39,823.44	סה"כ צריכה			
	2.19	1,067.30	616.40	222.30	228.60	16092120 - 1	קומה 8 סייברביט	25872	13
		1,507.24	884.89	311.51	310.84	80001976 - 3			
		1,463.88	858.88	303.06	301.94	80001976 - 4			
		18,629.15	10,930.63	3,836.99	3,861.52	80003217 - 6			
	13.60	8,249.60	3,885.60	1,910.40	2,453.60	80003224 - 5			
		3,466.10	2,144.30	773.60	548.20	80003271 - 1			
		34,383.26	19,320.70	7,357.86	7,704.70	סה"כ צריכה			
	0.74	-25.00	-0.90	-4.60	-19.50	15091162 - 1	תדרה	13027	14
	0.11	-0.30	0.00	0.00	-0.30	15091162 - 3			
	0.66	-21.80	0.00	-2.20	-19.60	15091162 - 4			
	0.48	-144.00	-79.80	-28.80	-35.40	16048009 - 1			
	0.53	-23.40	-0.50	-3.60	-19.30	16048009 - 2			
	4.90	697.24	410.12	143.60	143.52	16092121 - 3			
	15.77	2,177.92	1,278.32	449.84	449.76	16092121 - 4			
		432.46	247.49	87.57	97.41	80002031 - 6			
	0.80	364.00	150.40	76.00	137.60	80003224 - 8			
	1.60	527.50	258.00	109.50	160.00	81017159 - 6			
		3,984.62	2,263.13	827.31	894.19	סה"כ צריכה			
		216,025.52	97,750.92	54,024.98	64,249.61	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		216,025.52				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (64,249.61 Kwh) 30%
■ גבע (54,024.98 Kwh) 25%
■ שפל (97,750.92 Kwh) 45%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	30,930.34	28,783.42	70,231.62	129,945.38		
			סה"כ צריכה	30,930.34	28,783.42	70,231.62	129,945.38		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	16,908.00	16,335.20	45,429.60	78,672.80	213.60	
			סה"כ צריכה	16,908.00	16,335.20	45,429.60	78,672.80		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	24,985.60	18,361.60	9,004.80	52,352.00	332.80	
			סה"כ צריכה	24,985.60	18,361.60	9,004.80	52,352.00		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	36,953.60	32,595.20	77,472.00	147,020.80	275.20	
			סה"כ צריכה	36,953.60	32,595.20	77,472.00	147,020.80		

