



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (07/08/20 - 31/08/20)

תאריך הפקה: 13/09/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40237	הוצל"פ כפר סבא	19093445 - 1	-35.80	-36.40	-112.20	-184.40	0.31	
			19093445 - 2	-4,826.80	-3,143.80	-3,381.40	-11,352.00	68.09	
			19093445 - 3	-2,571.20	-2,560.50	-7,725.10	-12,856.80	21.92	
			19093445 - 4	231.90	154.30	262.60	648.80	22.89	
			תוספת צריכה	-216.06	-167.59	-328.68	-712.33		
			סה"כ צריכה	-7,417.96	-5,753.99	-11,284.78	-24,456.73		
2	39049	לוח יח קרור 1 בגג	19093445 - 1	35.80	36.40	112.20	184.40	0.31	
			סה"כ צריכה	35.80	36.40	112.20	184.40		
3	39050	לוח יח קרור 2 בגג	19093445 - 2	4,826.80	3,143.80	3,381.40	11,352.00	68.09	
			סה"כ צריכה	4,826.80	3,143.80	3,381.40	11,352.00		
4	39051	לוח משאבות בגג	19093445 - 3	2,571.20	2,560.50	7,725.10	12,856.80	21.92	
			סה"כ צריכה	2,571.20	2,560.50	7,725.10	12,856.80		
			סה"כ צריכה	15.84	-13.29	-66.08	-63.53		
			חשבון חברת חשמל	13,660.00	9,810.00	15,410.00	38,880.00		
			הפרש בקוט"ש	-13,644.16	-9,823.29	-15,476.08	-38,943.53		
			הפרש באחוזים	-99.88%	-100.14%	-100.43%	-100.16%		



- פסגה (15.84 Kwh)
- גבע (13.29 Kwh)
- שפל (66.08 Kwh)

