



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (07/08/20 - 31/08/20)

תאריך הפקה: 13/09/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40237	הוצל"פ כפר סבא	19093445 - 1	-35.80	-36.40	-112.20	-184.40	0.31	
			19093445 - 2	-4,826.80	-3,143.80	-3,381.40	-11,352.00	68.09	
			19093445 - 3	-2,571.20	-2,560.50	-7,725.10	-12,856.80	21.92	
			19093445 - 4	13,660.00	9,810.00	15,410.00	38,880.00	22.89	
			תוספת צריכה	186.79	122.08	125.74	434.60		
			סה"כ צריכה	6,412.99	4,191.38	4,317.04	14,921.40		
2	39049	לוח יח קרור 1 בגג	19093445 - 1	35.80	36.40	112.20	184.40	0.31	
			סה"כ צריכה	35.80	36.40	112.20	184.40		
3	39050	לוח יח קרור 2 בגג	19093445 - 2	4,826.80	3,143.80	3,381.40	11,352.00	68.09	
			סה"כ צריכה	4,826.80	3,143.80	3,381.40	11,352.00		
4	39051	לוח משאבות בגג	19093445 - 3	2,571.20	2,560.50	7,725.10	12,856.80	21.92	
			סה"כ צריכה	2,571.20	2,560.50	7,725.10	12,856.80		
			סה"כ צריכה	13,846.79	9,932.08	15,535.74	39,314.60		
			חשבון חברת חשמל	13,660.00	9,810.00	15,410.00	38,880.00		
			הפרש בקוט"ש	186.79	122.08	125.74	434.60		
			הפרש באחוזים	1.37%	1.24%	0.82%	1.12%		



- פסגה (Kwh 13,846.79)
- גבע (Kwh 9,932.08)
- שפל (Kwh 15,535.74)

