



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (16/07/20 - 16/06/20)

תאריך הפקה: 13/09/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	23.58	3,146.80	1,254.95	718.98	1,172.87	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,146.80	1,254.95	718.98	1,172.87	סה"כ צריכה			
	17.69	3,446.25	890.86	855.86	1,699.53	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,446.25	890.86	855.86	1,699.53	סה"כ צריכה			
	10.32	1,442.47	269.29	328.13	845.05	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,442.47	269.29	328.13	845.05	סה"כ צריכה			
	327.76	43,239.82	5,108.51	10,566.70	27,564.61	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		43,239.82	5,108.51	10,566.70	27,564.61	סה"כ צריכה			
	759.84	137,505.96	35,313.36	32,590.84	69,601.76	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	80.57	-1,417.30	-156.25	-202.01	-1,059.04	00022150 - 2			
	295.71	-68,621.91	-21,805.80	-16,395.31	-30,420.80	00022150 - 3			
	23.58	-3,146.80	-1,254.95	-718.98	-1,172.87	00022150 - 4			
	327.76	-43,239.82	-5,108.51	-10,566.70	-27,564.61	00022150 - 5			
	10.32	-1,442.47	-269.29	-328.13	-845.05	00022150 - 6			
	17.69	-3,446.25	-890.86	-855.86	-1,699.53	00022150 - 7			
		16,191.41	5,827.70	3,523.85	6,839.86	סה"כ צריכה			
	80.57	1,417.30	156.25	202.01	1,059.04	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		1,417.30	156.25	202.01	1,059.04	סה"כ צריכה			
	295.71	68,621.91	21,805.80	16,395.31	30,420.80	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		68,621.91	21,805.80	16,395.31	30,420.80	סה"כ צריכה			
		137,505.96	35,313.36	32,590.84	69,601.76	סה"כ צריכה			
		134,480.00	35,160.00	30,400.00	68,920.00	חשבון חברת חשמל			
		3,025.96	153.36	2,190.84	681.76	הפרש בקוט"ש			
		2.25%	0.44%	7.21%	0.99%	הפרש באחוזים			





- פיסגה (Kwh 69,601.76)
- גבע (Kwh 32,590.84)
- שפל (Kwh 35,313.36)

