



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (14/07/20 - 16/06/20)

תאריך הפקה: 13/09/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	1,102.86	648.72	1,153.96	2,905.54	23.58	
			סה"כ צריכה	1,102.86	648.72	1,153.96	2,905.54		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	1,590.56	758.86	837.03	3,186.45	17.69	
			סה"כ צריכה	1,590.56	758.86	837.03	3,186.45		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	790.46	283.84	250.11	1,324.41	10.32	
			סה"כ צריכה	790.46	283.84	250.11	1,324.41		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	25,557.95	9,132.29	4,637.96	39,328.21	327.76	
			סה"כ צריכה	25,557.95	9,132.29	4,637.96	39,328.21		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	64,750.24	28,619.24	33,022.84	126,392.32	759.84	
			00022150 - 2	-974.80	-187.64	-147.64	-1,310.08	80.57	
			00022150 - 3	-28,399.55	-14,494.07	-20,509.57	-63,403.19	295.71	
			00022150 - 4	-1,102.86	-648.72	-1,153.96	-2,905.54	23.58	
			00022150 - 5	-25,557.95	-9,132.29	-4,637.96	-39,328.21	327.76	
			00022150 - 6	-790.46	-283.84	-250.11	-1,324.41	10.32	
			00022150 - 7	-1,590.56	-758.86	-837.03	-3,186.45	17.69	
			סה"כ צריכה	6,334.05	3,113.82	5,486.57	14,934.43		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	974.80	187.64	147.64	1,310.08	80.57	
			סה"כ צריכה	974.80	187.64	147.64	1,310.08		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	28,399.55	14,494.07	20,509.57	63,403.19	295.71	
			סה"כ צריכה	28,399.55	14,494.07	20,509.57	63,403.19		
			סה"כ צריכה	64,750.24	28,619.24	33,022.84	126,392.32		
			חשבון חברת חשמל	68,920.00	30,400.00	35,160.00	134,480.00		
			הפרש בקוט"ש	-4,169.76	-1,780.76	-2,137.16	-8,087.68		
			הפרש באחוזים	-6.05%	-5.86%	-6.08%	-6.01%		





- פסגה (Kwh 64,750.24)
- גבע (Kwh 28,619.24)
- שפל (Kwh 33,022.84)

