



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (16/08/20 - 17/07/20)

תאריך הפקה: 13/09/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.11	3,012.24	1,506.46	752.92	752.86	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,012.24	1,506.46	752.92	752.86	סה"כ צריכה			
	8.73	3,398.93	1,194.38	1,067.08	1,137.47	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,398.93	1,194.38	1,067.08	1,137.47	סה"כ צריכה			
	5.27	1,273.79	307.08	435.63	531.08	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,273.79	307.08	435.63	531.08	סה"כ צריכה			
	168.79	47,290.34	10,346.47	15,820.20	21,123.68	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		47,290.34	10,346.47	15,820.20	21,123.68	סה"כ צריכה			
	427.52	150,979.80	53,371.12	44,084.80	53,523.88	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	67.22	-4,253.58	-191.18	-997.06	-3,065.34	00022150 - 2			
	148.42	-74,862.32	-32,176.96	-20,883.38	-21,801.99	00022150 - 3			
	5.11	-3,012.24	-1,506.46	-752.92	-752.86	00022150 - 4			
	168.79	-47,290.34	-10,346.47	-15,820.20	-21,123.68	00022150 - 5			
	5.27	-1,273.79	-307.08	-435.63	-531.08	00022150 - 6			
	8.73	-3,398.93	-1,194.38	-1,067.08	-1,137.47	00022150 - 7			
		16,888.60	7,648.60	4,128.54	5,111.46	סה"כ צריכה			
	67.22	4,253.58	191.18	997.06	3,065.34	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		4,253.58	191.18	997.06	3,065.34	סה"כ צריכה			
	148.42	74,862.32	32,176.96	20,883.38	21,801.99	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		74,862.32	32,176.96	20,883.38	21,801.99	סה"כ צריכה			
		150,979.80	53,371.12	44,084.80	53,523.88	סה"כ צריכה			
		159,560.00	57,760.00	46,420.00	55,380.00	חשבון חברת חשמל			
		-8,580.20	-4,388.88	-2,335.20	-1,856.12	הפרש בקוט"ש			
		-5.38%	-7.60%	-5.03%	-3.35%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 53,523.88)
- גבע (Kwh 44,084.80)
- שפל (Kwh 53,371.12)

