



**דוח קוט"ש**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (16/09/20 - 01/09/20)


תאריך הפקה: 17/09/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32078	אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	90.61	27.17	69.60	187.38	0.65	
			סה"כ צריכה	90.61	27.17	69.60	187.38		
2	32079	אופרטיב חיוני	81007805 - 6	126.17	45.08	117.23	288.48	0.76	
			סה"כ צריכה	126.17	45.08	117.23	288.48		
3	30571	מארזול ק.8	81007805 - 4	18,621.83	6,155.39	15,150.68	39,927.90	117.63	
			סה"כ צריכה	18,621.83	6,155.39	15,150.68	39,927.90		
4	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	15,440.66	2,574.92	6,126.59	24,142.17	79.30	
			81007765 - 2	11,629.33	3,186.72	8,016.51	22,832.56	140.03	
			81007907 - 1	1,699.96	558.81	1,397.20	3,655.97	16.77	
			81007907 - 2	13,834.04	2,716.61	6,248.76	22,799.42	144.19	
			81007907 - 3	1,209.45	417.02	1,134.73	2,761.20	17.49	
			81007907 - 4	631.38	349.41	870.04	1,850.83	15.17	
			81007907 - 8	5,731.06	1,853.87	4,045.63	11,630.56	151.68	
			סה"כ צריכה	50,175.88	11,657.36	27,839.46	89,672.70		
5	30586	סלברייט	81007765 - 1	-456.74	-159.74	-419.40	-1,035.88	2.76	
			81007765 - 6	5,891.79	1,548.00	3,776.54	11,216.34	35.42	
			סה"כ צריכה	5,435.05	1,388.26	3,357.14	10,180.45		
6	30588	עודכנית קומה 2	81007765 - 1	456.74	159.74	419.40	1,035.88	2.76	
			81007765 - 3	2,698.67	346.90	905.92	3,951.49	17.26	
			81007765 - 8	-90.61	-27.17	-69.60	-187.38	0.65	
			סה"כ צריכה	3,064.80	479.47	1,255.72	4,799.99		
7	30585	ציבורי	81007805 - 1	1,849.65	366.84	897.43	3,113.92	11.69	
			81007805 - 2	95.95	26.08	62.69	184.71	0.87	
			81007805 - 8	5,900.004	1,462.77	3,193.62	10,556.39	38.06	
			81007907 - 5	-47.23	-38.56	-129.45	-215.24	1.13	
			סה"כ צריכה	7,798.37	1,817.13	4,024.29	13,639.79		
8	39035	קומה 6 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	39036	קומה 7 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 5	773.04	241.64	612.78	1,627.46	8.71	
			סה"כ צריכה	773.04	241.64	612.78	1,627.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	39037	קומה 9 - אזורי מלל	81007805 - 7	805.88	277.52	694.28	1,777.68	10.48	
			סה"כ צריכה	805.88	277.52	694.28	1,777.68		
11	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	1,218.34	130.85	356.62	1,705.81	11.58	
			סה"כ צריכה	1,218.34	130.85	356.62	1,705.81		
12	30587	קליקסופטוור	81007765 - 4	5,786.90	1,820.90	4,760.74	12,368.53	42.05	
			81007765 - 5	2,536.46	538.94	1,416.96	4,492.37	22.85	
			סה"כ צריכה	8,323.36	2,359.84	6,177.70	16,860.90		
13	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	5,324.63	1,732.94	4,455.18	11,512.76	31.30	
			סה"כ צריכה	5,324.63	1,732.94	4,455.18	11,512.76		
			סה"כ צריכה	101,757.96	26,312.66	64,110.69	192,181.31		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				192,181.31		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 101,757.96)  
■ גבע (Kwh 26,312.66)  
■ שפל (Kwh 64,110.69)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	48,500.03	11,015.30	26,401.54	85,916.86	246.02	
			סה"כ צריכה	48,500.03	11,015.30	26,401.54	85,916.86		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	27,935.04	8,496.38	20,516.10	56,947.52	176.77	
			סה"כ צריכה	27,935.04	8,496.38	20,516.10	56,947.52		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	28,559.10	7,458.18	18,924.67	54,941.95	249.73	
			סה"כ צריכה	28,559.10	7,458.18	18,924.67	54,941.95		

