



**דוח קוט"ש**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (16/09/20 - 01/09/20)

תאריך הפקה: 17/09/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39537	B-5 אזורי מלל	00009277 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	39577	אזורי מלל	00024800 - 2	665.20	23.58	54.49	743.27	6.33	
			סה"כ צריכה	665.20	23.58	54.49	743.27		
3	39618	אזורי מלל קומה 1-	00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	30605	אזורי מלל שטח ריק קומה A8	00017625 - 5	0.52	0.18	0.40	1.10	0.12	
			סה"כ צריכה	0.52	0.18	0.40	1.10		
5	30606	אזורי מלל שטח ריק קומה A-6	00015791 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	30607	אזורי מלל שטח ריק קומה A7	00024800 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39044	אלון ב - קומה 1 סייברוואן	00015791 - 3	1,435.69	145.06	277.44	1,858.20	11.96	
			סה"כ צריכה	1,435.69	145.06	277.44	1,858.20		
8	40236	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	00015791 - 6	798.77	114.96	170.39	1,084.12	6.24	
			סה"כ צריכה	798.77	114.96	170.39	1,084.12		
9	30723	אמפרסט	00009004 - 1	846.50	302.85	788.35	1,937.70	5.57	
			00015686 - 5	6,528.08	1,140.97	2,685.13	10,354.18	55.37	
			00015686 - 6	4,198.78	583.42	1,017.28	5,799.48	44.34	
			00015792 - 4	2.20	0.79	2.07	5.05	0.02	
			00015792 - 6	2.25	0.86	2.24	5.35	0.02	
			00022752 - 1	4,894.82	1,743.67	4,510.41	11,148.90	32.50	
			מגדלי קירור	9,844.24	3,460.73	8,189.18	21,494.14		
			סה"כ צריכה	26,316.87	7,233.28	17,194.65	50,744.81		
10	32406	אמפרסט קומה 2	00015686 - 4	4,309.77	855.81	968.70	6,134.28	38.70	
			00015792 - 5	2.09	0.75	1.97	4.81	0.01	
			סה"כ צריכה	4,311.86	856.56	970.67	6,139.09		
11	30724	דוולור	00015686 - 7	3,194.36	474.29	1,038.12	4,706.76	28.84	
			00015790 - 2	1.72	0.69	1.76	4.16	0.01	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,196.07	474.98	1,039.88	4,710.93		
12	35312	וובינג B-3	00015791 - 5	778.20	125.77	273.18	1,177.15	7.03	
			סה"כ צריכה	778.20	125.77	273.18	1,177.15		
13	30678	חדר בזק	00024295 - 1	342.47	123.91	314.64	781.01	3.43	
			סה"כ צריכה	342.47	123.91	314.64	781.01		
14	38518	יחידת קירור צילר איזורי מלל	17312728 - 1	4,232.60	1,071.30	1,812.90	7,116.80	86.64	
			סה"כ צריכה	4,232.60	1,071.30	1,812.90	7,116.80		
15	30725	מיזוג אוויר	00015791 - 4	9,715.26	2,407.20	5,061.10	17,183.56	112.13	
			00015792 - 2	91.00	32.82	85.49	209.31	0.56	
			00017625 - 3	11,028.39	3,896.15	9,473.37	24,397.91	66.50	
			00024800 - 4	19,189.04	5,147.40	12,584.96	36,921.40	191.62	
			סה"כ צריכה	40,023.69	11,483.56	27,204.92	78,712.18		
16	30690	מספרה	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	30706	סופרמרקט	00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	35341	סקיילין A-5	00015791 - 2	3,326.71	471.32	1,127.44	4,925.46	28.85	
			סה"כ צריכה	3,326.71	471.32	1,127.44	4,925.46		
19	30707	פאוורמט קומה 2 בנין B	00024800 - 6	995.34	212.36	553.05	1,760.75	10.11	
			סה"כ צריכה	995.34	212.36	553.05	1,760.75		
20	30727	פוליקום	00009277 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015790 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			00015790 - 3	2.16	0.78	2.02	4.96	0.02	
			00015790 - 4	0.00	0.00	-0.004	-0.004		
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.16	0.78	2.02	4.96		
21	39544	צ'יקן פיק	00015790 - 8	0.00	0.0005	0.00	0.0005		
			00015791 - 7	3.66	0.004	0.00	3.67	2.10	
			00015793 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.66	0.004	0.00	3.67		
22	30728	ציבורי-חדש	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009004 - 1	-846.50	-302.85	-788.35	-1,937.70	5.57	
			00009277 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009277 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015686 - 1	27,402.28	5,521.96	11,975.44	44,899.68	215.20	
			00015686 - 2	-323.04	-22.51	-48.65	-394.20	3.94	
			00015686 - 3	-376.39	-99.19	-284.12	-759.70	4.42	
			00015686 - 4	-4,309.77	-855.81	-968.70	-6,134.28	38.70	
			00015686 - 5	-6,528.08	-1,140.97	-2,685.13	-10,354.18	55.37	
			00015686 - 6	-4,198.78	-583.42	-1,017.28	-5,799.48	44.34	
			00015686 - 7	-3,194.36	-474.29	-1,038.12	-4,706.76	28.84	
			00015686 - 8	-887.69	-306.98	-750.30	-1,944.97	9.25	
			00015790 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			00015790 - 2	-1.72	-0.69	-1.76	-4.16	0.01	
			00015790 - 3	-2.16	-0.78	-2.02	-4.96	0.02	
			00015790 - 4	0.00	0.00	0.004	0.004		
			00015790 - 5	0.001	0.00	-0.001	0.00	0.004	
			00015790 - 8	0.00	-0.0005	0.00	-0.0005		
			00015791 - 1	36,234.84	8,314.72	18,965.48	63,515.04	298.16	
			00015791 - 2	-3,326.71	-471.32	-1,127.44	-4,925.46	28.85	
			00015791 - 3	-1,435.69	-145.06	-277.44	-1,858.20	11.96	
			00015791 - 4	-9,715.26	-2,407.20	-5,061.10	-17,183.56	112.13	
			00015791 - 5	-778.20	-125.77	-273.18	-1,177.15	7.03	
			00015791 - 6	-798.77	-114.96	-170.39	-1,084.12	6.24	
			00015791 - 7	-3.66	-0.004	0.00	-3.67	2.10	
			00015791 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 2	-91.00	-32.82	-85.49	-209.31	0.56	
			00015792 - 4	-2.20	-0.79	-2.07	-5.05	0.02	
			00015792 - 5	-2.09	-0.75	-1.97	-4.81	0.01	
			00015792 - 6	-2.25	-0.86	-2.24	-5.35	0.02	
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00017625 - 1	34,193.08	11,779.28	28,537.28	74,509.64	236.96	
			00017625 - 2	-14,063.20	-4,943.90	-11,698.82	-30,705.92	89.18	
			00017625 - 3	-11,028.39	-3,896.15	-9,473.37	-24,397.91	66.50	
			00017625 - 5	-0.52	-0.18	-0.40	-1.10	0.12	
			00017625 - 6	-1.32	-0.54	-1.25	-3.11	0.10	
			00022752 - 1	-4,894.82	-1,743.67	-4,510.41	-11,148.90	32.50	
			00024295 - 1	-342.47	-123.91	-314.64	-781.01	3.43	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024800 - 4	-19,189.04	-5,147.40	-12,584.96	-36,921.40	191.62	
			00024800 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024800 - 6	-995.34	-212.36	-553.05	-1,760.75	10.11	
			00024800 - 8	0.00	0.00	-0.002	-0.002	0.004	
			17312728 - 1	-4,232.60	-1,071.30	-1,812.90	-7,116.80	86.64	
			סה"כ צריכה	6,258.18	1,389.54	3,942.65	11,590.37		
23	38730	קומה 1 - מליסרון	00015686 - 3	376.39	99.19	284.12	759.70	4.42	
			סה"כ צריכה	376.39	99.19	284.12	759.70		
24	40206	קומה B 8 - אזורי מלל	00017625 - 6	0.79	0.32	0.75	1.86	0.10	
			סה"כ צריכה	0.79	0.32	0.75	1.86		
25	39771	קומה B 8 - אזורי מלל	00017625 - 6	0.53	0.22	0.50	1.24	0.10	
			סה"כ צריכה	0.53	0.22	0.50	1.24		
26	39538	ראשי (ספא) אזורי מלל	00009277 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	00015686 - 2	323.04	22.51	48.65	394.20	3.94	
			סה"כ צריכה	323.04	22.51	48.65	394.20		
28	30729	שטח ריק מלל ק.7	00015790 - 5	-0.001	0.00	0.001	0.00	0.004	
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-0.001	0.00	0.001	0.00		
29	30721	תג תג שירותי קייטרינג	00015686 - 8	887.69	306.98	750.30	1,944.97	9.25	
			סה"כ צריכה	887.69	306.98	750.30	1,944.97		
			סה"כ צריכה	94,276.44	24,156.37	56,023.04	174,455.85		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				174,455.85		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (94,276.44 Kwh)  
■ גבע (24,156.37 Kwh)  
■ שפל (56,023.04 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	00017625 - 2	14,063.20	4,943.90	11,698.82	30,705.92	89.18	
				14,063.20	4,943.90	11,698.82	30,705.92		

