



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (29/09/20 - 26/08/20)

תאריך הפקה: 05/10/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37169	בוני רינה בניה ופיתוח 2000 בע"מ	17313297 - 1	1,248.60	341.60	511.30	2,101.50	32.88	
			סה"כ צריכה	1,248.60	341.60	511.30	2,101.50		
2	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	41.95	6.55	1.00	49.50	0.68	
			אוור צח	18.12	9.05	19.98	47.14		
			סה"כ צריכה	60.07	15.60	20.98	96.64		
3	18647	צילר 1	15112977 - 1	23,586.20	6,881.60	4,767.40	35,235.20		
			סה"כ צריכה	23,586.20	6,881.60	4,767.40	35,235.20		
4	18646	צילר 2	15112932 - 1	17,091.90	4,307.50	3,562.90	24,962.30		
			סה"כ צריכה	17,091.90	4,307.50	3,562.90	24,962.30		
5	18645	צילר 3	15112933 - 1	18,344.10	4,953.40	5,973.60	29,271.10		
			סה"כ צריכה	18,344.10	4,953.40	5,973.60	29,271.10		
6	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	47.06	1.07	0.00	48.13	0.80	
			אוור צח	6.94	3.46	7.65	18.05		
			סה"כ צריכה	53.99	4.54	7.65	66.18		
7	28375	קומה 1 משרד 12 אולנט	16048031 - 3	16.14	0.96	1.30	18.40	0.31	
			אוור צח	6.94	3.46	7.65	18.05		
			סה"כ צריכה	23.08	4.42	8.94	36.45		
8	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	28.59	2.13	0.00	30.72	0.50	
			אוור צח	6.94	3.46	7.65	18.05		
			סה"כ צריכה	35.53	5.59	7.65	48.77		
9	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	280.00	28.00	10.00	318.00	26.36	
			אוור צח	42.31	21.12	46.63	110.06		
			סה"כ צריכה	322.31	49.12	56.63	428.06		
10	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	40.59	18.56	106.34	165.49	0.90	
			אוור צח	10.89	5.43	12.00	28.32		
			סה"כ צריכה	51.48	23.99	118.34	193.81		
11	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	40.11	12.06	2.83	55.01	1.03	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	11.07	5.53	12.20	28.80		
			סה"כ צריכה	51.18	17.59	15.03	83.81		
12	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	35.60	1.12	0.00	36.72	0.93	
			אוויר צח	5.64	2.82	6.22	14.67		
			סה"כ צריכה	41.24	3.94	6.22	51.39		
13	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	40.27	2.93	0.00	43.20	0.85	
			אוויר צח	9.35	4.67	10.31	24.32		
			סה"כ צריכה	49.62	7.59	10.31	67.52		
14	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	40.66	3.98	0.21	44.85	0.60	
			אוויר צח	9.35	4.67	10.31	24.32		
			סה"כ צריכה	50.006	8.65	10.51	69.17		
15	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיוניקשין בע"מ	15129231 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אויר צח	9.35	4.67	10.31	24.32		
			סה"כ צריכה	9.35	4.67	10.31	24.32		
16	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	23.14	0.46	0.00	23.60	2.69	
			אוויר צח	6.94	3.46	7.65	18.05		
			סה"כ צריכה	30.07	3.93	7.65	41.65		
17	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	58.77	5.09	0.14	64.00	0.89	
			אוויר צח	11.01	5.50	12.14	28.65		
			סה"כ צריכה	69.78	10.59	12.28	92.65		
18	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	29.84	3.10	6.66	39.60	0.95	
			אוויר צח	6.63	3.31	7.31	17.24		
			סה"כ צריכה	36.47	6.41	13.96	56.84		
19	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	21.97	2.18	0.43	24.58	0.28	
			אוויר צח	6.94	3.46	7.65	18.05		
			סה"כ צריכה	28.91	5.64	8.08	42.63		
20	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	25.07	6.32	6.58	37.97	0.48	
			אוויר צח	6.94	3.46	7.65	18.05		
			סה"כ צריכה	32.01	9.78	14.22	56.02		
21	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	84.80	6.64	11.17	102.61	0.93	
			15129231 - 9	38.14	3.49	6.48	48.11	0.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129231 - 14	51.14	0.94	3.95	56.03	0.78	
			אוויר צח	39.85	19.89	43.93	103.67		
			סה"כ צריכה	213.93	30.96	65.53	310.42		
22	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	83.30	6.50	0.30	90.10	1.81	
			אוויר צח	26.06	13.01	28.72	67.78		
			סה"כ צריכה	109.36	19.51	29.02	157.88		
23	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	149.70	22.45	6.75	178.90	1.79	
			אוויר צח	24.66	12.31	27.18	64.16		
			סה"כ צריכה	174.36	34.76	33.93	243.06		
24	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	9.45	0.25	0.00	9.70	0.72	
			אוויר צח	8.85	4.42	9.75	23.01		
			סה"כ צריכה	18.30	4.67	9.75	32.71		
25	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	29.38	5.82	1.38	36.58	1.14	
			אוויר צח	12.63	6.30	13.92	32.84		
			סה"כ צריכה	42.01	12.12	15.30	69.42		
26	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	37.82	18.88	41.69	98.39		
			סה"כ צריכה	37.82	18.88	41.69	98.39		
27	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	21.85	10.91	24.09	56.85		
			סה"כ צריכה	21.85	10.91	24.09	56.85		
28	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	76.48	7.18	2.68	86.34	1.50	
			אוויר צח	13.99	6.98	15.42	36.40		
			סה"כ צריכה	90.47	14.16	18.10	122.74		
29	28784	קומה 2 משרד 7 סוסטוס מדיה	16226525 - 2	652.80	92.55	22.80	768.15	7.32	
			אוויר צח	21.41	10.69	23.60	55.69		
			סה"כ צריכה	674.21	103.24	46.40	823.84		
30	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	38.10	2.64	0.44	41.18	0.85	
			אוויר צח	9.96	4.97	10.98	25.90		
			סה"כ צריכה	48.06	7.61	11.42	67.08		
31	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שרותי כ"א	16226554 - 12	18.90	0.52	0.00	19.42	0.34	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	8.60	4.29	9.47	22.36		
			סה"כ צריכה	27.50	4.81	9.47	41.78		
32	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	152.44	13.78	3.40	169.62	3.20	
			אוויר צח	40.16	20.05	44.27	104.47		
			סה"כ צריכה	192.60	33.83	47.67	274.09		
33	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	67.05	3.45	0.00	70.50	4.14	
			אוויר צח	24.21	12.08	26.68	62.97		
			סה"כ צריכה	91.26	15.53	26.68	133.47		
34	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	1.88	0.24	0.00	2.12	0.69	
			אוויר צח	9.53	4.76	10.50	24.79		
			סה"כ צריכה	11.41	5.00	10.50	26.91		
35	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	76.56	2.62	0.20	79.38	1.00	
			אוויר צח	16.25	8.11	17.92	42.28		
			סה"כ צריכה	92.81	10.73	18.12	121.66		
36	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	51.95	5.20	0.05	57.20	1.15	
			אוויר צח	18.08	9.03	19.93	47.04		
			סה"כ צריכה	70.03	14.23	19.98	104.24		
37	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	89.55	5.00	1.00	95.55	1.02	
			אוויר צח	18.12	9.05	19.98	47.14		
			סה"כ צריכה	107.67	14.05	20.98	142.69		
38	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	33.70	5.55	4.75	44.00	1.32	
			אוויר צח	31.93	15.94	35.19	83.06		
			סה"כ צריכה	65.63	21.49	39.94	127.06		
39	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	58.40	3.60	0.85	62.85	0.90	
			אוויר צח	12.18	6.08	13.43	31.69		
			סה"כ צריכה	70.58	9.68	14.28	94.54		
40	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסס בע"מ	16226554 - 10	79.22	6.70	0.00	85.92	1.47	
			אוויר צח	14.81	7.39	16.32	38.52		
			סה"כ צריכה	94.03	14.09	16.32	124.44		
41	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	59.00	5.65	0.95	65.60	1.19	
			אוויר צח	21.51	10.73	23.70	55.95		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	80.51	16.38	24.65	121.55		
42	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	25.36	3.38	1.16	29.90	0.35	
			אוויר צח	4.27	2.13	4.71	11.12		
			סה"כ צריכה	29.63	5.51	5.87	41.02		
43	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	128.30	10.20	0.90	139.40	17.19	
			אוויר צח	59.83	29.87	65.95	155.65		
			סה"כ צריכה	188.13	40.07	66.85	295.05		
44	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	34.24	2.44	1.06	37.74	1.84	
			אוויר צח	10.78	5.38	11.88	28.04		
			סה"כ צריכה	45.02	7.82	12.94	65.78		
45	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	49.58	3.52	0.18	53.28	7.06	
			אוויר צח	9.22	4.60	10.16	23.98		
			סה"כ צריכה	58.80	8.12	10.34	77.26		
46	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	40.00	6.54	12.12	58.66	5.29	
			אוויר צח	11.30	5.64	12.46	29.40		
			סה"כ צריכה	51.30	12.18	24.58	88.06		
47	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	39.90	10.76	27.28	77.94	1.88	
			אוויר צח	16.25	8.11	17.92	42.28		
			סה"כ צריכה	56.15	18.87	45.20	120.22		
48	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	91.00	7.50	0.00	98.50	10.00	
			אוויר צח	28.83	14.39	31.78	75.00		
			סה"כ צריכה	119.83	21.89	31.78	173.50		
49	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאיר	15114152 - 5	1.10	0.00	0.00	1.10	15.06	
			אוויר צח	14.12	7.05	15.56	36.73		
			סה"כ צריכה	15.22	7.05	15.56	37.83		
50	18616	קומה 4 משרד 6A ביסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	93.90	8.45	0.70	103.05	4.65	
			אוויר צח	40.54	20.24	44.69	105.47		
			סה"כ צריכה	134.44	28.69	45.39	208.52		
51	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	85.20	10.00	2.45	97.65	4.43	
			אוויר צח	21.39	10.68	23.58	55.65		
			סה"כ צריכה	106.59	20.68	26.03	153.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	18620	קומה 4 משרד 8 פיננסי	15114152 - 11	85.60	10.95	11.90	108.45	44.38	
				13.80	6.89	15.22	35.91		
				99.40	17.84	27.12	144.36		
53	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	10.38	0.36	0.00	10.74	2.54	
				11.15	5.56	12.29	29.00		
				21.53	5.92	12.29	39.74		
54	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	16.30	2.40	0.34	19.04	3.94	
				6.54	3.27	7.21	17.02		
				22.84	5.67	7.55	36.06		
55	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	7.76	0.36	0.00	8.12	4.06	
				9.09	4.54	10.02	23.64		
				16.85	4.90	10.02	31.76		
56	18621	קומה 5 משרד 2 סיואנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	14.60	0.20	0.80	15.60	37.04	
				60.50	30.20	66.69	157.39		
				75.10	30.40	67.49	172.99		
57	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	45.98	2.38	0.86	49.22	1.11	
				15.08	7.53	16.62	39.23		
				61.06	9.91	17.48	88.45		
58	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	86.95	26.15	78.70	191.80	2.78	
				25.81	12.88	28.44	67.13		
				112.76	39.03	107.14	258.93		
59	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	82.96	10.34	14.22	107.52	1.81	
				16.54	8.26	18.23	43.04		
				99.50	18.60	32.45	150.56		
60	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	84.05	9.00	0.85	93.90	3.22	
				18.99	9.48	20.93	49.40		
				103.04	18.48	21.78	143.30		
61	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	79.40	3.55	0.20	83.15	15.92	
				21.40	10.68	23.59	55.67		
				100.80	14.23	23.79	138.82		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
62	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	68.54	4.20	0.74	73.48	4.21	
		אוויר צח		18.24	9.10	20.10	47.44		
		סה"כ צריכה		86.78	13.30	20.84	120.92		
63	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	33.85	16.10	51.00	100.95	5.20	
		אוויר צח		19.81	9.89	21.84	51.54		
		סה"כ צריכה		53.66	25.99	72.84	152.49		
64	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	133.20	8.90	2.20	144.30	1.54	
		אוויר צח		20.25	10.11	22.31	52.67		
		סה"כ צריכה		153.45	19.01	24.51	196.97		
65	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	61.56	3.84	3.76	69.16	0.75	
		אוויר צח		7.56	3.77	8.33	19.66		
		סה"כ צריכה		69.12	7.61	12.09	88.82		
66	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	60.22	13.16	31.70	105.08	0.38	
		אוויר צח		9.22	4.60	10.16	23.98		
		סה"כ צריכה		69.44	17.76	41.86	129.06		
67	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	54.22	3.52	7.06	64.80	0.74	
		אוויר צח		7.56	3.77	8.33	19.66		
		סה"כ צריכה		61.78	7.29	15.39	84.46		
68	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	35.76	8.68	8.48	52.92	1.49	
		אוויר צח		7.22	3.60	7.95	18.77		
		סה"כ צריכה		42.98	12.28	16.43	71.69		
69	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	0.12	0.00	0.00	0.12	1.69	
		אוויר צח		6.84	3.41	7.54	17.79		
		סה"כ צריכה		6.96	3.41	7.54	17.91		
70	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	0.24	0.00	0.00	0.24	4.51	
		אוויר צח		9.80	4.89	10.80	25.50		
		סה"כ צריכה		10.04	4.89	10.80	25.74		
71	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	10.64	0.00	0.00	10.64	0.92	
		אוויר צח		22.04	11.00	24.29	57.34		
		סה"כ צריכה		32.68	11.00	24.29	67.98		
72	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	40.60	3.38	1.70	45.68	0.90	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אויר צח	14.03	7.00	15.46	36.49		
			סה"כ צריכה	54.63	10.38	17.16	82.17		
73	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	66.52	3.92	0.00	70.44	2.28	
			אויר צח	9.63	4.81	10.61	25.05		
			סה"כ צריכה	76.15	8.73	10.61	95.49		
74	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	55.50	1.06	0.20	56.76	2.50	
			אויר צח	14.52	7.25	16.00	37.77		
			סה"כ צריכה	70.02	8.31	16.20	94.53		
75	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	46.14	4.30	0.22	50.66	1.05	
			אויר צח	14.00	6.99	15.43	36.41		
			סה"כ צריכה	60.14	11.29	15.65	87.07		
76	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	182.75	15.45	14.20	212.40	2.14	
			אויר צח	21.40	10.68	23.59	55.67		
			סה"כ צריכה	204.15	26.13	37.79	268.07		
77	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	0.04	0.00	0.00	0.04	0.19	
			אויר צח	6.89	3.44	7.60	17.93		
			סה"כ צריכה	6.93	3.44	7.60	17.97		
78	27294	קומה 6 משרד 9 נויורבליד	16045522 - 3	51.56	4.00	1.56	57.12	0.66	
			אויר צח	7.98	3.98	8.80	20.77		
			סה"כ צריכה	59.54	7.98	10.36	77.89		
79	18632	קומה 6 משרד A4 נויורבליד	15113416 - 4	3.28	0.00	0.00	3.28	0.47	
			אויר צח	9.65	4.82	10.64	25.11		
			סה"כ צריכה	12.93	4.82	10.64	28.39		
80	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	62.86	4.62	0.20	67.68	3.92	
			אויר צח	19.17	9.57	21.13	49.87		
			סה"כ צריכה	82.03	14.19	21.33	117.55		
81	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	48.40	3.08	0.82	52.30	1.18	
			אויר צח	13.79	6.88	15.20	35.87		
			סה"כ צריכה	62.19	9.96	16.02	88.17		
82	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	133.40	9.80	0.80	144.00	43.39	
			אויר צח	10.51	5.25	11.59	27.35		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	143.91	15.05	12.39	171.35		
83	35100	קומה 7 סימפלייה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	435.50	47.55	24.30	507.35	4.94	
			אוויר צח	64.35	32.12	70.93	167.40		
			סה"כ צריכה	499.85	79.67	95.23	674.75		
84	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	353.50	31.70	0.10	385.30	14.66	
			אוויר צח	98.19	49.01	108.22	255.41		
			סה"כ צריכה	451.69	80.71	108.32	640.71		
85	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,277.70	582.60	852.70	2,713.00	14.84	
			סה"כ צריכה	1,277.70	582.60	852.70	2,713.00		
			סה"כ צריכה	68,717.06	18,404.43	17,777.99	104,899.48		
			חשבון חברת חשמל	81,080.00	25,680.00	28,540.00	135,300.00		
			הפרש בקוט"ש	-12,362.94	-7,275.57	-10,762.01	-30,400.52		
			הפרש באחוזים	-15.25%	-28.33%	-37.71%	-22.47%		



■ פסגה (Kwh 68,717.06)
■ גבע (Kwh 18,404.43)
■ שפל (Kwh 17,777.99)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	1,455.90	726.70	1,604.70	3,787.30	75.68	
			סה"כ צריכה	1,455.90	726.70	1,604.70	3,787.30		

