



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשיה - פ


דוח מסכם עבור: מבנה תעשיה מעלות

תקופת דוח: (01/09/20 - 30/09/20)

תאריך הפקה: 06/10/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל (אזור 1) LT	00025485 - 2	1,775.74	220.24	179.93	2,175.91	13.67	
			00025485 - 5	2,641.82	344.95	152.17	3,138.94	12.53	
			סה"כ צריכה	4,417.56	565.19	332.10	5,314.84		
2	11783	אזור קיפופים (אזור 2) LT	00025485 - 3	1,554.29	84.67	163.74	1,802.70	14.18	
			00025485 - 6	2,945.78	651.37	1,278.73	4,875.88	17.30	
			סה"כ צריכה	4,500.07	736.04	1,442.47	6,678.58		
3	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	909.93	47.09	93.59	1,050.61	19.22	
			81013142 - 1	1,410.69	60.98	153.18	1,624.86	16.13	
			81013142 - 3	477.59	180.37	409.48	1,067.44	3.54	
			סה"כ צריכה	2,798.21	288.44	656.26	3,742.91		
4	30922	מפעל LT	70034417 - 1	13,347.06	718.98	1,850.78	15,916.81	164.99	
			סה"כ צריכה	13,347.06	718.98	1,850.78	15,916.81		
5	30925	מקס סטוק מעלות	81013142 - 2	2,564.81	339.32	149.62	3,053.75	13.94	
			סה"כ צריכה	2,564.81	339.32	149.62	3,053.75		
6	11784	עטיפית	00025485 - 1	8,618.56	1,418.53	4,589.83	14,626.92	47.48	
			00025485 - 4	-0.79	-0.17	-0.14	-1.10	0.20	
			סה"כ צריכה	8,617.77	1,418.36	4,589.69	14,625.82		
7	31039	עטיפית	81026429 - 1	29,567.96	4,632.80	15,622.90	49,823.66	159.07	
			סה"כ צריכה	29,567.96	4,632.80	15,622.90	49,823.66		
			סה"כ צריכה	65,813.44	8,699.12	24,643.83	99,156.38		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				99,156.38		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 65,813.44)
- גבע (Kwh 8,699.12)
- שפל (Kwh 24,643.83)

