



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם


תקופת דוח: (01/09/20 - 30/09/20)

תאריך הפקה: 06/10/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	40.91	18,950.40	7,101.60	3,113.60	8,735.20	15129203 - 5	ADVA - אדווה - OPTICAL NETWORKING	31532	1
		18,950.40	7,101.60	3,113.60	8,735.20	סה"כ צריכה			
	36.97	25,883.80	11,536.40	4,729.80	9,617.60	15129203 - 10	אדווה-מעבדה	32784	2
		25,883.80	11,536.40	4,729.80	9,617.60	סה"כ צריכה			
	7.05	1,443.80	701.80	259.80	482.20	15129203 - 2	לוח חניון 93+83	9384	3
	13.24	6,703.00	2,436.60	1,249.40	3,017.00	15129203 - 3			
		8,146.80	3,138.40	1,509.20	3,499.20	סה"כ צריכה			
		263,096.40	98,644.30	44,766.90	119,685.20	14152667 - 1	מיזוג אוויר	8046	4
		263,096.40	98,644.30	44,766.90	119,685.20	סה"כ צריכה			
		-195.00	-81.30	-33.10	-80.60	13129381 - 1	ציבורי	10122	5
		-241.50	-107.00	-45.20	-89.30	13148443 - 1			
		-212.60	-96.50	-40.40	-75.70	13199892 - 1			
		-259.70	-110.10	-43.70	-105.90	13199896 - 1			
	7.05	-1,443.80	-701.80	-259.80	-482.20	15129203 - 2			
	13.24	-6,703.00	-2,436.60	-1,249.40	-3,017.00	15129203 - 3			
	40.91	-18,950.40	-7,101.60	-3,113.60	-8,735.20	15129203 - 5			
	159.46	-100,788.00	-44,196.00	-18,230.00	-38,362.00	15129203 - 8			
	19.41	-742.40	-9.60	-17.60	-715.20	15129203 - 9			
	36.97	-25,883.80	-11,536.40	-4,729.80	-9,617.60	15129203 - 10			
		198,100.00	82,750.00	34,850.00	80,500.00	15129203 - 15			
	20.02	-3,516.00	-398.40	-243.60	-2,874.00	15129226 - 2			
	187.52	-107,836.00	-46,822.00	-19,478.00	-41,536.00	15129226 - 3			
	111.22	-45,670.00	-19,648.00	-7,998.00	-18,024.00	15129226 - 4			
	15.90	-4,406.00	-1,348.40	-574.60	-2,483.00	15129226 - 8			
	3.94	163,220.90	69,356.50	28,741.50	65,122.90	15129226 - 15			
	58.44	-4,103.60	-1,132.00	-570.00	-2,401.60	17312755 - 1			
	80.72	-18,133.50	-7,161.30	-2,994.40	-7,977.80	17313552 - 1			
		22,235.60	9,219.50	3,970.30	9,045.80	סה"כ צריכה			
	111.22	45,670.00	19,648.00	7,998.00	18,024.00	15129226 - 4	קומה (-1) מלאנוקס	15378	6
		45,670.00	19,648.00	7,998.00	18,024.00	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	2,483.00	574.60	1,348.40	4,406.00	15.90	
			סה"כ צריכה	2,483.00	574.60	1,348.40	4,406.00		
8	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	41,536.00	19,478.00	46,822.00	107,836.00	187.52	
			סה"כ צריכה	41,536.00	19,478.00	46,822.00	107,836.00		
9	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	105.90	43.70	110.10	259.70		
			סה"כ צריכה	105.90	43.70	110.10	259.70		
10	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	38,362.00	18,230.00	44,196.00	100,788.00	159.46	
			סה"כ צריכה	38,362.00	18,230.00	44,196.00	100,788.00		
11	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	89.30	45.20	107.00	241.50		
			סה"כ צריכה	89.30	45.20	107.00	241.50		
12	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	2,874.00	243.60	398.40	3,516.00	20.02	
			סה"כ צריכה	2,874.00	243.60	398.40	3,516.00		
13	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	75.70	40.40	96.50	212.60		
			סה"כ צריכה	75.70	40.40	96.50	212.60		
14	23124	קומה 5 מלאנוקס	15129203 - 9	715.20	17.60	9.60	742.40	19.41	
			סה"כ צריכה	715.20	17.60	9.60	742.40		
15	24886	קומה 5 מלאנוקס ממ"ד	13129381 - 1	80.60	33.10	81.30	195.00		
			סה"כ צריכה	80.60	33.10	81.30	195.00		
16	29098	קומה 6 קארדיאק	17313552 - 1	7,977.80	2,994.40	7,161.30	18,133.50	80.72	
			סה"כ צריכה	7,977.80	2,994.40	7,161.30	18,133.50		
17	33280	קומה 6 ריווק רובטיקס חדש	17312755 - 1	2,401.60	570.00	1,132.00	4,103.60	58.44	
			סה"כ צריכה	2,401.60	570.00	1,132.00	4,103.60		
			סה"כ צריכה	265,308.10	108,358.40	250,750.80	624,417.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				624,417.30		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 265,308.10)
- גבע (Kwh 108,358.40)
- שפל (Kwh 250,750.80)

