חשבון חשמל

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשיה -פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תאריך הפקה: 06/10/20

תקופת דוח: (01/09/20 - 30/09/20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40237	הוצל"פ כפר סבא	19093445 - 1	-80.40	-40.60	-99.40	-220.40	0.31	
			19093445 - 2	-9,930.40	-1,495.20	-2,999.20	-14,424.80	69.92	
			19093445 - 3	-5,724.60	-2,812.80	-6,866.60	-15,404.00	21.99	
			19093445 - 4	28,554.00	7,571.40	16,003.20	52,128.60	150.65	
			תוספת צריכה	384.56	96.68	181.14	662.38		
			סה"כ צריכה	13,203.16	3,319.48	6,219.14	22,741.78		
2	39049	לוח יח קרור 1 בגג	19093445 - 1	80.40	40.60	99.40	220.40	0.31	
			סה"כ צריכה	80.40	40.60	99.40	220.40		
3	39050	לוח יח קרור 2 בגג	19093445 - 2	9,930.40	1,495.20	2,999.20	14,424.80	69.92	
			סה"כ צריכה	9,930.40	1,495.20	2,999.20	14,424.80		
4	39051	לוח משאבות בגג	19093445 - 3	5,724.60	2,812.80	6,866.60	15,404.00	21.99	
			סה"כ צריכה	5,724.60	2,812.80	6,866.60	15,404.00		

סה"כ צריכה	28,938.56	7,668.08	16,184.34	52,790.98
חשבון חברת חשמל				0.00
הפרש בקוט"ש				52,790.98
הפרש באחוזים				



לפניות ובירורים:
שד' הדקלים אזור תעשייה קדימה. ת.ד. 2550. קדימה 60920
טל: 09-8911951. פקס: 09-8914555. email: info@qlc.co.il