



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (13/09/20 - 13/08/20)


תאריך הפקה: 14/10/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	121.90	27.20	7.95	157.05	1.90	
			סה"כ צריכה	121.90	27.20	7.95	157.05		
2	11954	A בניין BMS מא 4.7	81029750 - 5	636.40	190.20	14.00	840.60	8.20	
			סה"כ צריכה	636.40	190.20	14.00	840.60		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	1,958.40	1,223.60	3,405.20	6,587.20	21.20	
			סה"כ צריכה	1,958.40	1,223.60	3,405.20	6,587.20		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	581.50	205.40	31.90	818.80	7.44	
			סה"כ צריכה	581.50	205.40	31.90	818.80		
5	33710	C בניין PIPL מיזוג אויר	14154696 - 4	101.80	25.20	27.60	154.60	3.52	
			סה"כ צריכה	101.80	25.20	27.60	154.60		
6	33707	אדוונטסט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	320.70	82.70	29.70	433.10	5.21	
			סה"כ צריכה	320.70	82.70	29.70	433.10		
7	11953	אולם כנסים קיידנס בניין A	81029750 - 8	3.80	2.60	7.40	13.80		
			סה"כ צריכה	3.80	2.60	7.40	13.80		
8	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	1,477.60	912.80	2,682.80	5,073.20	17.23	
			סה"כ צריכה	1,477.60	912.80	2,682.80	5,073.20		
9	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	120.00	55.60	140.40	316.00	3.42	
			סה"כ צריכה	120.00	55.60	140.40	316.00		
10	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	12.00	11.20	12.80	36.00	1.64	
			סה"כ צריכה	12.00	11.20	12.80	36.00		
11	18336	מבטח בשרי מיזוג אויר	14154695 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	6.40	2.40	0.00	8.80	2.06	
			סה"כ צריכה	6.40	2.40	0.00	8.80		
13	11955	נשיונל אינטסרומנט מ"א בניין A	81029750 - 4	654.80	152.00	8.60	815.40	11.80	
			סה"כ צריכה	654.80	152.00	8.60	815.40		
14	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	5,590.00	1,682.50	1,271.50	8,544.00	82.86	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,590.00	1,682.50	1,271.50	8,544.00		
15	11956	סרוויס -נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	2,222.00	296.00	622.00	3,140.00	57.60	
			סה"כ צריכה	2,222.00	296.00	622.00	3,140.00		
16	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	19093080 - 2	554.40	193.76	165.76	913.92	10.64	
			סה"כ צריכה	554.40	193.76	165.76	913.92		
17	6390	פיליפס מא בניין A 5.ק.	81029750 - 3	1,713.20	968.80	1,986.40	4,668.40	18.00	
			סה"כ צריכה	1,713.20	968.80	1,986.40	4,668.40		
18	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	14154695 - 3	0.00	1.80	0.00	1.80	5.08	
			סה"כ צריכה	0.00	1.80	0.00	1.80		
19	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	19093080 - 1	508.64	177.28	101.12	787.04	209.86	
			סה"כ צריכה	508.64	177.28	101.12	787.04		
20	11958	קידנס בניין A מא	81029750 - 7	873.80	794.40	2,568.80	4,237.00	16.40	
			סה"כ צריכה	873.80	794.40	2,568.80	4,237.00		
21	11961	קידנס בניין B מא קומה 4	14154695 - 1	771.60	499.20	1,541.20	2,812.00	11.36	
			סה"כ צריכה	771.60	499.20	1,541.20	2,812.00		
22	11960	קידנס בניין C מא קומה 4	14154696 - 1	0.40	0.00	0.00	0.40	0.71	
			סה"כ צריכה	0.40	0.00	0.00	0.40		
23	18342	קלאודינירי בניין B קומה 2	14154695 - 6	2,090.90	1,120.90	2,840.50	6,052.30	24.94	
			סה"כ צריכה	2,090.90	1,120.90	2,840.50	6,052.30		
			סה"כ צריכה	20,320.24	8,625.54	17,465.63	46,411.41		
			חשבון חברת חשמל	140,800.00	54,880.00	46,200.00	241,880.00		
			הפרש בקוט"ש	-120,479.76	-46,254.46	-28,734.37	-195,468.59		
			הפרש באחוזים	-85.57%	-84.28%	-62.20%	-80.81%		



■ פסגה (20,320.24 Kwh)
■ גבע (8,625.54 Kwh)
■ שפל (17,465.63 Kwh)

