



דוח קוט"ש


עבור: ח.ל. חברה לבניין בע"מ

דוח מסכם עבור: כימפיל

תקופת דוח: (01/10/20 - 14/10/20)

תאריך הפקה: 20/10/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38725	לוח חשמל M ראשי כימפיל קומה 'א'	19051999 - 4	7,109.20	1,549.40	7,925.20	16,583.80	216.44	
			סה"כ צריכה	7,109.20	1,549.40	7,925.20	16,583.80		
2	38724	לוח חשמל M ראשי כימפיל-קומת קרקע	19051999 - 2	13,054.08	2,398.08	8,734.40	24,186.56	171.22	
			סה"כ צריכה	13,054.08	2,398.08	8,734.40	24,186.56		
3	38723	לוח חשמל ציבורי A	19051999 - 1	1,521.84	489.36	1,399.08	3,410.28	14.27	
			סה"כ צריכה	1,521.84	489.36	1,399.08	3,410.28		
4	38728	ראשי כימפיל קומה 'ב'	19051999 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	21,685.12	4,436.84	18,058.68	44,180.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				44,180.64		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (21,685.12 Kwh)
■ גבע (4,436.84 Kwh)
■ שפל (18,058.68 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38727	ראשי שנאי 1	11103545 - 1	29,086.22	328.72	16,035.06	45,450.00	1.04	
			סה"כ צריכה	29,086.22	328.72	16,035.06	45,450.00		

