



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 527

תקופת דוח: (30/09/20 - 01/09/20)


תאריך הפקה: 20/10/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30782	TTI חדר שרתים	00009659 - 4	3,936.71	1,861.74	4,550.73	10,349.18	24.72	
			00009659 - 5	371.22	87.76	149.27	608.24	2.58	
			00018054 - 1	679.32	320.77	787.39	1,787.48	4.39	
			00018065 - 1	4,117.47	2,013.12	4,971.40	11,101.99	24.03	
			00020635 - 1	1,414.44	173.65	219.57	1,807.67	16.14	
			00025413 - 5	1,143.97	120.63	202.13	1,466.73	23.10	
			סה"כ צריכה	11,663.12	4,577.67	10,880.49	27,121.28		
2	30783	TTI משרדים	00009659 - 4	1,965.40	929.47	2,271.96	5,166.83	24.72	
			00009659 - 5	185.33	43.81	74.52	303.66	2.58	
			00018054 - 1	339.15	160.14	393.11	892.40	4.39	
			00018065 - 1	2,055.65	1,005.05	2,481.97	5,542.67	24.03	
			00020635 - 1	706.16	86.70	109.62	902.48	16.14	
			00025413 - 5	571.13	60.22	100.91	732.26	23.10	
			סה"כ צריכה	5,822.82	2,285.40	5,432.09	13,540.31		
3	32768	אקווה מעוף טכנולוגיות מדגים בע"מ	00009659 - 6	3,338.20	584.32	1,257.10	5,179.61	24.37	
			סה"כ צריכה	3,338.20	584.32	1,257.10	5,179.61		
4	30743	אשבל קומה 2 9-12	00009659 - 2	4,111.01	410.16	822.89	5,344.06	21.84	
			סה"כ צריכה	4,111.01	410.16	822.89	5,344.06		
5	30789	חניון 527	00024701 - 1	4,455.73	2,173.57	5,635.27	12,264.57	55.25	
			סה"כ צריכה	4,455.73	2,173.57	5,635.27	12,264.57		
6	30790	חניון 528	00024701 - 1	4,455.73	2,173.57	5,635.27	12,264.57	55.25	
			סה"כ צריכה	4,455.73	2,173.57	5,635.27	12,264.57		
7	30746	טונס קומת קרקע 10-13	00015101 - 2	1,622.85	162.31	409.47	2,194.64	9.09	
			סה"כ צריכה	1,622.85	162.31	409.47	2,194.64		
8	36464	טריטון טכנולוגיות בע"מ	00009659 - 3	954.75	38.81	98.42	1,091.99	5.73	
			00015101 - 7	3,295.32	267.92	626.87	4,190.12	20.06	
			סה"כ צריכה	4,250.08	306.74	725.29	5,282.11		
9	30747	לוח חיוני - ח.מחשב קורנית	00009659 - 7	861.81	431.19	1,057.69	2,350.69	3.49	
			סה"כ צריכה	861.81	431.19	1,057.69	2,350.69		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	33799	מ"א לחלוקה לידעה	00021971 - 1	45,817.02	13,648.19	31,412.03	90,877.25	369.66	
			00022684 - 1	91,700.03	32,293.89	70,095.10	194,089.02	475.01	
			סה"כ צריכה	137,517.06	45,942.08	101,507.14	284,966.27		
11	30786	מטריקס	00015101 - 1	4,595.74	1,762.31	4,242.59	10,600.65	22.10	
			00015101 - 4	1,965.35	514.00	1,256.11	3,735.45	9.59	
			00015101 - 8	4,810.74	1,688.50	3,484.01	9,983.25	22.96	
			סה"כ צריכה	11,371.83	3,964.81	8,982.71	24,319.34		
12	33936	מכנף שירותים אווריים בע"מ	00015101 - 5	371.92	34.42	88.33	494.67	2.99	
			סה"כ צריכה	371.92	34.42	88.33	494.67		
13	33935	פרויריטי	00009659 - 1	2,647.54	291.75	603.97	3,543.27	17.84	
			סה"כ צריכה	2,647.54	291.75	603.97	3,543.27		
14	30787	ציבורי 527	00024701 - 1	-8,911.46	-4,347.14	-11,270.54	-24,529.14	55.25	
			00025413 - 1	12,695.09	5,899.17	15,066.13	33,660.38	62.37	
			00025413 - 3	2,459.73	923.28	2,323.28	5,706.29	11.17	
			סה"כ צריכה	6,243.35	2,475.30	6,118.87	14,837.53		
15	30788	קורנית קומה 1	00011150 - 1	11,481.58	2,923.31	6,334.16	20,739.05	59.95	
			00023651 - 1	217.83	45.87	142.11	405.82	1.05	
			00023651 - 2	159.60	9.93	1.94	171.46	1.07	
			00023651 - 3	707.26	187.87	523.25	1,418.38	4.02	
			סה"כ צריכה	12,566.26	3,166.98	7,001.47	22,734.71		
16	30779	קורנית קומת קרקע 9-10	00015101 - 3	1.55	0.62	1.53	3.70	0.02	
			סה"כ צריכה	1.55	0.62	1.53	3.70		
			סה"כ צריכה	211,300.87	68,980.90	156,159.57	436,441.33		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				436,441.33		
			הפרש באחוזים						



פסגה (211,300.87 Kwh) 36%  
 גבע (68,980.90 Kwh) 16%  
 שפל (156,159.57 Kwh) 48%

