

דוח קוט"ש

עבור: מגדל יהלומי גבעתיים

דוח מסכם עבור: מגדל יהלומי גבעתיים


תקופת דוח: (20/10/20 - 01/10/20)

תאריך הפקה: 21/10/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	3407	מפסק ראשי דרום מזרח קומה 5	00025244 - 1	608.71	120.12	14.83	743.66	8.24	
			00025244 - 2	791.47	258.13	426.31	1,475.91	8.74	
			00025244 - 3	420.74	67.99	-13.88	474.86	6.15	
			סה"כ צריכה	1,820.93	446.23	427.27	2,694.43		
2	35845	מפסק ראשי דרום מזרח קומה 6	00025244 - 13	1,263.91	366.63	856.40	2,486.94	9.54	
			00025244 - 14	642.14	203.63	436.93	1,282.70	5.73	
			00025244 - 15	961.39	280.18	594.72	1,836.30	7.19	
			סה"כ צריכה	2,867.45	850.44	1,888.05	5,605.94		
3	3408	מפסק ראשי דרום מערב קומה 5	00025244 - 4	831.27	194.03	533.97	1,559.27	8.28	
			00025244 - 5	672.70	113.18	345.92	1,131.80	8.14	
			00025244 - 6	694.17	134.36	393.71	1,222.24	8.34	
			סה"כ צריכה	2,198.14	441.58	1,273.60	3,913.31		
4	35846	מפסק ראשי דרום מערב קומה 6	00025244 - 16	7.39	3.16	7.73	18.28	0.04	
			00025244 - 17	7.19	3.09	7.50	17.78	0.08	
			00025244 - 18	14.55	6.07	14.88	35.50	0.08	
			סה"כ צריכה	29.14	12.33	30.10	71.57		
5	3410	מפסק ראשי צפון מזרח קומה 5	00025244 - 10	686.30	96.16	228.30	1,010.75	8.61	
			00025244 - 11	524.73	23.79	51.81	600.33	7.92	
			00025244 - 12	1,018.79	146.12	338.34	1,503.24	10.71	
			סה"כ צריכה	2,229.81	266.06	618.45	3,114.32		
6	3409	מפסק ראשי צפון מערב אולם גדול קומה 5	00025244 - 7	383.60	95.08	212.60	691.27	3.68	
			00025244 - 8	281.24	64.14	135.52	480.90	2.92	
			00025244 - 9	218.02	46.31	94.75	359.08	2.79	
			סה"כ צריכה	882.85	205.53	442.87	1,531.26		
7	35847	מפסק ראשי צפון מערב אולם קטן	00025244 - 19	89.99	19.61	34.19	143.80	1.52	
			00025244 - 20	141.34	39.14	72.76	253.23	1.79	
			00025244 - 21	97.64	11.12	1.44	110.20	1.87	
			סה"כ צריכה	328.97	69.87	108.39	507.23		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	10,357.29	2,292.04	4,788.73	17,438.06		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				17,438.06		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (10,357.29 Kwh)
- גבע (2,292.04 Kwh)
- שפל (4,788.73 Kwh)

