



עזריאלי חולון 2

רשימת מונים

תאריך דוח: 25/10/20

מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	הפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
1	18075376-1	1	1	630	3		קומה 08 לוח ראשי	+	קומה 08 לוח ראשי 18075376	01/01/2010	none	לא להפקה	0	0%
2	19051887-1	1	1	160	3		קומה 01 בזק לוח חיוני	+	קומה 01 בזק לוח ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
3	19051891-1	1	1	160	3		קומה 10 שדה חיוני	+	קומה 10 לוח ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
4	19093310-3	0.5	1	40	3		מעליות מס' 14	+	פיקוד מעליות מס' 14	21/10/2020	none	כן להפקה	0	0%
5	19051823-3	0.5	1	25	3		קומה 0 חשמל	+	הזנה לבורר SHA3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
6	19051898-3	4	1	400	3		לוח חרום EG1	+	לוח חרום EG1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
7	19051899-3	6	1	630	3		לוח מ"א גג R	+	לוח מ"א גג R	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
8	19051897-2	10	1	1000	3		צילר מס' 6	+	צילר מס' 6	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
9	19093468-2	25	1	2500	3		פס צברה מס' 1	+	פס צברה מס' 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
10	18075221-1	1	1	630	3		קומה 02 ראשי	+	קומה 02 בזק לוח ראשי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
11	19093419-1	1	1	63	3		בזק מעלית מס' 5	+	בזק מעלית מס' 5	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
12	18075339-1	1	1	630	3		קומה 03 ראשי	+	קומה 03 בזק לוח ראשי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
13	18075338-1	1	1	630	3		קומה 04 ראשי	+	קומה 04 בזק לוח ראשי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
14	18075282-1	1	1	630	3		קומה 05 ראשי	+	קומה 05 בזק לוח ראשי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
15	18075267-1	1	1	630	3		קומה 06 ראשי	+	קומה 06 בזק לוח ראשי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
16	18075211-1	1	1	630	3		קומה 07 ראשי	+	קומה 07 בזק לוח ראשי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
17	18075215-1	1	1	630	3		קומה 09 ראשי	+	קומה 09 לוח ראשי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
18	19093420-4	1	1	63	3		בזק מעלית מס' 4	+	בזק מעלית מס' 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
19	19093420-1	1	1	63	3		בזק מעלית מס' 1	+	בזק מעלית מס' 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
20	17312765-1	1	1	4000	3		לוח ראשי שנה 2	+	לוח ראשי שנה 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
21	19051892-1	1	1	160	3		קומה 09 שדה חיוני	+	קומה 09 לוח ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
22	19093310-2	0.5	1	40	3		פיקוד מעליות מס' 13	+	פיקוד מעליות מס' 13	21/10/2020	none	כן להפקה	0	0%
23	19093419-4	1	1	0	0							לא להפקה		
24	19051886-4	1	1	0	0							לא להפקה		
25	19051893-4	1	1	0	0							לא להפקה		
26	19051885-4	1	1	0	0							לא להפקה		
27	19050706-4	1	1	0	0							לא להפקה		
28	19051822-4	1	1	0	0							לא להפקה		
29	19051805-4	1	1	0	0							לא להפקה		
30	19051892-4	1	1	0	0							לא להפקה		
31	19051891-4	1	1	0	0							לא להפקה		
32	19051805-2	0.5	1	25	3		קומה 08 לוח חשמל ממ"מ דרומי	+	קומה 08 לוח חשמל ממ"מ דרומי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
33	19051897-4	1	1	0	0							לא להפקה		
34	19051887-4	1	1	0	0							לא להפקה		
35	19051806-1	1	1	160	3		קומה 02 בוק לוח ראשי שדה חיוני	+	קומה 02 בוק לוח ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
36	19051886-1	1	1	160	3		קומה 03 בוק לוח ראשי שדה חיוני	+	קומה 03 בוק לוח ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
37	19051893-1	1	1	160	3		קומה 04 בוק לוח ראשי שדה חיוני	+	קומה 04 בוק לוח ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
38	19051885-1	1	1	160	3		קומה 05 בוק לוח ראשי שדה חיוני	+	קומה 05 בוק לוח ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
39	19050706-1	1	1	160	3		קומה 06 בוק לוח ראשי שדה חיוני	+	קומה 06 בוק לוח ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
40	19051822-1	1	1	160	3		קומה 07 בוק לוח ראשי שדה חיוני	+	קומה 07 בוק לוח ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
41	18075303-1	1	1	630	3		קומה 10 לוח ראש	+	קומה 10 לוח ראש	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
42	19051823-2	1	1	100	3		קומה 0 בוק לוח חשמל ממ"מ דרומי	+	קומה 0 בוק לוח חשמל ממ"מ דרומי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
43	19051887-2	0.5	1	25	3		קומה 01 בוק לוח חשמל ממ"מ דרומי	+	קומה 01 בוק לוח חשמל ממ"מ דרומי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
44	19051892-2	0.5	1	25	3		קומה 09 לוח חשמל דרומי	+	קומה 09 לוח חשמל דרומי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
45	19051806-2	0.5	1	25	3		קומה 02 בוק לוח חשמל דרומי	+	קומה 02 בוק לוח חשמל דרומי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
46	19051886-2	0.5	1	25	3		קומה 03 בוק לוח חשמל דרומי	+	קומה 03 בוק לוח חשמל דרומי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
47	19051893-2	0.5	1	25	3		קומה 04 בוק לוח חשמל דרומי	+	קומה 04 בוק לוח חשמל דרומי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
48	19051885-2	0.5	1	25	3		קומה 05 בוק לוח חשמל דרומי	+	קומה 05 בוק לוח חשמל דרומי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
49	19050706-2	0.5	1	25	3		קומה 06 בוק לוח חשמל דרומי	+	קומה 06 בוק לוח חשמל דרומי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
50	19051822-2	0.5	1	25	3		קומה 07 בוק לוח חשמל דרומי	+	קומה 07 בוק לוח חשמל דרומי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
51	19051805-1	1	1	160	3		קומה 08 לוח ראשי שדה חיוני	+	קומה 08 לוח ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
52	19093419-2	1	1	63	3		בוק מעלית מס' 8	+	בוק מעלית מס' 8	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
53	19051887-3	0.5	1	25	3		קומה 01 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	+	קומה 01 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
54	19093420-2	1	1	63	3		בוק מעלית מס' 2	+	בוק מעלית מס' 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
55	19051891-2	0.5	1	25	3		קומה 10 לוח ראש דרומי	+	קומה 10 לוח ראש דרומי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
56	19093310-4	4	1	400	3		לוח ראשי שדה חיוני	+	לוח ראשי שדה חיוני	21/10/2020	none	כן להפקה	0	0%
57	19051823-4	0.5	1	25	3		הזנה לבורר SHA2	+	הזנה לבורר SHA2	21/10/2020	none	כן להפקה	0	0%
58	19051898-4	25	1	2500	3		פס צבירה מס' 2	+	פס צבירה מס' 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
59	19051899-4	25	1	2500	3		פס צבירה מס' 3	+	פס צבירה מס' 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
60	19051897-3	4	1	400	3		לוח משאבות	+	לוח משאבות	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
61	19093468-3	10	1	1000	3		צ'ילר מס' 1	+	צ'ילר מס' 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
62	19051806-3	0.5	1	25	3		קומה 02 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	+	קומה 02 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
63	19093468-4	10	1	1000	3		צ'ילר מס' 2	+	צ'ילר מס' 2	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%





מס	מספר מונה	מכפיל זרם	מכפיל מתח	גודל חיבור באמפר	מספר פאזות	שם מפסק	שם חוק	פעולה	שם דייר	תאריך כניסת דייר	תאריך יציאת דייר	להפקה	שטח	אחוז מסך הדיירים
64	19051898-2	10	1	1000	3		צ'ילר מס' 3	+	צ'ילר מס' 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
65	19050706-3	0.5	1	25	3		קומה 06 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	+	קומה 06 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
66	19051899-2	10	1	1000	3		צ'ילר מס' 4	+	צ'ילר מס' 4	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
67	19051897-1	110	1	1000	3		צ'ילר מס' 5	+	צ'ילר מס' 5	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
68	19093468-1	40	1	4000	3		ראשי שנאי 1	+	ראשי שנאי 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
69	18075287-1	1	1	800	3		קומה 01 בוק לוח ראשי	+	קומה 01 בוק לוח ראשי	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
70	19051886-3	0.5	1	25	3		קומה 03 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	+	קומה 03 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
71	19051893-3	0.5	1	25	3		קומה 04 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	+	קומה 04 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
72	19051885-3	0.5	1	25	3		קומה 05 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	+	קומה 05 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
73	19051822-3	0.5	1	25	3		קומה 07 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	+	קומה 07 בוק לוח חשמל ממ"מ צפוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
74	19051899-1	40	1	4000	3		ראשי שנאי 3	+	ראשי שנאי 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
75	19051805-3	0.5	1	25	3		קומה 08 לוח חשמל ממ"מ צפוני	+	קומה 08 לוח חשמל ממ"מ צפוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
76	19051892-3	0.5	1	25	3		קומה 09 לוח חשמל ממ"מ צפוני	+	קומה 09 לוח חשמל ממ"מ צפוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
77	19093419-3	1	1	63	3		בוק מעלית מס' 7	+	בוק מעלית מס' 7	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
78	19093420-3	1	1	63	3		בוק מעלית מס' 3	+	בוק מעלית מס' 3	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
79	19051891-3	0.5	1	25	3		קומה 10 לוח ראש ממ"מ צפוני	+	קומה 10 לוח ראש ממ"מ צפוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
80	19093310-1	0.5	1	40	3		פיקוד מעליות מס' 12	+	פיקוד מעליות מס' 12	21/10/2020	none	כן להפקה	0	0%
81	19051823-1	2	1	160	3		קומה 0 בוק לוח ראשי שדה חיוני	+	קומה 0 בוק לוח ראשי שדה חיוני	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
82	19051898-1	6	1	630	3		לוח מ"א גג L אוויר צח 1	+	לוח מ"א גג L אוויר צח 1	01/01/2010	none	כן להפקה	0	0%
83	19051806-4	1	1	0	0							לא להפקה		

