



דוח קוט"ש

עבור: מגדל סהר ניהול בעמ

דוח מסכם עבור: מגדל סהר - תא

תקופת דוח: (01/10/20 - 31/10/20)

תאריך הפקה: 01/11/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34847	בי אול בנק הפועלים UPS	18040256 - 1	1,328.60	589.60	1,371.80	3,290.00	6.96	
			סה"כ צריכה	1,328.60	589.60	1,371.80	3,290.00		
2	40676	ביאול קומה 02	18040252 - 3	1,023.80	177.60	375.00	1,576.40	9.27	
			סה"כ צריכה	1,023.80	177.60	375.00	1,576.40		
3	30371	ביאול קומה 03	18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 1	430.10	115.30	242.40	787.80	5.70	
			סה"כ צריכה	430.10	115.30	242.40	787.80		
4	28780	גלריה רוטשילד קומת קרקע	18050251 - 3	466.60	58.30	87.30	612.20	73.53	
			סה"כ צריכה	466.60	58.30	87.30	612.20		
5	28781	חיים פנחס (שוגון)	18040253 - 4	229.05	33.35	69.65	332.05	1.48	
			18040256 - 3	363.05	47.40	103.15	513.60	2.60	
			סה"כ צריכה	592.10	80.75	172.80	845.65		
6	28782	חניון	18040252 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 2	667.60	92.50	211.40	971.50	3.91	
			סה"כ צריכה	667.60	92.50	211.40	971.50		
7	29846	יובל לחינוך בע"מ	18040254 - 2	1,359.30	248.80	617.60	2,225.70	8.24	
			סה"כ צריכה	1,359.30	248.80	617.60	2,225.70		
8	29033	מיזוג אוויר	18050251 - 1	5,347.00	2,268.00	5,505.00	13,120.00	33.84	
			סה"כ צריכה	5,347.00	2,268.00	5,505.00	13,120.00		
9	29041	ציבורי	18040252 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 3	-1,023.80	-177.60	-375.00	-1,576.40	9.27	
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 2	-667.60	-92.50	-211.40	-971.50	3.91	
			18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 4	-229.05	-33.35	-69.65	-332.05	1.48	
			18040254 - 1	-3,874.40	-1,327.60	-3,124.40	-8,326.40	18.50	
			18040254 - 2	-1,359.30	-248.80	-617.60	-2,225.70	8.24	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18040254 - 3	-2,424.20	-459.20	-1,226.30	-4,109.70	11.08	
			18040254 - 4	-1,462.30	-345.90	-822.90	-2,631.10	9.86	
			18040255 - 1	-430.10	-115.30	-242.40	-787.80	5.70	
			18040255 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 4	-3,612.20	-1,350.20	-3,119.20	-8,081.60	17.37	
			18040256 - 1	-1,328.60	-589.60	-1,371.80	-3,290.00	6.96	
			18040256 - 2	-1,409.70	-645.40	-1,522.60	-3,577.70	6.40	
			18040256 - 3	-363.05	-47.40	-103.15	-513.60	2.60	
			18040256 - 4	-405.70	-72.70	-179.65	-658.05	33.51	
			18050251 - 1	-5,347.00	-2,268.00	-5,505.00	-13,120.00	33.84	
			18050251 - 2	29,390.00	9,462.50	22,485.00	61,337.50	124.93	
			18050251 - 3	-466.60	-58.30	-87.30	-612.20	73.53	
			18050251 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,986.40	1,630.65	3,906.65	10,523.70		
10	29034	קבוצת פנינסולה בע"מ	18040256 - 4	405.70	72.70	179.65	658.05	33.51	
			סה"כ צריכה	405.70	72.70	179.65	658.05		
11	30372	קומה 1 בי אול	18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	32269	קומה 10 - BE ALL	18040256 - 2	1,409.70	645.40	1,522.60	3,577.70	6.40	
			סה"כ צריכה	1,409.70	645.40	1,522.60	3,577.70		
13	30368	קומה 10 בי אול	18040254 - 4	1,462.30	345.90	822.90	2,631.10	9.86	
			סה"כ צריכה	1,462.30	345.90	822.90	2,631.10		
14	29037	קומה 4 - בי אול	18040255 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	29038	קומה 5 - בי אול	18040255 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	30370	קומה 6 בי אול	18040255 - 4	3,612.20	1,350.20	3,119.20	8,081.60	17.37	
			סה"כ צריכה	3,612.20	1,350.20	3,119.20	8,081.60		
17	30369	קומה 7 בי אול	18040254 - 1	3,874.40	1,327.60	3,124.40	8,326.40	18.50	
			סה"כ צריכה	3,874.40	1,327.60	3,124.40	8,326.40		
18	29039	קומה 9 - פינסולה	18040254 - 3	2,424.20	459.20	1,226.30	4,109.70	11.08	
			סה"כ צריכה	2,424.20	459.20	1,226.30	4,109.70		
			סה"כ צריכה	29,390.00	9,462.50	22,485.00	61,337.50		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש			61,337.50			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 29,390.00)
- גבע (Kwh 9,462.50)
- שפל (Kwh 22,485.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29759	שנאי	18050251 - 2	29,390.00	9,462.50	22,485.00	61,337.50	124.93	
			סה"כ צריכה	29,390.00	9,462.50	22,485.00	61,337.50		

