



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (31/10/20 - 01/10/20)

תאריך הפקה: 02/11/20


מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	43.30	19,520.00	6,903.20	3,178.40	9,438.40	15129203 - 5	ADVA - אדווה - OPTICAL NETWORKING	31532	1
		19,520.00	6,903.20	3,178.40	9,438.40	סה"כ צריכה			
	38.21	27,069.60	11,525.40	4,808.80	10,735.40	15129203 - 10	אדווה-מעבדה	32784	2
		27,069.60	11,525.40	4,808.80	10,735.40	סה"כ צריכה			
	6.58	1,597.20	762.60	279.40	555.20	15129203 - 2	לוח חניון 93+83	9384	3
	13.52	6,552.00	2,232.60	1,163.20	3,156.20	15129203 - 3			
		8,149.20	2,995.20	1,442.60	3,711.40	סה"כ צריכה			
		269,167.90	97,073.00	45,454.50	126,640.40	14152667 - 1	מיזוג אוויר	8046	4
		269,167.90	97,073.00	45,454.50	126,640.40	סה"כ צריכה			
		-230.20	-95.80	-40.00	-94.40	13129381 - 1	ציבורי	10122	5
		-319.20	-130.20	-54.30	-134.70	13148443 - 1			
		-279.10	-119.80	-48.60	-110.70	13199892 - 1			
		-216.40	-89.60	-36.70	-90.10	13199896 - 1			
	6.58	-1,597.20	-762.60	-279.40	-555.20	15129203 - 2			
	13.52	-6,552.00	-2,232.60	-1,163.20	-3,156.20	15129203 - 3			
	43.30	-19,520.00	-6,903.20	-3,178.40	-9,438.40	15129203 - 5			
	170.18	-108,590.00	-44,900.00	-18,612.00	-45,078.00	15129203 - 8			
	8.56	-353.60	0.00	-17.60	-336.00	15129203 - 9			
	38.21	-27,069.60	-11,525.40	-4,808.80	-10,735.40	15129203 - 10			
		208,950.00	82,600.00	35,250.00	91,100.00	15129203 - 15			
	17.93	-3,218.40	-118.80	-129.60	-2,970.00	15129226 - 2			
	199.16	-115,888.00	-47,722.00	-20,246.00	-47,920.00	15129226 - 3			
	143.70	-58,772.00	-23,580.00	-10,232.00	-24,960.00	15129226 - 4			
	14.54	-3,141.20	-722.00	-378.20	-2,041.00	15129226 - 8			
	4.51	182,755.60	73,219.30	31,401.40	78,134.90	15129226 - 15			
	58.44	-3,960.40	-1,004.40	-484.40	-2,471.60	17312755 - 1			
	80.72	-19,211.10	-6,751.40	-2,756.20	-9,703.50	17313552 - 1			
		22,787.20	9,161.50	4,186.00	9,439.70	סה"כ צריכה			
	143.70	58,772.00	23,580.00	10,232.00	24,960.00	15129226 - 4	קומה (-1) מלאנוקס	15378	6
		58,772.00	23,580.00	10,232.00	24,960.00	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	2,041.00	378.20	722.00	3,141.20	14.54	
			סה"כ צריכה	2,041.00	378.20	722.00	3,141.20		
8	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	47,920.00	20,246.00	47,722.00	115,888.00	199.16	
			סה"כ צריכה	47,920.00	20,246.00	47,722.00	115,888.00		
9	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	90.10	36.70	89.60	216.40		
			סה"כ צריכה	90.10	36.70	89.60	216.40		
10	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	45,078.00	18,612.00	44,900.00	108,590.00	170.18	
			סה"כ צריכה	45,078.00	18,612.00	44,900.00	108,590.00		
11	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	134.70	54.30	130.20	319.20		
			סה"כ צריכה	134.70	54.30	130.20	319.20		
12	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	2,970.00	129.60	118.80	3,218.40	17.93	
			סה"כ צריכה	2,970.00	129.60	118.80	3,218.40		
13	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	110.70	48.60	119.80	279.10		
			סה"כ צריכה	110.70	48.60	119.80	279.10		
14	23124	קומה 5 מלאנוקס	15129203 - 9	336.00	17.60	0.00	353.60	8.56	
			סה"כ צריכה	336.00	17.60	0.00	353.60		
15	24886	קומה 5 מלאנוקס ממ"ד	13129381 - 1	94.40	40.00	95.80	230.20		
			סה"כ צריכה	94.40	40.00	95.80	230.20		
16	29098	קומה 6 קארדיאק	17313552 - 1	9,703.50	2,756.20	6,751.40	19,211.10	80.72	
			סה"כ צריכה	9,703.50	2,756.20	6,751.40	19,211.10		
17	33280	קומה 6 ריווק רובטיקס חדש	17312755 - 1	2,471.60	484.40	1,004.40	3,960.40	58.44	
			סה"כ צריכה	2,471.60	484.40	1,004.40	3,960.40		
			סה"כ צריכה	295,875.30	112,105.90	252,892.30	660,873.50		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				660,873.50		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 295,875.30)
- גבע (Kwh 112,105.90)
- שפל (Kwh 252,892.30)

