



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 528

תקופת דוח: (01/10/20 - 31/10/20)

תאריך הפקה: 02/11/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31234	אגד הסעים	5 - 81021274	2,458.40	657.20	1,352.80	4,468.40	14.00	
			סה"כ צריכה	2,458.40	657.20	1,352.80	4,468.40		
2	18220	אופי טכנולוגיות	8 - 81010653	240.45	38.28	85.03	363.76	2.57	
			סה"כ צריכה	240.45	38.28	85.03	363.76		
3	38128	וייז טק לוח מרחב מוגן ק.4	1 - 17313238	250.30	40.00	22.60	312.90	5.53	
			סה"כ צריכה	250.30	40.00	22.60	312.90		
4	18248	וייס טק ק.4	4 - 81011517	3,410.38	598.20	443.47	4,452.04	18.90	
			סה"כ צריכה	3,410.38	598.20	443.47	4,452.04		
5	18246	חברת אירודרום ק.2	2 - 81011517	548.70	55.23	53.03	656.96	4.55	
			סה"כ צריכה	548.70	55.23	53.03	656.96		
6	18292	חברת קורנית (קומה קרקע)	7 - 81010653	1,082.30	260.07	407.38	1,749.74	7.10	
			81011058 - 7	841.68	142.12	173.17	1,156.97	3.94	
			81011516 - 8	6.88	2.18	5.63	14.69	0.17	
			סה"כ צריכה	1,930.86	404.37	586.18	2,921.40		
7	18282	טרפילוג קומה 2	1 - 70057656	259.02	81.89	178.09	519.01	1.70	
			81011517 - 1	1,441.30	399.73	840.88	2,681.91	9.24	
			81011517 - 3	320.42	46.26	77.66	444.34	2.66	
			סה"כ צריכה	2,020.74	527.88	1,096.63	3,645.25		
8	33625	טרפילוג קומה 3	3 - 81022257	1,325.90	449.40	959.20	2,734.50	8.80	
			סה"כ צריכה	1,325.90	449.40	959.20	2,734.50		
9	33679	טרפילוג קומה 3 חיוני	1 - 81011489	201.39	90.65	195.61	487.65	2.08	
			סה"כ צריכה	201.39	90.65	195.61	487.65		
10	31605	מיזוג אייר חדש	1 - 17312729	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			1 - 17312730	36,110.80	8,761.90	14,420.10	59,292.80	255.60	
			1 - 17312748	7,910.40	3,367.80	8,023.40	19,301.60	53.24	
			1 - 18017294	18,421.80	4,780.20	9,393.60	32,595.60	1,176.28	
			2 - 18017294	0.00	0.00	0.00	0.00	262.13	
			3 - 18017294	11,790.40	742.00	208.80	12,741.20	153.09	
			1 - 18017319	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 18017319	1,589.20	0.00	0.00	1,589.20	84.40	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18017319 - 3	806.80	98.00	70.00	974.80	91.91	
			18075331 - 1	24,341.20	9,474.70	20,672.40	54,488.30		
			סה"כ צריכה	100,970.60	27,224.60	52,788.30	180,983.50		
11	18287	פירסט קייר קומה 3	70043921 - 1	24.36	9.77	19.98	54.11	0.31	
			70054614 - 1	41.19	7.11	11.89	60.19	0.42	
			70057645 - 1	523.09	128.88	279.49	931.46	3.34	
			70057650 - 1	48.87	1.59	1.95	52.41	0.63	
			סה"כ צריכה	637.52	147.34	313.31	1,098.16		
12	18275	פרטנר חדר תקשורת	81022257 - 5	1,159.50	611.55	1,366.90	3,137.95	7.70	
			סה"כ צריכה	1,159.50	611.55	1,366.90	3,137.95		
13	18297	ציבורי	17312730 - 1	-36,110.80	-8,761.90	-14,420.10	-59,292.80	255.60	
			18017319 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017319 - 2	-1,589.20	0.00	0.00	-1,589.20	84.40	
			18017319 - 3	-806.80	-98.00	-70.00	-974.80	91.91	
			18017294 - 1	-18,421.80	-4,780.20	-9,393.60	-32,595.60	1,176.28	
			18017294 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	262.13	
			18017294 - 3	-11,790.40	-742.00	-208.80	-12,741.20	153.09	
			17312748 - 1	-7,910.40	-3,367.80	-8,023.40	-19,301.60	53.24	
			18075331 - 1	-24,341.20	-9,474.70	-20,672.40	-54,488.30		
			17312729 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			17313238 - 1	-250.30	-40.00	-22.60	-312.90	5.53	
			70025142 - 1	73,996.86	25,839.36	43,534.08	143,370.30	375.84	
			70043921 - 1	-24.36	-9.77	-19.98	-54.11	0.31	
			70049937 - 1	-6,143.49	-1,747.92	-2,353.25	-10,244.66	54.85	
			70054614 - 1	-41.19	-7.11	-11.89	-60.19	0.42	
			70057638 - 1	71,411.88	23,069.82	39,695.22	134,176.92	273.12	
			70057645 - 1	-523.09	-128.88	-279.49	-931.46	3.34	
			70057650 - 1	-48.87	-1.59	-1.95	-52.41	0.63	
			70057655 - 1	-6,700.32	-1,845.16	-2,040.62	-10,586.10	47.97	
			70057656 - 1	-259.02	-81.89	-178.09	-519.01	1.70	
			70057666 - 1	21,932.88	7,989.96	16,692.60	46,615.44	92.94	
			70057676 - 1	-612.68	-318.53	-713.54	-1,644.74	2.30	
			81010653 - 6	-15,181.94	-4,388.13	-7,776.23	-27,346.30	121.73	
			81010653 - 7	-1,082.30	-260.07	-407.38	-1,749.74	7.10	
			81010653 - 8	-240.45	-38.28	-85.03	-363.76	2.57	
			81011058 - 6	-783.22	-371.75	-802.71	-1,957.67	4.22	
			81011058 - 7	-841.68	-142.12	-173.17	-1,156.97	3.94	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011058 - 8	-1,603.98	-501.36	-986.07	-3,091.41	10.22	
			81011489 - 1	-201.39	-90.65	-195.61	-487.65	2.08	
			81011489 - 7	-831.97	-64.59	-52.83	-949.39	9.62	
			81011489 - 8	-2,393.67	-1,231.83	-2,741.58	-6,367.08	8.98	
			81011516 - 1	-6,080.50	-2,151.64	-4,660.17	-12,892.31	30.80	
			81011516 - 5	-620.14	-574.53	-1,111.21	-2,305.88	8.26	
			81011516 - 6	-0.07	-0.010	0.00	-0.08	0.001	
			81011516 - 7	-780.80	-106.80	-143.47	-1,031.07	8.00	
			81011516 - 8	-6.88	-2.18	-5.63	-14.69	0.17	
			81011517 - 1	-1,441.30	-399.73	-840.88	-2,681.91	9.24	
			81011517 - 2	-548.70	-55.23	-53.03	-656.96	4.55	
			81011517 - 3	-320.42	-46.26	-77.66	-444.34	2.66	
			81011517 - 4	-3,410.38	-598.20	-443.47	-4,452.04	18.90	
			81021274 - 4	-408.10	-77.10	-168.80	-654.00	2.30	
			81021274 - 5	-2,458.40	-657.20	-1,352.80	-4,468.40	14.00	
			81021274 - 6	-4.60	0.00	0.00	-4.60	1.00	
			81022257 - 3	-1,325.90	-449.40	-959.20	-2,734.50	8.80	
			81022257 - 4	-2,743.60	-308.00	-354.00	-3,405.60	20.40	
			81022257 - 5	-1,159.50	-611.55	-1,366.90	-3,137.95	7.70	
			סה"כ צריכה	7,297.81	12,367.08	16,754.38	36,419.27		
14	34645	קורנית (טי פרינט)	81021274 - 6	4.60	0.00	0.00	4.60	1.00	
			סה"כ צריכה	4.60	0.00	0.00	4.60		
15	18291	קורנית דיג'יטל	81010653 - 6	15,181.94	4,388.13	7,776.23	27,346.30	121.73	
			81011058 - 6	783.22	371.75	802.71	1,957.67	4.22	
			81011516 - 5	620.14	574.53	1,111.21	2,305.88	8.26	
			81011516 - 6	0.07	0.010	0.00	0.08	0.001	
			81011516 - 7	780.80	106.80	143.47	1,031.07	8.00	
			סה"כ צריכה	17,366.17	5,441.22	9,833.62	32,641.01		
16	18295	קורנית קומה 2	81011489 - 7	831.97	64.59	52.83	949.39	9.62	
			81011489 - 8	2,393.67	1,231.83	2,741.58	6,367.08	8.98	
			81011516 - 1	6,080.50	2,151.64	4,660.17	12,892.31	30.80	
			סה"כ צריכה	9,306.14	3,448.07	7,454.58	20,208.79		
17	18296	קורנית קומת קרקע	70049937 - 1	6,143.49	1,747.92	2,353.25	10,244.66	54.85	
			70057655 - 1	6,700.32	1,845.16	2,040.62	10,586.10	47.97	
			70057676 - 1	612.68	318.53	713.54	1,644.74	2.30	
			81011058 - 8	1,603.98	501.36	986.07	3,091.41	10.22	
			סה"כ צריכה	15,060.48	4,412.96	6,093.48	25,566.92		
18	18447	רם אדרת	81021274 - 4	408.10	77.10	168.80	654.00	2.30	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022257 - 4	2,743.60	308.00	354.00	3,405.60	20.40	
			סה"כ צריכה	3,151.70	385.10	522.80	4,059.60		
			סה"כ צריכה	167,341.62	56,899.14	99,921.90	324,162.66		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				324,162.66		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (167,341.62 Kwh)
- גבע (56,899.14 Kwh)
- שפל (99,921.90 Kwh)

