



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בניין 1

תקופת דוח: (31/10/20 - 01/10/20)

תאריך הפקה: 02/11/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא KHL בניין 1 חשמל	81017127 - 5	266.60	61.00	52.80	380.40	2.60	
			סה"כ צריכה	266.60	61.00	52.80	380.40		
2	40084	א.דוד יבוא KHL בניין 1 מ"א	81018679 - 2	107.20	10.20	7.60	125.00	1.00	
			צילרים	1,237.03	115.70	9.66	1,362.39		
			סה"כ צריכה	1,344.23	125.90	17.26	1,487.39		
3	40087	אמדר בניין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	252.00	20.80	1.00	273.80	1.80	
			צילרים	2,907.94	235.94	1.27	3,145.15		
			סה"כ צריכה	3,159.94	256.74	2.27	3,418.95		
4	40101	אמדר בניין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	3,113.00	590.20	708.00	4,411.20	16.60	
			סה"כ צריכה	3,113.00	590.20	708.00	4,411.20		
5	40075	בבניה אנדריי - מטבחי ארן בניין 1 חשמל	81017127 - 7	1,376.10	291.60	137.50	1,805.20	25.40	
			סה"כ צריכה	1,376.10	291.60	137.50	1,805.20		
6	40098	גרופ פרו סנטר בע"מ בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	40092	זיגי יבוא ושיווק בניין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	28.40	6.20	2.60	37.20	1.10	
			צילרים	327.72	70.33	3.31	401.35		
			סה"כ צריכה	356.12	76.53	5.91	438.55		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בניין 1	81037892 - 1	137.10	17.00	29.90	184.00	1.40	
			סה"כ צריכה	137.10	17.00	29.90	184.00		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בניין 1 מ"א	81018679 - 4	46.10	2.80	2.20	51.10	0.60	
			צילרים	531.97	31.76	2.80	566.53		
			סה"כ צריכה	578.07	34.56	5.00	617.63		
10	40082	חניונים בניין 1	81018564 - 7	746.40	385.00	846.90	1,978.30	3.80	
			סה"כ צריכה	746.40	385.00	846.90	1,978.30		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	1,000.50	69.60	34.90	1,105.00	8.00	
			81037892 - 7	555.70	68.20	95.80	719.70	3.90	
			סה"כ צריכה	1,556.20	137.80	130.70	1,824.70		
12	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	279.00	108.20	265.00	652.20	4.20	
			סה"כ צריכה	279.00	108.20	265.00	652.20		
13	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	124.80	60.40	133.80	319.00	1.00	
			צילרים	1,440.12	685.14	170.09	2,295.35		
			סה"כ צריכה	1,564.92	745.54	303.89	2,614.35		
14	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	573.15	39.60	36.65	649.40	3.90	
			סה"כ צריכה	573.15	39.60	36.65	649.40		
15	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	58.30	14.25	37.40	109.95	0.40	
			סה"כ צריכה	58.30	14.25	37.40	109.95		
16	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	189.10	51.30	92.15	332.55	1.50	
			סה"כ צריכה	189.10	51.30	92.15	332.55		
17	40076	מקס לייט בניין 1	81017127 - 8	2,742.50	572.00	244.00	3,558.50	26.30	
			סה"כ צריכה	2,742.50	572.00	244.00	3,558.50		
18	40085	עו"ד גלובע בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	121.60	5.40	0.00	127.00	1.00	
			צילרים	1,403.19	61.25	0.00	1,464.45		
			סה"כ צריכה	1,524.79	66.65	0.00	1,591.45		
19	40069	עו"ד גלובע בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	604.20	85.80	126.30	816.30	5.10	
			סה"כ צריכה	604.20	85.80	126.30	816.30		
20	40094	עוגן נדלן מניב בניין 1 קומה 2 צפון מ"א	81018866 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	556.20	193.80	458.40	1,208.40	3.40	
			צילרים	6,418.23	2,198.36	582.72	9,199.32		
			סה"כ צריכה	6,974.43	2,392.16	1,041.12	10,407.72		
22	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	1,231.60	212.00	376.80	1,820.40	10.20	
			סה"כ צריכה	1,231.60	212.00	376.80	1,820.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40096	פאוורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	221.20	41.60	72.00	334.80	1.20	
		צילרים		2,552.52	471.89	91.53	3,115.94		
		סה"כ צריכה		2,773.72	513.49	163.53	3,450.74		
24	40095	פאוורבול בניין 1 קומה 4 צד צפון מ"א	81018866 - 5	945.20	177.60	221.60	1,344.40	4.80	
		צילרים		10,907.07	2,014.60	281.70	13,203.37		
		סה"כ צריכה		11,852.27	2,192.20	503.30	14,547.77		
25	40097	פז בניין 1 קומה 2 צד צפון מ"א	81018866 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		צילרים		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
26	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	1,513.50	303.50	548.60	2,365.60	7.80	
		סה"כ צריכה		1,513.50	303.50	548.60	2,365.60		
27	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	221.00	14.90	2.30	238.20	3.40	
		צילרים		2,550.21	169.02	2.92	2,722.16		
		סה"כ צריכה		2,771.21	183.92	5.22	2,960.36		
28	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-604.20	-85.80	-126.30	-816.30	5.10	
			81017127 - 4	1,364.00	422.40	863.80	2,650.20	8.20	
			81037892 - 1	-137.10	-17.00	-29.90	-184.00	1.40	
			סה"כ צריכה	622.70	319.60	707.60	1,649.90		
		סה"כ צריכה		47,909.15	9,776.55	6,387.80	64,073.50		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					64,073.50		
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (47,909.15 Kwh)  
■ גבע (9,776.55 Kwh)  
■ שפל (6,387.80 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כללי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	30,276.00	6,054.00	1,146.00	37,476.00	225.00	
			סה"כ צריכה	30,276.00	6,054.00	1,146.00	37,476.00		

