



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשיה פ-


דוח מסכם עבור: מבנה תעשיה מעלות

תקופת דוח: (31/10/20 - 01/10/20)

תאריך הפקה: 02/11/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל (אזור 1) LT	00025485 - 2	1,449.83	173.91	224.51	1,848.25	12.84	
			00025485 - 5	2,800.14	386.24	131.60	3,317.98	12.72	
			סה"כ צריכה	4,249.97	560.15	356.11	5,166.23		
2	11783	אזור קיפופים (אזור 2) LT	00025485 - 3	1,552.18	162.94	243.35	1,958.47	11.32	
			00025485 - 6	3,209.10	647.90	1,142.45	4,999.46	17.48	
			סה"כ צריכה	4,761.28	810.85	1,385.80	6,957.93		
3	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	361.46	48.51	93.15	503.12	1.14	
			81013142 - 1	511.82	38.73	85.64	636.20	9.14	
			81013142 - 3	347.98	174.08	357.11	879.17	2.15	
			סה"כ צריכה	1,221.26	261.33	535.90	2,018.48		
4	30922	מפעל LT	70034417 - 1	12,649.15	1,013.14	1,998.14	15,660.43	113.54	
			סה"כ צריכה	12,649.15	1,013.14	1,998.14	15,660.43		
5	30925	מקס סטוק מעלות	81013142 - 2	2,017.05	389.43	150.54	2,557.02	10.95	
			סה"כ צריכה	2,017.05	389.43	150.54	2,557.02		
6	11784	עטיפית	00025485 - 1	10,232.81	2,356.22	5,780.91	18,369.94	50.88	
			00025485 - 4	-0.91	-0.06	-0.19	-1.16	0.19	
			סה"כ צריכה	10,231.90	2,356.16	5,780.72	18,368.78		
7	31039	עטיפית	81026429 - 1	34,117.13	7,399.29	20,648.57	62,164.99	147.74	
			סה"כ צריכה	34,117.13	7,399.29	20,648.57	62,164.99		
			סה"כ צריכה	69,247.73	12,790.35	30,855.77	112,893.85		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				112,893.85		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 69,247.73)
- גבע (Kwh 12,790.35)
- שפל (Kwh 30,855.77)

