



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/10/20 - 31/10/20)

תאריך הפקה: 04/11/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	284.19	44.76	74.00	402.95	3.25	
			סה"כ צריכה	284.19	44.76	74.00	402.95		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,509.10	378.02	894.19	3,781.31	9.52	
			סה"כ צריכה	2,509.10	378.02	894.19	3,781.31		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	1,212.28	417.61	959.51	2,589.40	13.68	
			00023364 - 8	439.87	118.23	254.07	812.17	7.70	
			סה"כ צריכה	1,652.15	535.84	1,213.58	3,401.58		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	6,909.60	2,514.41	5,957.41	15,381.42	62.59	
			00021300 - 7	-2,050.64	-815.95	-1,890.05	-4,756.64	10.82	
			00021300 - 8	-1,479.53	-518.77	-1,250.42	-3,248.72	42.44	
			סה"כ צריכה	3,379.42	1,179.68	2,816.94	7,376.05		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	2,050.64	815.95	1,890.05	4,756.64	10.82	
			סה"כ צריכה	2,050.64	815.95	1,890.05	4,756.64		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	1,479.53	518.77	1,250.42	3,248.72	42.44	
			סה"כ צריכה	1,479.53	518.77	1,250.42	3,248.72		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	870.32	381.48	866.42	2,118.22	3.60	
			סה"כ צריכה	870.32	381.48	866.42	2,118.22		
8	20425	מיזוג אוויר בנין B	00021300 - 1	1,187.96	432.89	1,085.92	2,706.77	6.82	
			00021300 - 2	18,562.12	5,816.63	11,435.34	35,814.09	125.79	
			00021300 - 3	3,792.08	290.53	1,643.63	5,726.24	117.17	
			00021300 - 4	1,811.36	86.68	239.49	2,137.53	147.74	
			00021300 - 5	6,367.54	2,454.48	6,097.99	14,920.006	41.87	
			סה"כ צריכה	31,721.05	9,081.22	20,502.37	61,304.63		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	36,913.44	10,399.36	23,689.92	71,002.72	272.24	
			00020900 - 1	-2,509.10	-378.02	-894.19	-3,781.31	9.52	
			00021300 - 1	-1,187.96	-432.89	-1,085.92	-2,706.77	6.82	
			00021300 - 2	-18,562.12	-5,816.63	-11,435.34	-35,814.09	125.79	
			00021300 - 3	-3,792.08	-290.53	-1,643.63	-5,726.24	117.17	
			00021300 - 4	-1,811.36	-86.68	-239.49	-2,137.53	147.74	
			00021300 - 5	-6,367.54	-2,454.48	-6,097.99	-14,920.006	41.87	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	26,788.08	9,967.48	21,969.96	58,725.52	116.32	
			00022181 - 1	-284.19	-44.76	-74.00	-402.95	3.25	
			00023361 - 1	-5,982.89	-2,412.67	-5,214.72	-13,610.27	30.36	
			00023361 - 2	-2,063.50	-765.92	-1,794.61	-4,624.02	11.98	
			00023361 - 3	-4,401.57	-1,352.01	-3,056.33	-8,809.90	20.30	
			00023361 - 4	-1,993.93	-722.79	-887.82	-3,604.54	9.80	
			00023361 - 5	-2,441.50	-1,054.41	-2,520.31	-6,016.21	11.78	
			00023361 - 6	-1,858.30	-828.92	-1,984.32	-4,671.53	10.35	
			00023361 - 7	-3,106.77	-1,250.06	-2,973.44	-7,330.27	14.87	
			00023364 - 1	-763.69	-255.86	-492.82	-1,512.36	9.33	
			00023364 - 2	-29.09	13.73	23.31	7.94	5.23	
			00023364 - 3	35.32	5.53	13.55	54.41	0.20	
			00023364 - 4	-41.25	-9.88	-16.22	-67.35	0.64	
			00023364 - 5	-365.83	-52.63	-102.42	-520.88	4.70	
			00023364 - 6	-58.25	-20.32	-41.00	-119.57	0.43	
			00023364 - 7	-95.38	-23.31	-41.16	-159.85	1.16	
			סה"כ צריכה	6,020.57	2,133.35	5,101.03	13,254.95		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	5,982.89	2,412.67	5,214.72	13,610.27	30.36	
			00023361 - 8	-1,212.28	-417.61	-959.51	-2,589.40	13.68	
			00023364 - 1	763.69	255.86	492.82	1,512.36	9.33	
			00023364 - 8	-439.87	-118.23	-254.07	-812.17	7.70	
			סה"כ צריכה	5,094.43	2,132.68	4,493.95	11,721.06		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,790.96	570.79	1,185.94	4,547.68	18.17	
			00023322 - 1	-144.17	-34.31	-63.46	-241.95	4.25	
			סה"כ צריכה	2,646.78	536.48	1,122.48	4,305.74		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,063.50	765.92	1,794.61	4,624.02	11.98	
			00023364 - 2	29.09	-13.73	-23.31	-7.94	5.23	
			סה"כ צריכה	2,092.59	752.19	1,771.30	4,616.08		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	4,401.57	1,352.01	3,056.33	8,809.90	20.30	
			00023364 - 5	365.83	52.63	102.42	520.88	4.70	
			סה"כ צריכה	4,767.39	1,404.64	3,158.74	9,330.78		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,441.50	1,054.41	2,520.31	6,016.21	11.78	
			00023364 - 3	-35.32	-5.53	-13.55	-54.41	0.20	
			סה"כ צריכה	2,406.18	1,048.87	2,506.76	5,961.81		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,858.30	828.92	1,984.32	4,671.53	10.35	
			00023364 - 4	41.25	9.88	16.22	67.35	0.64	
			סה"כ צריכה	1,899.55	838.80	2,000.53	4,738.88		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	3,106.77	1,250.06	2,973.44	7,330.27	14.87	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	95.38	23.31	41.16	159.85	1.16	
			סה"כ צריכה	3,202.15	1,273.36	3,014.60	7,490.12		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,993.93	722.79	887.82	3,604.54	9.80	
			00023364 - 6	58.25	20.32	41.00	119.57	0.43	
			סה"כ צריכה	2,052.18	743.11	928.82	3,724.11		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	43,974.40	16,830.88	39,562.21	100,367.49	194.43	
			סה"כ צריכה	43,974.40	16,830.88	39,562.21	100,367.49		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	79,597.65	35,623.10	85,888.10	201,108.85	305.90	
			סה"כ צריכה	79,597.65	35,623.10	85,888.10	201,108.85		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	51,357.25	14,110.40	31,637.27	97,104.92		
			סה"כ צריכה	51,357.25	14,110.40	31,637.27	97,104.92		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	93,550.20	36,676.75	76,303.15	206,530.10	523.00	
			סה"כ צריכה	93,550.20	36,676.75	76,303.15	206,530.10		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס (לא פעיל - משו"ך לשנאי 4)	00011159 - 1	0.00	793.90	1,362.10	2,156.00	61.70	
			סה"כ צריכה	0.00	793.90	1,362.10	2,156.00		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	124,322.65	54,225.75	124,500.65	303,049.05	506.00	
			סה"כ צריכה	124,322.65	54,225.75	124,500.65	303,049.05		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	36,913.44	10,399.36	23,689.92	71,002.72	272.24	
			סה"כ צריכה	36,913.44	10,399.36	23,689.92	71,002.72		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	26,788.08	9,967.48	21,969.96	58,725.52	116.32	
			סה"כ צריכה	26,788.08	9,967.48	21,969.96	58,725.52		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס (לא פעיל משו"ך לשנאי 10)	00011141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	20,987.84	5,226.20	12,443.88	38,657.92	174.88	
			סה"כ צריכה	20,987.84	5,226.20	12,443.88	38,657.92		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	42,321.60	15,810.40	37,031.52	95,163.52	209.36	
			00023317 - 1	-2,790.96	-570.79	-1,185.94	-4,547.68	18.17	
			סה"כ צריכה	39,530.64	15,239.61	35,845.58	90,615.84		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	193,779.65	81,103.05	193,281.30	468,164.00	672.00	
			סה"כ צריכה	193,779.65	81,103.05	193,281.30	468,164.00		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	190,190.40	79,083.20	175,069.00	444,342.60		
			סה"כ צריכה	190,190.40	79,083.20	175,069.00	444,342.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	900,992.20	359,279.68	821,553.12	2,081,825.01		
			חשבון חברת חשמל	897,920.00	374,560.00	871,120.00	2,143,600.00		
			הפרש בקוט"ש	3,072.20	-15,280.32	-49,566.88	-61,774.99		
			הפרש באחוזים	0.34%	-4.08%	-5.69%	-2.88%		



- פסגה (900,992.20 Kwh)
- גבע (359,279.68 Kwh)
- שפל (821,553.12 Kwh)

