



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 305 (ישן 122)

תקופת דוח: (31/10/20 - 01/10/20)

תאריך הפקה: 05/11/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		569.40	137.30	75.80	356.30	19051836 - 3	מבנה 305 מכון אלן לבינה מלאכותית	37951	1
		307.00	-12.50	5.20	314.30		ציבורי ומ"א		
		876.40	124.80	81.00	670.60		סה"כ צריכה		
		876.40	124.80	81.00	670.60		סה"כ צריכה		
		0.00					חשבון חברת חשמל		
		876.40					הפרש בקוט"ש		
							הפרש באחוזים		



■ פסגה (670.60 Kwh) 77%
■ גבע (81.00 Kwh) 14%
■ שפל (124.80 Kwh) 9%

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		876.40	124.80	81.00	670.60	19051836 - 1	מבנה 305 ציבורי	39302	1
		-569.40	-137.30	-75.80	-356.30	19051836 - 3			
		307.00	-12.50	5.20	314.30		סה"כ צריכה		

