

**דוח קוט"ש**

עבור: קנית

דוח מסכם עבור: קבוצת עזראלי בע"מ מיוזג אויר צלרים על הגג

תאריך הפקה: 24/11/20


תקופת דוח: (01/11/20 - 22/11/20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8851	יטא 19 AC	- 11 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	8852	יטא 20 AC	- 12 14154689	135.20	51.70	131.90	318.80	0.61	
			סה"כ צריכה	135.20	51.70	131.90	318.80		
3	8853	יטא 21 AC	- 13 14154689	85.40	32.90	83.70	202.00	0.39	
			סה"כ צריכה	85.40	32.90	83.70	202.00		
4	8854	יטא 22 AC	- 14 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	8855	יטא 23 AC	- 13 14154688	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	8856	יטא ac1	14154688 - 1	0.00	0.00	1.20	1.20	0.18	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.20	1.20		
7	8857	יטא ac10	- 10 14154688	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	8858	יטא ac11	14154689 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	8859	יטא ac12	14154689 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	8860	יטא ac13	14154689 - 3	56.10	21.50	55.90	133.50	0.27	
			סה"כ צריכה	56.10	21.50	55.90	133.50		
11	8861	יטא ac14	14154689 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	8862	יטא ac15	14154689 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	8863	יטא ac16	14154689 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	8864	יטא ac17	14154689 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	8865	יטא ac18 פורק	14154689 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	8866	יטא ac2	14154688 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	8867	יטא ac27	14154689 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	8868	יטא ac3	14154688 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	8869	יטא ac4	14154688 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	8870	יטא ac5	14154688 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	8871	יטא ac6	14154688 - 6	0.30	124.00	2.50	126.80	24.03	
			סה"כ צריכה	0.30	124.00	2.50	126.80		
22	8872	יטא ac7	14154688 - 7	8.30	0.00	0.00	8.30	4.19	
			סה"כ צריכה	8.30	0.00	0.00	8.30		
23	8873	יטא ac8	14154688 - 8	0.00	115.40	0.00	115.40	23.59	
			סה"כ צריכה	0.00	115.40	0.00	115.40		
24	8875	יטא ac9	14154688 - 9	0.00	24.80	0.00	24.80	4.56	
			סה"כ צריכה	0.00	24.80	0.00	24.80		
25	8876	מגדל קירור 1+2	- 10 14154689	4,079.20	400.00	0.00	4,479.20	85.47	
			סה"כ צריכה	4,079.20	400.00	0.00	4,479.20		
26	8877	מגדל קירור מס 3	- 12 14154688	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00	44.23	
			סה"כ צריכה	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00		
27	8878	מגדל קירור מס 4	- 11 14154688	1,492.20	1.20	0.00	1,493.40	42.11	
			סה"כ צריכה	1,492.20	1.20	0.00	1,493.40		
			סה"כ צריכה	8,850.70	771.50	275.20	9,897.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				9,897.40		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 8,850.70)
- גבע (Kwh 771.50)
- שפיל (Kwh 275.20)

