



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: בית אמרון

תקופת דוח: (22/11/20 - 01/11/20)


תאריך הפקה: 24/11/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	7719	אופיס 3000 בעמ	13170738 - 9	2,663.00	67.20	169.80	2,900.00	21.77	
			סה"כ צריכה	2,663.00	67.20	169.80	2,900.00		
2	34543	האי החינוך פרטי איכותי בע"מ	13170744 - 4	1,347.60	30.00	109.20	1,486.80	20.65	
			13170744 - 8	623.00	23.60	26.40	673.00	10.08	
			סה"כ צריכה	1,970.60	53.60	135.60	2,159.80		
3	7718	טליה צבי	13170738 - 7	306.70	65.00	132.30	504.00	7.61	
			סה"כ צריכה	306.70	65.00	132.30	504.00		
4	40833	יעד פתרונות בטוחים בע"מ	13170744 - 1	11,327.60	3,286.00	7,560.40	22,174.00	84.99	
			סה"כ צריכה	11,327.60	3,286.00	7,560.40	22,174.00		
5	7736	מיזוג אייר	13170738 - 10	2,119.80	550.80	72.00	2,742.60	22.24	
			13170744 - 3	216.40	56.20	112.00	384.60	1.69	
			סה"כ צריכה	2,336.20	607.00	184.00	3,127.20		
6	7712	עמינח	13170738 - 1	831.50	178.40	107.60	1,117.50	10.64	
			סה"כ צריכה	831.50	178.40	107.60	1,117.50		
7	7714	פי.איי.איי נטרווקס	13170738 - 3	847.70	295.30	718.40	1,861.40	4.21	
			סה"כ צריכה	847.70	295.30	718.40	1,861.40		
8	7737	ציבורי	13170738 - 10	-2,119.80	-550.80	-72.00	-2,742.60	22.24	
			13170744 - 3	-216.40	-56.20	-112.00	-384.60	1.69	
			13170738 - 15	24,590.20	5,343.40	10,564.10	40,497.70	2.82	
			13170738 - 1	-831.50	-178.40	-107.60	-1,117.50	10.64	
			13170738 - 3	-847.70	-295.30	-718.40	-1,861.40	4.21	
			13170738 - 6	-1,457.40	-255.40	-59.40	-1,772.20	14.82	
			13170738 - 7	-306.70	-65.00	-132.30	-504.00	7.61	
			13170738 - 9	-2,663.00	-67.20	-169.80	-2,900.00	21.77	
			13170744 - 1	-11,327.60	-3,286.00	-7,560.40	-22,174.00	84.99	
			13170744 - 4	-1,347.60	-30.00	-109.20	-1,486.80	20.65	
			13170744 - 8	-623.00	-23.60	-26.40	-673.00	10.08	
			סה"כ צריכה	2,849.50	535.50	1,496.60	4,881.60		
9	7717	רשתות תאורה בעמ	13170738 - 6	1,457.40	255.40	59.40	1,772.20	14.82	
			סה"כ צריכה	1,457.40	255.40	59.40	1,772.20		
			סה"כ צריכה	24,590.20	5,343.40	10,564.10	40,497.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				40,497.70		
			הפרש באחזים						



- פסגה (24,590.20 Kwh)
- גבע (5,343.40 Kwh)
- שפל (10,564.10 Kwh)

