



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (24/11/20 - 29/10/20)

תאריך הפקה: 26/11/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37169	בוני רינה בניה ופיתוח 2000 בע"מ	17313297 - 1	1,316.10	323.70	666.30	2,306.10	16.44	
			סה"כ צריכה	1,316.10	323.70	666.30	2,306.10		
2	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	3.30	0.20	0.00	3.50	0.22	
			אוור צח	21.64	6.00	4.68	32.32		
			סה"כ צריכה	24.94	6.20	4.68	35.82		
3	18647	צילר 1	15112977 - 1	9,793.60	1,481.00	939.00	12,213.60		
			סה"כ צריכה	9,793.60	1,481.00	939.00	12,213.60		
4	18646	צילר 2	15112932 - 1	7,718.20	1,399.20	837.70	9,955.10		
			סה"כ צריכה	7,718.20	1,399.20	837.70	9,955.10		
5	18645	צילר 3	15112933 - 1	8,661.40	2,197.30	1,181.20	12,039.90		
			סה"כ צריכה	8,661.40	2,197.30	1,181.20	12,039.90		
6	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	24.88	0.64	0.66	26.18	0.41	
			אוור צח	8.28	2.30	1.79	12.37		
			סה"כ צריכה	33.16	2.94	2.45	38.55		
7	28375	קומה 1 משרד 12 אולנט	16048031 - 3	1.95	0.00	0.00	1.95	0.15	
			אוור צח	8.28	2.30	1.79	12.37		
			סה"כ צריכה	10.24	2.30	1.79	14.32		
8	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	1.63	0.00	0.00	1.63	0.13	
			אוור צח	8.28	2.30	1.79	12.37		
			סה"כ צריכה	9.92	2.30	1.79	14.00		
9	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	88.00	0.00	0.00	88.00	12.32	
			אוור צח	50.51	14.00	10.93	75.44		
			סה"כ צריכה	138.51	14.00	10.93	163.44		
10	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	15.10	5.38	27.42	47.90	0.91	
			אוור צח	13.00	3.60	2.81	19.41		
			סה"כ צריכה	28.10	8.98	30.24	67.32		
11	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	19.58	5.18	0.70	25.47	1.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	13.22	3.66	2.86	19.74		
			סה"כ צריכה	32.80	8.85	3.56	45.21		
12	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	6.51	0.93	3.79	11.23	0.48	
			אוור צח	6.74	1.87	1.46	10.06		
			סה"כ צריכה	13.25	2.79	5.25	21.29		
13	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	38.91	0.00	0.00	38.91	4.74	
			אוור צח	11.16	3.09	2.42	16.67		
			סה"כ צריכה	50.08	3.09	2.42	55.59		
14	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	3.18	0.00	0.00	3.18	0.20	
			אוור צח	11.16	3.09	2.42	16.67		
			סה"כ צריכה	14.35	3.09	2.42	19.86		
15	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיוניקשין בע"מ	15129231 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוור צח	11.16	3.09	2.42	16.67		
			סה"כ צריכה	11.16	3.09	2.42	16.67		
16	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	17.10	0.43	0.00	17.54	2.06	
			אוור צח	8.28	2.30	1.79	12.37		
			סה"כ צריכה	25.39	2.73	1.79	29.91		
17	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	19.01	0.00	0.00	19.01	0.72	
			אוור צח	13.15	3.64	2.85	19.64		
			סה"כ צריכה	32.16	3.64	2.85	38.65		
18	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	15.47	0.86	2.13	18.46	0.67	
			אוור צח	7.91	2.19	1.71	11.82		
			סה"כ צריכה	23.39	3.06	3.84	30.28		
19	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	9.15	0.38	0.00	9.54	0.14	
			אוור צח	8.28	2.30	1.79	12.37		
			סה"כ צריכה	17.44	2.68	1.79	21.91		
20	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	18.61	3.06	1.47	23.14	2.43	
			אוור צח	8.28	2.30	1.79	12.37		
			סה"כ צריכה	26.89	5.35	3.26	35.51		
21	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	67.25	0.00	0.14	67.39	0.47	
			15129231 - 9	19.26	0.00	0.03	19.30	0.38	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129231 - 14	26.37	0.66	2.69	29.71	0.43	
			אוויר צח	47.58	13.19	10.30	71.07		
			סה"כ צריכה	160.46	13.84	13.16	187.47		
22	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובוטקיס	16226525 - 8	37.05	4.25	4.25	45.55	0.90	
			אוויר צח	31.11	8.62	6.73	46.46		
			סה"כ צריכה	68.16	12.87	10.98	92.01		
23	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	89.75	3.75	0.00	93.50	0.85	
			אוויר צח	29.45	8.16	6.37	43.98		
			סה"כ צריכה	119.20	11.91	6.37	137.48		
24	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	4.90	0.00	0.00	4.90	0.47	
			אוויר צח	10.56	2.93	2.29	15.78		
			סה"כ צריכה	15.46	2.93	2.29	20.68		
25	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	22.18	4.18	0.90	27.26	0.61	
			אוויר צח	15.07	4.18	3.26	22.51		
			סה"כ צריכה	37.25	8.36	4.16	49.77		
26	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	45.16	12.51	9.77	67.45		
			סה"כ צריכה	45.16	12.51	9.77	67.45		
27	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	26.09	7.23	5.65	38.97		
			סה"כ צריכה	26.09	7.23	5.65	38.97		
28	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	45.30	0.02	0.00	45.32	0.64	
			אוויר צח	16.71	4.63	3.62	24.95		
			סה"כ צריכה	62.01	4.65	3.62	70.27		
29	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	373.60	14.15	2.00	389.75	3.55	
			אוויר צח	25.56	7.08	5.53	38.17		
			סה"כ צריכה	399.16	21.23	7.53	427.92		
30	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	29.08	0.00	0.00	29.08	0.31	
			אוויר צח	11.89	3.29	2.57	17.76		
			סה"כ צריכה	40.97	3.29	2.57	46.84		
31	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שרותי כ"א	16226554 - 12	9.14	0.20	0.00	9.34	0.19	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	10.26	2.84	2.22	15.33		
			סה"כ צריכה	19.40	3.04	2.22	24.67		
32	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	96.86	0.20	0.00	97.06	1.39	
			אוויר צח	47.95	13.29	10.38	71.62		
			סה"כ צריכה	144.81	13.49	10.38	168.68		
33	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	17.70	0.15	0.00	17.85	1.82	
			אוויר צח	28.90	8.01	6.25	43.16		
			סה"כ צריכה	46.60	8.16	6.25	61.01		
34	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	2.06	0.00	0.00	2.06	0.32	
			אוויר צח	11.38	3.15	2.46	16.99		
			סה"כ צריכה	13.44	3.15	2.46	19.05		
35	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	33.82	0.88	0.00	34.70	0.65	
			אוויר צח	19.41	5.38	4.20	28.99		
			סה"כ צריכה	53.23	6.26	4.20	63.69		
36	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	18.95	1.60	0.00	20.55	0.58	
			אוויר צח	21.59	5.98	4.67	32.25		
			סה"כ צריכה	40.54	7.58	4.67	52.80		
37	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	55.55	0.00	0.00	55.55	0.43	
			אוויר צח	21.64	6.00	4.68	32.32		
			סה"כ צריכה	77.19	6.00	4.68	87.87		
38	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	2.60	0.00	1.75	4.35	0.29	
			אוויר צח	38.12	10.56	8.25	56.94		
			סה"כ צריכה	40.72	10.56	10.0005	61.29		
39	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	26.10	0.20	0.85	27.15	3.49	
			אוויר צח	14.54	4.03	3.15	21.72		
			סה"כ צריכה	40.64	4.23	4.00	48.87		
40	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסס בע"מ	16226554 - 10	52.10	1.42	0.00	53.52	0.66	
			אוויר צח	17.68	4.90	3.83	26.41		
			סה"כ צריכה	69.78	6.32	3.83	79.93		
41	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	20.70	2.75	0.10	23.55	0.52	
			אוויר צח	25.68	7.12	5.56	38.35		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	46.38	9.87	5.66	61.90		
42	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	6 - 16226554	16.44	0.68	0.12	17.24	0.18	
			אוויר צח	5.10	1.41	1.10	7.62		
			סה"כ צריכה	21.54	2.09	1.22	24.86		
43	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	14 - 15114152	70.10	0.00	0.00	70.10	1.17	
			אוויר צח	71.44	19.80	15.46	106.70		
			סה"כ צריכה	141.54	19.80	15.46	176.80		
44	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	8 - 15114152	15.06	0.06	0.20	15.32	0.35	
			אוויר צח	12.87	3.57	2.79	19.22		
			סה"כ צריכה	27.93	3.63	2.99	34.54		
45	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	7 - 15114152	37.26	0.00	0.00	37.26	0.29	
			אוויר צח	11.01	3.05	2.38	16.44		
			סה"כ צריכה	48.27	3.05	2.38	53.70		
46	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	12 - 15114152	25.48	0.66	2.70	28.84	0.30	
			אוויר צח	13.50	3.74	2.92	20.16		
			סה"כ צריכה	38.98	4.40	5.62	49.00		
47	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	3 - 15114152	17.34	0.22	0.92	18.48	0.41	
			אוויר צח	19.41	5.38	4.20	28.99		
			סה"כ צריכה	36.75	5.60	5.12	47.47		
48	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	4 - 15114152	32.75	0.80	0.00	33.55	0.79	
			אוויר צח	34.42	9.54	7.45	51.41		
			סה"כ צריכה	67.17	10.34	7.45	84.96		
49	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	5 - 15114152	0.20	0.00	0.00	0.20	0.14	
			אוויר צח	16.86	4.67	3.65	25.18		
			סה"כ צריכה	17.06	4.67	3.65	25.38		
50	18616	קומה 4 משרד 6A ביסיקס סחר בע"מ	6 - 15114152	15.05	1.80	0.00	16.85	0.60	
			אוויר צח	48.41	13.41	10.48	72.30		
			סה"כ צריכה	63.46	15.21	10.48	89.15		
51	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	9 - 15114152	50.70	3.15	0.95	54.80	0.62	
			אוויר צח	25.54	7.08	5.53	38.15		
			סה"כ צריכה	76.24	10.23	6.48	92.95		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	18620	קומה 4 משרד 8 פיננסי	15114152 - 11	64.65	0.50	2.15	67.30	4.85	
		אוויר צח		16.48	4.57	3.57	24.62		
		סה"כ צריכה		81.13	5.07	5.72	91.92		
53	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	3.64	0.00	0.08	3.72	0.25	
		אוויר צח		13.31	3.69	2.88	19.88		
		סה"כ צריכה		16.95	3.69	2.96	23.60		
54	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	9.38	0.92	0.00	10.30	0.24	
		אוויר צח		7.81	2.17	1.69	11.67		
		סה"כ צריכה		17.19	3.09	1.69	21.97		
55	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	7.82	0.00	0.00	7.82	0.18	
		אוויר צח		10.85	3.01	2.35	16.21		
		סה"כ צריכה		18.67	3.01	2.35	24.03		
56	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	5.90	0.00	0.00	5.90	0.33	
		אוויר צח		72.24	20.02	15.63	107.89		
		סה"כ צריכה		78.14	20.02	15.63	113.79		
57	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	20.64	0.48	1.52	22.64	0.33	
		אוויר צח		18.00	4.99	3.90	26.89		
		סה"כ צריכה		38.64	5.47	5.42	49.53		
58	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	91.00	25.45	50.30	166.75	4.64	
		אוויר צח		30.81	8.54	6.67	46.02		
		סה"כ צריכה		121.81	33.99	56.97	212.77		
59	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	49.04	0.02	0.00	49.06	0.91	
		אוויר צח		19.75	5.47	4.27	29.50		
		סה"כ צריכה		68.79	5.49	4.27	78.56		
60	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	16.95	0.35	0.00	17.30	0.82	
		אוויר צח		22.67	6.28	4.91	33.86		
		סה"כ צריכה		39.62	6.63	4.91	51.16		
61	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	46.90	0.00	0.00	46.90	0.88	
		אוויר צח		25.55	7.08	5.53	38.16		
		סה"כ צריכה		72.45	7.08	5.53	85.06		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
62	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	55.76	1.44	1.70	58.90	0.81	
		אוויר צח		21.77	6.03	4.71	32.52		
		סה"כ צריכה		77.53	7.47	6.41	91.42		
63	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.55	0.00	0.75	1.30		
		אוויר צח		23.66	6.56	5.12	35.33		
		סה"כ צריכה		24.21	6.56	5.87	36.63		
64	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	86.00	1.05	0.00	87.05	0.77	
		אוויר צח		24.17	6.70	5.23	36.10		
		סה"כ צריכה		110.17	7.75	5.23	123.15		
65	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	51.34	1.84	0.00	53.18	0.38	
		אוויר צח		9.03	2.50	1.95	13.48		
		סה"כ צריכה		60.37	4.34	1.95	66.66		
66	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	32.84	1.78	7.38	42.00	0.38	
		אוויר צח		11.01	3.05	2.38	16.44		
		סה"כ צריכה		43.85	4.83	9.76	58.44		
67	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	28.20	1.62	0.00	29.82	0.37	
		אוויר צח		9.03	2.50	1.95	13.48		
		סה"כ צריכה		37.23	4.12	1.95	43.30		
68	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	30.18	0.44	1.78	32.40	0.38	
		אוויר צח		8.62	2.39	1.86	12.87		
		סה"כ צריכה		38.80	2.83	3.64	45.27		
69	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		8.16	2.26	1.77	12.19		
		סה"כ צריכה		8.16	2.26	1.77	12.19		
70	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		11.70	3.24	2.53	17.48		
		סה"כ צריכה		11.70	3.24	2.53	17.48		
71	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	49.16	1.88	2.22	53.26	0.78	
		אוויר צח		26.32	7.29	5.70	39.30		
		סה"כ צריכה		75.48	9.17	7.92	92.56		
72	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	20.52	0.24	0.00	20.76	0.25	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אויר צח	16.75	4.64	3.62	25.01		
			סה"כ צריכה	37.27	4.88	3.62	45.77		
73	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	19.54	0.00	0.00	19.54	0.42	
			אויר צח	11.50	3.19	2.49	17.17		
			סה"כ צריכה	31.04	3.19	2.49	36.71		
74	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	16.30	0.42	0.00	16.72	0.24	
			אויר צח	17.33	4.80	3.75	25.89		
			סה"כ צריכה	33.63	5.22	3.75	42.61		
75	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	9.80	1.16	0.50	11.46	0.29	
			אויר צח	16.71	4.63	3.62	24.96		
			סה"כ צריכה	26.51	5.79	4.12	36.42		
76	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	79.45	0.45	3.30	83.20	0.91	
			אויר צח	25.55	7.08	5.53	38.16		
			סה"כ צריכה	105.00	7.53	8.83	121.36		
77	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אויר צח	8.23	2.28	1.78	12.29		
			סה"כ צריכה	8.23	2.28	1.78	12.29		
78	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	49.02	0.00	0.00	49.02	0.44	
			אויר צח	9.53	2.64	2.06	14.24		
			סה"כ צריכה	58.55	2.64	2.06	63.26		
79	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	7.62	0.04	0.00	7.66	0.22	
			אויר צח	11.53	3.19	2.49	17.21		
			סה"כ צריכה	19.15	3.23	2.49	24.87		
80	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	25.70	0.00	0.00	25.70	0.63	
			אויר צח	22.89	6.34	4.95	34.18		
			סה"כ צריכה	48.59	6.34	4.95	59.88		
81	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	22.82	0.58	0.00	23.40	0.41	
			אויר צח	16.46	4.56	3.56	24.59		
			סה"כ צריכה	39.28	5.14	3.56	47.99		
82	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	69.60	0.00	0.00	69.60	0.71	
			אויר צח	12.55	3.48	2.72	18.75		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	82.15	3.48	2.72	88.35		
83	35100	קומה 7 סימפליייה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	254.90	9.75	3.85	268.50	2.68	
			אוויר צח	76.83	21.29	16.63	114.75		
			סה"כ צריכה	331.73	31.04	20.48	383.25		
84	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	163.80	14.20	9.50	187.50	2.06	
			אוויר צח	117.23	32.49	25.37	175.09		
			סה"כ צריכה	281.03	46.69	34.87	362.59		
85	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,172.80	379.20	545.90	2,097.90	7.42	
			סה"כ צריכה	1,172.80	379.20	545.90	2,097.90		
			סה"כ צריכה	33,402.52	6,385.55	4,685.11	44,473.18		
			חשבון חברת חשמל	45,580.00	10,220.00	11,860.00	67,660.00		
			הפרש בקוט"ש	-12,177.48	-3,834.45	-7,174.89	-23,186.82		
			הפרש באחוזים	-26.72%	-37.52%	-60.50%	-34.27%		



■ פסגה (Kwh 33,402.52)  
■ גבע (Kwh 6,385.55)  
■ שפל (Kwh 4,685.11)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	1,738.30	481.70	376.20	2,596.20	37.84	
			סה"כ צריכה	1,738.30	481.70	376.20	2,596.20		

