



**דוח קוט"ש**

עבור: אינטרגאמא נכסים

דוח מסכם עבור: בית אינטרגאמא

תקופת דוח: (01/11/20 - 30/11/20)

תאריך הפקה: 01/12/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	35251	MTU	17312741 - 1	220.70	0.00	0.30	221.00	2.26	
			18075383 - 1	857.00	63.20	161.20	1,081.40		
			יט"א אויר צח 8	86.68	33.05	86.37	206.11	2.65	
			סה"כ צריכה	1,164.38	96.25	247.87	1,508.51		
2	35178	א.ד. דגן	17313076 - 1	1,383.10	521.40	1,296.20	3,200.70	6.27	
			סה"כ צריכה	1,383.10	521.40	1,296.20	3,200.70		
3	35241	אבנט ציוד רפואי (1986) בע"מ	17313537 - 1	432.60	50.70	130.50	613.80	9.09	
			יט"א אויר צח 35	2.90	0.00	0.00	2.90	0.97	
			סה"כ צריכה	435.50	50.70	130.50	616.70		
4	35344	אינומאיז	17313306 - 1	427.20	157.90	402.80	987.90	3.13	
			18075276 - 1	4,756.90	1,795.50	4,558.10	11,110.50		
			18075394 - 1	5,164.90	562.50	1,130.80	6,858.20		
			יט"א אויר צח 2	61.42	0.00	0.00	61.42	4.47	
			יט"א אויר צח 6	19.90	0.00	3.99	23.89	1.32	
			סה"כ צריכה	10,430.32	2,515.90	6,095.69	19,041.91		
5	35352	אלון אלול	17312733 - 1	52.20	8.90	0.20	61.30	0.76	
			18075249 - 1	389.50	59.30	83.20	532.00		
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	441.70	68.20	83.40	593.30		
6	35339	אליפסה	17313082 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	
			18075354 - 1	2,774.90	182.90	384.30	3,342.10		
			18075359 - 1	169.50	16.10	37.60	223.20		
			יט"א אויר צח 4	42.26	0.00	7.56	49.82	1.97	
			סה"כ צריכה	2,986.66	199.00	429.46	3,615.12		
7	35342	בריגה	18075222 - 1	584.00	217.90	554.30	1,356.20		
			18075294 - 1	1,802.90	391.90	937.60	3,132.40		
			יט"א אויר צח 35	17.82	0.00	0.00	17.82	0.97	
			סה"כ צריכה	2,404.72	609.80	1,491.90	4,506.42		
8	35334	גנרל מהנדסים	17313281 - 1	486.20	193.20	506.70	1,186.10	1.92	
			18075274 - 1	3,861.90	467.70	807.80	5,137.40		
			18075295 - 1	235.80	34.80	82.50	353.10		
			יט"א אויר צח 4	117.88	0.00	21.09	138.97	1.97	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	35188	גנרל מהנדסים מחסן	17313290 - 1	4,701.78	695.70	1,418.09	6,815.57	20.21	
			יט"א אויר צח 34	0.00	0.00	0.00	0.00		
			יט"א אויר צח 30	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,630.20	121.40	234.00	2,985.60		
10	35337	הרה מד	17313075 - 1	99.60	19.00	46.80	165.40	3.13	
			17313474 - 1	279.80	18.10	40.10	338.00	19.47	
			18075395 - 1	1,089.20	231.60	487.00	1,807.80		
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,468.60	268.70	573.90	2,311.20		
11	35189	טופ סאן	17312898 - 1	479.30	62.60	162.60	704.50	14.27	
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	479.30	62.60	162.60	704.50		
12	35343	טי אנד איי	17313443 - 1	247.20	79.10	200.80	527.10	3.44	
			18075358 - 1	357.00	34.30	86.70	478.00		
			יט"א אויר צח 4	26.69	0.00	4.78	31.46	1.97	
			סה"כ צריכה	630.89	113.40	292.28	1,036.56		
13	35195	טי אנד איי מחסן	18075242 - 1	559.90	43.10	111.00	714.00		
			יט"א אויר צח 36	0.00	0.00	0.00	0.00		
			יט"א אויר צח 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	559.90	43.10	111.00	714.00		
14	35186	טמבור מרכז הדרכה	17313556 - 1	44.60	2.20	0.70	47.50	8.17	
			סה"כ צריכה	44.60	2.20	0.70	47.50		
15	35338	טמבור מרכז הדרכה קומה 1 (דרום)	18075250 - 1	19.10	1.80	4.50	25.40		
			18075382 - 1	0.30	0.00	0.00	0.30		
			יט"א אויר צח 4	13.34	0.00	2.39	15.73	1.97	
			סה"כ צריכה	32.74	1.80	6.89	41.43		
16	35355	טמבור 2.ק.	18075234 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075352 - 1	786.90	40.20	71.30	898.40		
			18075379 - 1	5,126.70	919.40	2,210.30	8,256.40		
			יט"א אויר צח 37	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5,913.60	959.60	2,281.60	9,154.80		
17	35357	טמבור ק.קרקע	17312734 - 1	529.70	68.80	177.80	776.30	4.65	
			17312771 - 1	366.80	30.60	71.20	468.60	4.95	
			17313473 - 1	370.70	47.00	114.90	532.60	11.74	
			18075258 - 1	912.20	81.60	199.00	1,192.80		
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	35183	יגאל סלהוב - מסעדת בראשית	17313289 - 1	2,179.40	228.00	562.90	2,970.30	21.13	
			סה"כ צריכה	0.10	0.30	0.00	0.40		
19	35346	מבנה גזית	17312667 - 1	1,376.00	153.10	390.50	1,919.60	12.15	
			17312742 - 1	0.30	0.00	0.00	0.30	2.38	
			18075270 - 1	60.60	10.00	25.80	96.40		
			יט"א אויר צח 6	10.25	0.00	2.06	12.31	1.32	
			סה"כ צריכה	1,447.15	163.10	418.36	2,028.61		
20	35184	מחסן דלתא	17313555 - 1	2,137.10	99.80	267.00	2,503.90	21.02	
			סה"כ צריכה	2,137.10	99.80	267.00	2,503.90		
21	35196	סיטי שוב	18075347 - 1	4,283.70	607.30	1,385.60	6,276.60		
			יט"א אויר צח 32	103.23	0.00	18.58	121.81	2.91	
			סה"כ צריכה	4,386.93	607.30	1,404.18	6,398.41		
22	35333	סנסיבל	17313282 - 1	304.00	118.50	311.10	733.60	1.39	
			18075239 - 1	375.50	44.00	98.40	517.90		
			18075251 - 1	1,983.50	289.70	612.90	2,886.10		
			יט"א אויר צח 8	184.66	70.42	184.01	439.09	2.65	
			סה"כ צריכה	2,847.66	522.62	1,206.41	4,576.69		
23	35353	סנסיבל מחסן	18075360 - 1	1,122.20	329.50	850.30	2,302.00		
			18075373 - 1	1.95	0.00	0.00	1.95		
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,124.15	329.50	850.30	2,303.95		
24	35190	פניני חוכמה מחסן A	17313149 - 1	240.10	60.20	147.20	447.50	4.84	
			יטא אויר צח 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	240.10	60.20	147.20	447.50		
25	35349	פניני חוכמה משרדים	18075268 - 1	2,145.30	592.30	1,459.70	4,197.30		
			18075272 - 1	4,357.80	695.60	1,412.80	6,466.20		
			יט"א אויר צח 31	160.43	0.00	39.73	200.16	1.42	
			סה"כ צריכה	6,663.53	1,287.90	2,912.23	10,863.66		
26	35360	ציבורי 100%	17312667 - 1	-1,376.00	-153.10	-390.50	-1,919.60	12.15	
			17312733 - 1	-52.20	-8.90	-0.20	-61.30	0.76	
			17312734 - 1	-529.70	-68.80	-177.80	-776.30	4.65	
			17312741 - 1	-220.70	0.00	-0.30	-221.00	2.26	
			17312742 - 1	-0.30	0.00	0.00	-0.30	2.38	
			17312771 - 1	-366.80	-30.60	-71.20	-468.60	4.95	
			17312898 - 1	-479.30	-62.60	-162.60	-704.50	14.27	
			17313074 - 1	-147.90	-58.00	-151.90	-357.80	4.78	




מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.13	-165.40	-46.80	-19.00	-99.60	17313075 - 1			
	6.27	-3,200.70	-1,296.20	-521.40	-1,383.10	17313076 - 1			
	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17313082 - 1			
	4.84	-447.50	-147.20	-60.20	-240.10	17313149 - 1			
	1.92	-1,186.10	-506.70	-193.20	-486.20	17313281 - 1			
	1.39	-733.60	-311.10	-118.50	-304.00	17313282 - 1			
	21.13	-0.40	0.00	-0.30	-0.10	17313289 - 1			
	20.21	-2,985.60	-234.00	-121.40	-2,630.20	17313290 - 1			
	3.13	-987.90	-402.80	-157.90	-427.20	17313306 - 1			
	7.38	-96.50	-0.30	-0.20	-96.00	17313348 - 1			
	3.44	-527.10	-200.80	-79.10	-247.20	17313443 - 1			
	11.74	-532.60	-114.90	-47.00	-370.70	17313473 - 1			
	19.47	-338.00	-40.10	-18.10	-279.80	17313474 - 1			
	9.09	-613.80	-130.50	-50.70	-432.60	17313537 - 1			
	4.77	-983.70	-418.30	-161.70	-403.70	17313550 - 1			
	21.02	-2,503.90	-267.00	-99.80	-2,137.10	17313555 - 1			
	8.17	-47.50	-0.70	-2.20	-44.60	17313556 - 1			
		-1,356.20	-554.30	-217.90	-584.00	18075222 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18075234 - 1			
		-517.90	-98.40	-44.00	-375.50	18075239 - 1			
		-714.00	-111.00	-43.10	-559.90	18075242 - 1			
		-532.00	-83.20	-59.30	-389.50	18075249 - 1			
		-25.40	-4.50	-1.80	-19.10	18075250 - 1			
		-2,886.10	-612.90	-289.70	-1,983.50	18075251 - 1			
		-1,192.80	-199.00	-81.60	-912.20	18075258 - 1			
		78,875.80	21,051.20	8,909.70	48,914.90	18075260 - 1			
		-4,197.30	-1,459.70	-592.30	-2,145.30	18075268 - 1			
		-96.40	-25.80	-10.00	-60.60	18075270 - 1			
		-6,466.20	-1,412.80	-695.60	-4,357.80	18075272 - 1			
		-5,137.40	-807.80	-467.70	-3,861.90	18075274 - 1			
		-11,110.50	-4,558.10	-1,795.50	-4,756.90	18075276 - 1			
		-3,132.40	-937.60	-391.90	-1,802.90	18075294 - 1			
		-353.10	-82.50	-34.80	-235.80	18075295 - 1			
		-1,410.70	-572.70	-217.20	-620.80	18075298 - 1			
		-3,744.80	-422.10	-235.70	-3,087.00	18075299 - 1			
		-5,029.60	-2,033.00	-795.00	-2,201.60	18075300 - 1			
		-6,276.60	-1,385.60	-607.30	-4,283.70	18075347 - 1			
		-7,027.30	-796.60	-603.40	-5,627.30	18075349 - 1			

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		-1,341.40	-340.40	-133.30	-867.70	18075351 - 1			
		-898.40	-71.30	-40.20	-786.90	18075352 - 1			
		-3,342.10	-384.30	-182.90	-2,774.90	18075354 - 1			
		-458.70	-105.80	-44.80	-308.10	18075355 - 1			
		-28.30	0.00	0.00	-28.30	18075357 - 1			
		-478.00	-86.70	-34.30	-357.00	18075358 - 1			
		-223.20	-37.60	-16.10	-169.50	18075359 - 1			
		-2,302.00	-850.30	-329.50	-1,122.20	18075360 - 1			
		-1.95	0.00	0.00	-1.95	18075373 - 1			
		-8,256.40	-2,210.30	-919.40	-5,126.70	18075379 - 1			
		-0.30	0.00	0.00	-0.30	18075382 - 1			
		-1,081.40	-161.20	-63.20	-857.00	18075383 - 1			
		182,666.80	59,747.70	24,442.70	98,476.40	18075393 - 1			
		-6,858.20	-1,130.80	-562.50	-5,164.90	18075394 - 1			
		-1,807.80	-487.00	-231.60	-1,089.20	18075395 - 1			
		-731.70	-89.70	-60.00	-582.00	18075396 - 1			
	1.97	-262.21	-39.79	0.00	-222.42	19051902 - 1			
	1.42	-200.16	-39.73	0.00	-160.43	19051902 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051902 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051902 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051971 - 1			
	2.12	-91.66	-14.03	0.00	-77.63	19051971 - 2			
	1.32	-36.19	-6.05	0.00	-30.14	19051971 - 3			
	2.91	-121.81	-18.58	0.00	-103.23	19051971 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051982 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051982 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051982 - 3			
	2.65	-896.11	-375.54	-143.71	-376.86	19051982 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051985 - 1			
	4.47	-136.50	0.00	0.00	-136.50	19051985 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051985 - 3			
	0.97	-20.72	0.00	0.00	-20.72	19051985 - 4			
		150,900.99	53,120.29	21,374.39	76,406.31	סה"כ צריכה			
		458.70	105.80	44.80	308.10	18075355 - 1	קומסייף ק.2	35238	27
	2.12	24.75	3.79	0.00	20.96	יט"א אויר צח 33			
		483.45	109.59	44.80	329.06	סה"כ צריכה			
		28.30	0.00	0.00	28.30	18075357 - 1	קונוורג (PCG)	35336	28
		731.70	89.70	60.00	582.00	18075396 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			יט"א אויר צח 4	22.24	0.00	3.98	26.22	1.97	
			סה"כ צריכה	632.54	60.00	93.68	786.22		
29	35345	קמרו	1 - 18075300	2,201.60	795.00	2,033.00	5,029.60		
			1 - 18075349	5,627.30	603.40	796.60	7,027.30		
			יט"א אויר צח 2	75.07	0.00	0.00	75.07	4.47	
			סה"כ צריכה	7,903.97	1,398.40	2,829.60	12,131.97		
30	35340	קפאטיקום	1 - 17313550	403.70	161.70	418.30	983.70	4.77	
			1 - 18075298	620.80	217.20	572.70	1,410.70		
			1 - 18075299	3,087.00	235.70	422.10	3,744.80		
			יט"א אויר צח 8	105.52	40.24	105.15	250.91	2.65	
			סה"כ צריכה	4,217.02	654.84	1,518.25	6,390.11		
31	35171	קפאטיקום מחסן לובי	1 - 17313074	147.90	58.00	151.90	357.80	4.78	
			סה"כ צריכה	147.90	58.00	151.90	357.80		
32	35239	רפ"ק	1 - 17313348	96.00	0.20	0.30	96.50	7.38	
			1 - 18075351	867.70	133.30	340.40	1,341.40		
			יט"א אויר צח 33	56.67	0.00	10.24	66.91	2.12	
			סה"כ צריכה	1,020.37	133.50	350.94	1,504.81		
			סה"כ צריכה	147,391.30	33,352.40	80,798.90	261,542.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				261,542.60		
			הפרש באחזים						



■ פסגה (Kwh 147,391.30)  
■ גבע (Kwh 33,352.40)  
■ שפל (Kwh 80,798.90)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	35282	יט"א אויר צח 1	1 - 19051985	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	35281	יט"א אויר צח 2	19051985 - 2	136.50	0.00	0.00	136.50	4.47	
			סה"כ צריכה	136.50	0.00	0.00	136.50		
3	35275	יט"א אויר צח 3	19051902 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	35276	יט"א אויר צח 30	19051902 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	35274	יט"א אויר צח 31	19051902 - 2	160.43	0.00	39.73	200.16	1.42	
			סה"כ צריכה	160.43	0.00	39.73	200.16		
6	35280	יט"א אויר צח 32	19051971 - 4	103.23	0.00	18.58	121.81	2.91	
			סה"כ צריכה	103.23	0.00	18.58	121.81		
7	35278	יט"א אויר צח 33	19051971 - 2	77.63	0.00	14.03	91.66	2.12	
			סה"כ צריכה	77.63	0.00	14.03	91.66		
8	35283	יט"א אויר צח 34	19051985 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	35284	יט"א אויר צח 35	19051985 - 4	20.72	0.00	0.00	20.72	0.97	
			סה"כ צריכה	20.72	0.00	0.00	20.72		
10	35269	יט"א אויר צח 36	19051982 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	35270	יט"א אויר צח 37	19051982 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	35273	יט"א אויר צח 4	19051902 - 1	222.42	0.00	39.79	262.21	1.97	
			סה"כ צריכה	222.42	0.00	39.79	262.21		
13	35277	יט"א אויר צח 5	19051971 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	35279	יט"א אויר צח 6	19051971 - 3	30.14	0.00	6.05	36.19	1.32	
			סה"כ צריכה	30.14	0.00	6.05	36.19		
15	35271	יט"א אויר צח 7	19051982 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	35272	יט"א אויר צח 8	19051982 - 4	376.86	143.71	375.54	896.11	2.65	
			סה"כ צריכה	376.86	143.71	375.54	896.11		
17	41002	מיזוג אויר לבדיקה	17313008 - 1	3,303.40	467.10	2,031.40	5,801.90	129.00	
			17313045 - 1	208.40	84.00	218.40	510.80	276.78	
			17313046 - 1	247.30	99.60	259.30	606.20	267.72	
			17313177 - 1	900.10	10.70	42.40	953.20	31.08	
			17313305 - 1	4,274.40	1,109.10	2,892.90	8,276.40	29.46	
			17313310 - 1	1,736.30	172.10	510.80	2,419.20	18.36	
			18075241 - 1	11,686.40	3,694.40	9,667.10	25,047.90		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		18,838.50	7,465.70	2,869.80	8,503.00	18075248 - 1			
		11,844.80	4,916.40	1,895.30	5,033.10	18075278 - 1			
		436.10	179.00	70.50	186.60	18075353 - 1			
		27,733.80	8,470.60	3,494.40	15,768.80	18075380 - 1			
		16,615.20	5,856.00	2,604.40	8,154.80	18075399 - 1			
		119,084.00	42,510.00	16,571.40	60,002.60	סה"כ צריכה			
		78,875.80	21,051.20	8,909.70	48,914.90	18075260 - 1	שנאים	35551	18
		182,666.80	59,747.70	24,442.70	98,476.40	18075393 - 1			
		261,542.60	80,798.90	33,352.40	147,391.30	סה"כ צריכה			

