



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (01/11/20 - 30/11/20)

תאריך הפקה: 03/12/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40237	הוצל"פ כפר סבא	19093445 - 1	-96.20	-35.60	-92.40	-224.20	0.32	
			19093445 - 2	-3,550.20	-827.60	-1,971.20	-6,349.00	36.00	
			19093445 - 3	-6,589.80	-2,430.60	-6,207.10	-15,227.50	21.60	
			19093445 - 4	18,503.40	4,390.80	10,801.80	33,696.00	92.33	
			תוספת צריכה	248.02	32.91	75.93	356.86		
			סה"כ צריכה	8,515.22	1,129.91	2,607.03	12,252.16		
2	39049	לוח יח קרור 1 בגג	19093445 - 1	96.20	35.60	92.40	224.20	0.32	
			סה"כ צריכה	96.20	35.60	92.40	224.20		
3	39050	לוח יח קרור 2 בגג	19093445 - 2	3,550.20	827.60	1,971.20	6,349.00	36.00	
			סה"כ צריכה	3,550.20	827.60	1,971.20	6,349.00		
4	39051	לוח משאבות בגג	19093445 - 3	6,589.80	2,430.60	6,207.10	15,227.50	21.60	
			סה"כ צריכה	6,589.80	2,430.60	6,207.10	15,227.50		
			סה"כ צריכה	18,751.42	4,423.71	10,877.73	34,052.86		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				34,052.86		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (18,751.42 Kwh)
- גבע (4,423.71 Kwh)
- שפל (10,877.73 Kwh)

