



דוח קוט"ש

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בניין 2

תקופת דוח: (30/11/20 - 01/11/20)

תאריך הפקה: 03/12/20


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40138	C4 ביומד - חשמל בניין 2	81019049 - 5	2,853.80	712.80	1,478.40	5,045.00	15.40	
			סה"כ צריכה	2,853.80	712.80	1,478.40	5,045.00		
2	40137	DNA בניין 2	81019049 - 4	1,000.20	206.00	503.90	1,710.10	5.50	
			סה"כ צריכה	1,000.20	206.00	503.90	1,710.10		
3	29925	KONE בניין 2 קומת קרקע	16226508 - 6	1,533.00	483.80	1,067.00	3,083.80	17.25	
			סה"כ צריכה	1,533.00	483.80	1,067.00	3,083.80		
4	24880	ארט מדיקל בניין 2	16226508 - 2	5,747.20	994.40	2,278.00	9,019.60	41.38	
			סה"כ צריכה	5,747.20	994.40	2,278.00	9,019.60		
5	40126	גדות מיכליות ומאגרים לחימיקלים בע"מ בניין 2 קומה 6	81018717 - 1	9,065.40	1,654.80	4,078.80	14,799.00	38.40	
			סה"כ צריכה	9,065.40	1,654.80	4,078.80	14,799.00		
6	26710	גולף בניין 2 קומה 1	16226508 - 4	10,668.00	2,292.00	5,589.60	18,549.60	47.60	
			סה"כ צריכה	10,668.00	2,292.00	5,589.60	18,549.60		
7	40129	דרך לחיים בניין 2 קומה 6	81018717 - 4	3,401.20	278.60	560.40	4,240.20	17.80	
			סה"כ צריכה	3,401.20	278.60	560.40	4,240.20		
8	40134	ואליוס בניין 2 קומה 5	81019049 - 1	2,179.00	799.20	2,007.80	4,986.00	11.40	
			סה"כ צריכה	2,179.00	799.20	2,007.80	4,986.00		
9	40127	חשמל XMPie בניין 2 קומה 7	81018717 - 2	13,067.20	4,420.80	11,208.00	28,696.00	48.00	
			סה"כ צריכה	13,067.20	4,420.80	11,208.00	28,696.00		
10	40133	ישראלפט בניין 2 קומה 4 מאור וכוח	81018717 - 8	11,236.40	2,778.40	6,080.40	20,095.20	65.20	
			סה"כ צריכה	11,236.40	2,778.40	6,080.40	20,095.20		
11	40269	מיזוג אויר בניין 2	81006477 - 1	115.20	43.20	110.40	268.80		
			81006477 - 2	121.20	45.60	115.20	282.00		
			81006477 - 3	100.80	37.20	94.80	232.80		
			81006477 - 4	30,960.00	3,241.20	136.80	34,338.00	192.00	
			81006477 - 8	7.60	2.80	7.60	18.00		
			81017123 - 1	382.80	112.80	6.00	501.60	6.00	
			81017123 - 2	1,300.80	109.20	172.80	1,582.80	205.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017123 - 3	206.40	48.00	118.80	373.20		
			81017123 - 4	9,553.20	2,639.70	4,753.20	16,946.10	47.10	
			81017123 - 5	621.60	243.60	502.80	1,368.00	9.60	
			81017123 - 6	1,968.80	729.80	1,879.20	4,577.80	9.00	
			81017123 - 7	414.40	124.00	266.40	804.80	26.40	
			81017123 - 8	4,556.00	1,710.80	4,376.40	10,643.20	29.60	
			סה"כ צריכה	50,308.80	9,087.90	12,540.40	71,937.10		
12	40141	משרדי סודסקו בניין 2	81019049 - 8	5,323.20	994.40	2,488.40	8,806.00	24.40	
			סה"כ צריכה	5,323.20	994.40	2,488.40	8,806.00		
13	40128	ניופארם חשמל בניין 2 קומה 7	81018717 - 3	177.80	66.60	169.40	413.80	4.20	
			סה"כ צריכה	177.80	66.60	169.40	413.80		
14	40136	סמאנג' בניין 2 קומה 5	81019049 - 3	2,869.40	259.80	644.20	3,773.40	16.00	
			סה"כ צריכה	2,869.40	259.80	644.20	3,773.40		
15	26711	ספארק ביונד בניין 2	16226508 - 5	2,586.40	424.00	740.00	3,750.40	16.35	
			סה"כ צריכה	2,586.40	424.00	740.00	3,750.40		
16	26709	פקס חוזר 2000 בע"מ בניין 2 קומה 2	16226508 - 3	674.20	149.20	386.20	1,209.60	4.51	
			סה"כ צריכה	674.20	149.20	386.20	1,209.60		
17	40135	צ'יטה רסטורנט בניין 2 קומה 6	81019049 - 2	1,514.46	179.31	376.68	2,070.45	8.39	
			סה"כ צריכה	1,514.46	179.31	376.68	2,070.45		
18	40268	ציבורי בניין 2	81006477 - 5	2,704.40	768.30	1,150.30	4,623.00	10.10	
			81006477 - 6	3,023.50	780.20	1,636.50	5,440.20	16.20	
			81006477 - 7	2,836.00	237.60	464.80	3,538.40	16.40	
			81029831 - 1	469.10	160.40	217.30	846.80	2.20	
			81029831 - 2	821.30	308.60	785.40	1,915.30	2.80	
			81029831 - 3	777.60	216.00	149.50	1,143.10	2.70	
			81029831 - 4	1,987.50	500.00	274.50	2,762.00	7.20	
			81029831 - 5	544.90	215.80	341.90	1,102.60	3.00	
			81029831 - 6	405.60	95.90	82.50	584.00	1.70	
			81029831 - 7	634.50	163.20	304.70	1,102.40	2.60	
			81029831 - 8	610.20	208.00	534.30	1,352.50	4.60	
			סה"כ צריכה	14,814.60	3,654.00	5,941.70	24,410.30		
19	40132	קולופלס בניין 2 קומה 5 מאור וכוח	81018717 - 7	1,104.80	138.20	334.60	1,577.60	6.20	
			סה"כ צריכה	1,104.80	138.20	334.60	1,577.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	40139	קומפאס בניין 2	81019049 - 6	5,223.60	1,035.20	1,730.00	7,988.80	21.60	
			סה"כ צריכה	5,223.60	1,035.20	1,730.00	7,988.80		
21	23848	קלו מדיקל בניין 2	16226508 - 1	1,310.00	55.20	89.60	1,454.80	15.64	
			סה"כ צריכה	1,310.00	55.20	89.60	1,454.80		
			סה"כ צריכה	146,658.66	30,664.61	60,293.48	237,616.75		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				237,616.75		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 146,658.66)
■ גבע (Kwh 30,664.61)
■ שפל (Kwh 60,293.48)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40267	צ'ילרים 12/7 בניין 2	81006477 - 1	115.20	43.20	110.40	268.80		
			81006477 - 2	121.20	45.60	115.20	282.00		
			81006477 - 3	100.80	37.20	94.80	232.80		
			81006477 - 4	30,960.00	3,241.20	136.80	34,338.00	192.00	
			81006477 - 8	7.60	2.80	7.60	18.00		
			81017123 - 1	382.80	112.80	6.00	501.60	6.00	
			81017123 - 2	1,300.80	109.20	172.80	1,582.80	205.20	
			81017123 - 3	206.40	48.00	118.80	373.20		
			81017123 - 4	9,553.20	2,639.70	4,753.20	16,946.10	47.10	
			81017123 - 5	621.60	243.60	502.80	1,368.00	9.60	
			סה"כ צריכה	43,369.60	6,523.30	6,018.40	55,911.30		
2	40266	צ'ילרים 24/7 בניין 2	81017123 - 6	1,968.80	729.80	1,879.20	4,577.80	9.00	
			81017123 - 7	414.40	124.00	266.40	804.80	26.40	
			81017123 - 8	4,556.00	1,710.80	4,376.40	10,643.20	29.60	
			סה"כ צריכה	6,939.20	2,564.60	6,522.00	16,025.80		

