



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/11/20 - 30/11/20)

תאריך הפקה: 06/12/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	272.13	32.52	61.43	366.08	3.92	
			סה"כ צריכה	272.13	32.52	61.43	366.08		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,347.28	476.97	986.94	3,811.20	9.83	
			סה"כ צריכה	2,347.28	476.97	986.94	3,811.20		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	2,008.80	398.14	943.56	3,350.51	16.14	
			00023364 - 8	729.58	114.81	267.68	1,112.07	6.78	
			סה"כ צריכה	2,738.38	512.95	1,211.24	4,462.57		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	7,013.72	2,174.59	5,270.35	14,458.67	53.86	
			00021300 - 7	-2,187.28	-711.21	-1,720.18	-4,618.67	35.61	
			00021300 - 8	-1,462.26	-430.03	-1,065.35	-2,957.64	13.56	
			סה"כ צריכה	3,364.18	1,033.35	2,484.82	6,882.36		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	2,187.28	711.21	1,720.18	4,618.67	35.61	
			סה"כ צריכה	2,187.28	711.21	1,720.18	4,618.67		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	1,462.26	430.03	1,065.35	2,957.64	13.56	
			סה"כ צריכה	1,462.26	430.03	1,065.35	2,957.64		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	954.11	309.01	719.13	1,982.25	3.31	
			סה"כ צריכה	954.11	309.01	719.13	1,982.25		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	1,009.61	380.50	969.88	2,359.98	3.34	
			00021300 - 2	7,532.94	2,038.47	4,542.71	14,114.12	79.73	
			00021300 - 3	5,838.42	1,123.51	2,921.83	9,883.76	101.66	
			00021300 - 4	129.63	35.93	91.70	257.26	44.32	
			00021300 - 5	8,749.66	3,074.73	7,988.85	19,813.24	32.76	
			סה"כ צריכה	23,260.25	6,653.14	16,514.98	46,428.37		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	25,936.72	7,871.60	19,042.76	52,851.08	181.52	
			00020900 - 1	-2,347.28	-476.97	-986.94	-3,811.20	9.83	
			00021300 - 1	-1,009.61	-380.50	-969.88	-2,359.98	3.34	
			00021300 - 2	-7,532.94	-2,038.47	-4,542.71	-14,114.12	79.73	
			00021300 - 3	-5,838.42	-1,123.51	-2,921.83	-9,883.76	101.66	
			00021300 - 4	-129.63	-35.93	-91.70	-257.26	44.32	
			00021300 - 5	-8,749.66	-3,074.73	-7,988.85	-19,813.24	32.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	30,776.60	8,498.92	19,505.36	58,780.88	123.20	
			00022181 - 1	-272.13	-32.52	-61.43	-366.08	3.92	
			00023361 - 1	-6,820.49	-2,058.48	-4,533.11	-13,412.08	32.89	
			00023361 - 2	-2,756.72	-735.07	-1,777.75	-5,269.53	14.24	
			00023361 - 3	-5,370.25	-1,187.26	-2,737.92	-9,295.43	23.40	
			00023361 - 4	-2,479.27	-635.84	-858.56	-3,973.67	12.90	
			00023361 - 5	-2,875.22	-932.03	-2,362.98	-6,170.23	13.08	
			00023361 - 6	-2,397.83	-807.63	-2,061.28	-5,266.73	11.36	
			00023361 - 7	-2,865.41	-779.64	-1,966.47	-5,611.53	14.82	
			00023364 - 1	-1,030.46	-221.09	-398.18	-1,649.73	9.86	
			00023364 - 2	19.32	19.41	43.96	82.69	1.52	
			00023364 - 3	32.75	3.31	9.90	45.96	0.31	
			00023364 - 4	-46.98	-7.12	-14.32	-68.42	0.52	
			00023364 - 5	-389.43	-62.70	-144.22	-596.36	4.05	
			00023364 - 6	-84.93	-18.99	-43.17	-147.09	1.74	
			00023364 - 7	-75.39	-5.31	-1.30	-82.00	0.64	
			סה"כ צריכה	3,693.36	1,779.42	4,139.37	9,612.16		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	6,820.49	2,058.48	4,533.11	13,412.08	32.89	
			00023361 - 8	-2,008.80	-398.14	-943.56	-3,350.51	16.14	
			00023364 - 1	1,030.46	221.09	398.18	1,649.73	9.86	
			00023364 - 8	-729.58	-114.81	-267.68	-1,112.07	6.78	
			סה"כ צריכה	5,112.58	1,766.62	3,720.04	10,599.24		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	3,275.96	526.39	1,180.23	4,982.59	19.60	
			00023322 - 1	1,213.59	191.25	435.86	1,840.70	6.84	
			סה"כ צריכה	4,489.55	717.64	1,616.10	6,823.29		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,756.72	735.07	1,777.75	5,269.53	14.24	
			00023364 - 2	-19.32	-19.41	-43.96	-82.69	1.52	
			סה"כ צריכה	2,737.40	715.66	1,733.79	5,186.84		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	5,370.25	1,187.26	2,737.92	9,295.43	23.40	
			00023364 - 5	389.43	62.70	144.22	596.36	4.05	
			סה"כ צריכה	5,759.69	1,249.97	2,882.14	9,891.79		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,875.22	932.03	2,362.98	6,170.23	13.08	
			00023364 - 3	-32.75	-3.31	-9.90	-45.96	0.31	
			סה"כ צריכה	2,842.46	928.73	2,353.08	6,124.27		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,397.83	807.63	2,061.28	5,266.73	11.36	
			00023364 - 4	46.98	7.12	14.32	68.42	0.52	
			סה"כ צריכה	2,444.80	814.75	2,075.60	5,335.16		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,865.41	779.64	1,966.47	5,611.53	14.82	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	75.39	5.31	1.30	82.00	0.64	
			סה"כ צריכה	2,940.80	784.96	1,967.77	5,693.53		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,479.27	635.84	858.56	3,973.67	12.90	
			00023364 - 6	84.93	18.99	43.17	147.09	1.74	
			סה"כ צריכה	2,564.19	654.83	901.73	4,120.76		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	48,609.76	14,773.50	36,442.34	99,825.60	200.19	
			סה"כ צריכה	48,609.76	14,773.50	36,442.34	99,825.60		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	86,285.05	32,501.50	83,136.15	201,922.70	305.90	
			סה"כ צריכה	86,285.05	32,501.50	83,136.15	201,922.70		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	49,373.20	14,343.80	32,695.30	96,412.30		
			סה"כ צריכה	49,373.20	14,343.80	32,695.30	96,412.30		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	34,242.50	9,708.75	24,898.95	68,850.20	225.70	
			סה"כ צריכה	34,242.50	9,708.75	24,898.95	68,850.20		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס (לא פעיל - משו"ך לשנאי 4)	00011159 - 1	17,356.10	7,200.85	17,723.45	42,280.40	151.90	
			סה"כ צריכה	17,356.10	7,200.85	17,723.45	42,280.40		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	119,846.80	43,813.25	109,649.95	273,310.00	552.00	
			סה"כ צריכה	119,846.80	43,813.25	109,649.95	273,310.00		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	25,936.72	7,871.60	19,042.76	52,851.08	181.52	
			סה"כ צריכה	25,936.72	7,871.60	19,042.76	52,851.08		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	30,776.60	8,498.92	19,505.36	58,780.88	123.20	
			סה"כ צריכה	30,776.60	8,498.92	19,505.36	58,780.88		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס (לא פעיל משו"ך לשנאי 10)	00011141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	21,523.92	4,604.96	11,293.72	37,422.60	294.32	
			סה"כ צריכה	21,523.92	4,604.96	11,293.72	37,422.60		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	43,392.60	13,300.20	32,625.72	89,318.52	189.76	
			00023317 - 1	-3,275.96	-526.39	-1,180.23	-4,982.59	19.60	
			סה"כ צריכה	40,116.64	12,773.81	31,445.49	84,335.93		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	181,246.15	68,187.75	169,503.90	418,937.80	726.10	
			סה"כ צריכה	181,246.15	68,187.75	169,503.90	418,937.80		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	193,342.70	75,713.40	201,101.60	470,157.70		
			סה"כ צריכה	193,342.70	75,713.40	201,101.60	470,157.70		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	848,656.14	299,992.09	756,438.96	1,905,087.19		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,905,087.19		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (848,656.14 Kwh)
- גבע (299,992.09 Kwh)
- שפל (756,438.96 Kwh)

