



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 204 (ישן 126)

תקופת דוח: (01/11/20 - 30/11/20)

תאריך הפקה: 07/12/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.04	1,169.70	351.00	153.70	665.00	17312766 - 1	מבנה 204 איי דיגטל	38029	1
		114.68	19.80	10.38	84.50	ציבורי ומ"א			
		1,284.38	370.80	164.08	749.50	סה"כ צריכה			
	8.90	1,494.30	627.30	259.40	607.60	17312920 - 1	מבנה 204 ג'אסט סיגר	39856	2
		130.12	35.40	17.52	77.20	ציבורי			
		1,624.42	662.70	276.92	684.80	סה"כ צריכה			
		2,908.80	1,033.50	441.00	1,434.30	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		2,908.80				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 1,434.30)
- גבע (Kwh 441.00)
- שפל (Kwh 1,033.50)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.04	-1,169.70	-351.00	-153.70	-665.00	17312766 - 1	מבנה 204 ציבורי	39409	1
	38.44	2,908.80	1,033.50	441.00	1,434.30	17312768 - 1			
	8.90	-1,494.30	-627.30	-259.40	-607.60	17312920 - 1			
		244.80	55.20	27.90	161.70	סה"כ צריכה			

