



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (08/12/20 - 07/12/20)

תאריך הפקה: 20/12/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42202	בניין A סירוס - סופר פארם	00017841 - 8	648.75	255.03	2,236.35	3,140.13	126.54	
			00023662 - 1	18.12	6.79	51.93	76.85	2.67	
			00023662 - 2	19.63	6.51	40.68	66.82	2.28	
			00023662 - 3	63.33	20.005	140.51	223.85	6.55	
			סה"כ צריכה	749.83	288.34	2,469.48	3,507.64		
2	42200	בניין A סירוס - ק.1. אוה טרייד	00017841 - 2	425.41	130.65	1,129.16	1,685.22	40.82	
			00023697 - 8	0.003	0.002	0.008	0.01	0.008	
			סה"כ צריכה	425.42	130.65	1,129.17	1,685.24		
3	42217	בניין A סירוס - ק.2. (לשעבר 18 אינטראקטיב/קנדה)	00023662 - 6	26.80	10.74	111.20	148.74	11.39	
			סה"כ צריכה	26.80	10.74	111.20	148.74		
4	42227	בניין A סירוס - ק.2. (לשעבר קול סטריט/קנדה)	00023697 - 7	41.87	14.23	121.64	177.74	5.55	
			סה"כ צריכה	41.87	14.23	121.64	177.74		
5	42199	בניין A סירוס - ק.2. פיליפ חדד	00017841 - 5	35.78	9.94	109.31	155.03	5.62	
			00017841 - 6	34.83	9.28	92.93	137.04	5.14	
			סה"כ צריכה	70.60	19.22	202.25	292.07		
6	42237	בניין A סירוס סופר פארם UPS	00025156 - 2	980.41	319.50	2,650.77	3,950.67	89.31	
			סה"כ צריכה	980.41	319.50	2,650.77	3,950.67		
7	42197	בניין A לייף פלאזה - חינואוי	00017841 - 3	195.23	39.01	490.33	724.57	27.65	
			סה"כ צריכה	195.23	39.01	490.33	724.57		
8	42226	בניין A לייף פלאזה - חינואוי	00023697 - 6	0.001	-0.001	-0.002	-0.002	0.01	
			סה"כ צריכה	0.001	-0.001	-0.002	-0.002		
9	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	00017841 - 7	341.15	113.92	910.01	1,365.08	28.65	
			סה"כ צריכה	341.15	113.92	910.01	1,365.08		
10	42225	בניין A מסעדת השף - י.י. שגב	00023697 - 5	19.90	6.26	52.40	78.56	2.18	
			סה"כ צריכה	19.90	6.26	52.40	78.56		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	42209	בניין B - סמסונג	00019007 - 7	3.87	1.27	10.20	15.33	0.39	
			סה"כ צריכה	3.87	1.27	10.20	15.33		
12	42204	בניין B ליוף פלאזה - main 7 ק.3	00019007 - 2	41.29	8.67	96.39	146.35	7.46	
			סה"כ צריכה	41.29	8.67	96.39	146.35		
13	42222	בניין B ליוף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	00023678 - 6	16.32	3.76	48.20	68.27	2.79	
			סה"כ צריכה	16.32	3.76	48.20	68.27		
14	42223	בניין B ליוף פלאזה - מארק וגיא דיזיין	00023678 - 7	212.78	30.31	471.50	714.58	27.31	
			סה"כ צריכה	212.78	30.31	471.50	714.58		
15	42221	בניין B ליוף פלאזה - מארק וגיא דיזיין בע"מ	00023678 - 5	22.39	4.15	53.39	79.92	3.70	
			סה"כ צריכה	22.39	4.15	53.39	79.92		
16	42208	בניין B ליוף פלאזה - סטון היידג	00019007 - 6	47.08	9.43	124.93	181.45	7.08	
			סה"כ צריכה	47.08	9.43	124.93	181.45		
17	42203	בניין B ליוף פלאזה - סנדביץ פקטורי	00019007 - 1	94.25	118.05	515.43	727.73	40.008	
			סה"כ צריכה	94.25	118.05	515.43	727.73		
18	42206	בניין B ליוף פלאזה - פטרוכימיים	00019007 - 4	28.85	7.44	82.32	118.60	6.34	
			00019007 - 5	-1.72	-0.57	-4.58	-6.87	0.15	
			סה"כ צריכה	27.13	6.87	77.74	111.74		
19	42215	בניין B ליוף פלאזה - פליטיקה	00023515 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	42259	בניין B פליטיקה קומה 2	14155760 - 3	166.00	23.20	367.60	556.80	27.22	
			סה"כ צריכה	166.00	23.20	367.60	556.80		
21	42260	בניין B פליטיקה קומה 5	14155760 - 4	120.00	25.60	260.00	405.60	16.64	
			סה"כ צריכה	120.00	25.60	260.00	405.60		
22	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	48.00	16.80	201.60	266.40	14.18	
			סה"כ צריכה	48.00	16.80	201.60	266.40		
23	42224	בניין B קונדיטורית השף - י.י. שגב	00023678 - 8	19.64	6.36	52.35	78.35	2.14	
			סה"כ צריכה	19.64	6.36	52.35	78.35		
24	42188	בניין C *יח אוויר צח ב.חינוי	00015689 - 3	63.53	19.75	211.48	294.76	13.57	
			סה"כ צריכה	63.53	19.75	211.48	294.76		
25	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חינוי	00015689 - 4	5.91	0.86	9.55	16.32	6.94	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5.91	0.86	9.55	16.32		
26	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	00015689 - 6	192.51	64.23	508.46	765.20	16.22	
			סה"כ צריכה	192.51	64.23	508.46	765.20		
27	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	00015689 - 7	390.62	123.74	1,180.51	1,694.86	61.44	
			סה"כ צריכה	390.62	123.74	1,180.51	1,694.86		
28	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	00015689 - 8	388.02	121.18	906.20	1,415.39	41.41	
			סה"כ צריכה	388.02	121.18	906.20	1,415.39		
29	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	00015689 - 2	8.29	2.77	22.16	33.21	0.71	
			סה"כ צריכה	8.29	2.77	22.16	33.21		
30	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	00015689 - 5	6.49	2.17	17.33	25.99	0.56	
			סה"כ צריכה	6.49	2.17	17.33	25.99		
31	42234	בניין C go so	00024864 - 6	7.86	1.44	30.41	39.71	3.52	
			סה"כ צריכה	7.86	1.44	30.41	39.71		
32	42252	בניין C איגל	00025427 - 8	159.96	35.02	413.68	608.66	23.35	
			סה"כ צריכה	159.96	35.02	413.68	608.66		
33	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	00005140 - 1	50.98	9.12	106.48	166.58	5.78	
			סה"כ צריכה	50.98	9.12	106.48	166.58		
34	42235	בניין C אקופוז	00024864 - 7	37.54	3.74	75.16	116.44	4.65	
			סה"כ צריכה	37.54	3.74	75.16	116.44		
35	42243	בניין C ביקוניקס	00025243 - 10	7.54	1.94	23.55	33.04	1.78	
			00025243 - 11	1.61	0.11	5.83	7.55	1.17	
			00025243 - 12	0.41	0.00	1.53	1.94	0.22	
			סה"כ צריכה	9.56	2.06	30.91	42.53		
36	42251	בניין C המילטון (2012)	00025427 - 7	23.20	4.14	54.88	82.23	4.53	
			סה"כ צריכה	23.20	4.14	54.88	82.23		
37	42231	בניין C חברת סולגרין בע"מ	00024864 - 4	2.69	0.90	9.06	12.65	2.07	
			סה"כ צריכה	2.69	0.90	9.06	12.65		
38	42250	בניין C עו"ד אורי הן	00025427 - 6	18.63	1.72	41.60	61.95	3.13	
			סה"כ צריכה	18.63	1.72	41.60	61.95		
39	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	00025508 - 5	32.64	15.80	121.74	170.18	7.65	
			סה"כ צריכה	32.64	15.80	121.74	170.18		
40	42254	בניין C צילר 5 ב.חיוני	00025508 - 2	21.27	2.59	28.59	52.45	57.50	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	21.27	2.59	28.59	52.45		
41	42230	בניין C ק.6 ארקין	3 - 00024864	22.78	7.21	62.32	92.31	4.37	
			סה"כ צריכה	22.78	7.21	62.32	92.31		
42	42229	בניין C ק.6 בטרי וונצרט	2 - 00024864	101.14	16.59	246.02	363.74	15.63	
			סה"כ צריכה	101.14	16.59	246.02	363.74		
43	42247	בניין C ק.7 NVP	3 - 00025427	17.04	9.79	96.39	123.22	8.36	
			סה"כ צריכה	17.04	9.79	96.39	123.22		
44	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	2 - 00025427	263.53	65.72	630.85	960.10	25.76	
			סה"כ צריכה	263.53	65.72	630.85	960.10		
45	42248	בניין C ק.8 כהנאה	4 - 00025427	37.90	8.20	89.88	135.97	6.10	
			סה"כ צריכה	37.90	8.20	89.88	135.97		
46	42244	בניין C קומה 1 רגוס מרכזי עסקים בעמ	13 - 00025243	71.67	18.51	167.90	258.08	6.64	
			14 - 00025243	27.77	9.23	73.46	110.45	2.47	
			15 - 00025243	39.09	12.98	115.47	167.54	6.02	
			סה"כ צריכה	138.52	40.72	356.82	536.07		
47	42240	בניין C קומה 2 מנהל הדיור הממשלתי	1 - 00025243	182.06	55.09	457.99	695.14	19.72	
			2 - 00025243	176.52	56.43	459.05	692.01	18.26	
			3 - 00025243	185.84	58.28	476.42	720.54	19.06	
			סה"כ צריכה	544.42	169.80	1,393.47	2,107.69		
48	42241	בניין C קומה 3 מנהל הדיור הממשלתי	4 - 00025243	81.69	24.20	199.06	304.95	10.66	
			5 - 00025243	67.46	20.77	160.16	248.39	8.56	
			6 - 00025243	65.76	21.41	167.70	254.88	8.90	
			סה"כ צריכה	214.91	66.38	526.92	808.21		
49	42242	בניין C קומה 4 מיקרוסופט	7 - 00025243	0.00	0.00	0.32	0.32	0.77	
			8 - 00025243	0.66	0.22	1.94	2.82	0.54	
			9 - 00025243	3.34	0.99	9.22	13.55	1.12	
			סה"כ צריכה	4.00	1.22	11.47	16.69		
50	42228	בניין C קומה 5 מיקרוסופט	1 - 00024864	132.68	44.40	353.48	530.56	12.75	
			4 - 00024864	-2.69	-0.90	-9.06	-12.65	2.07	
			סה"כ צריכה	129.99	43.50	344.41	517.90		
51	42232	בניין C שלט מייקרוסופט	5 - 00024864	-0.005	-0.0010	-0.02	-0.02	0.001	
			סה"כ צריכה	-0.005	-0.0010	-0.02	-0.02		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	42255	בנין C ק.1- משרד סנדביץ פקטורי	00025508 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
							סה"כ צריכה	0.00	
53	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	00023662 - 7	212.40	37.13	610.60	860.13	53.65	
			00023662 - 8	1,444.20	440.17	3,950.70	5,835.08	157.75	
							סה"כ צריכה	6,695.20	
54	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	00023678 - 1	316.72	64.70	861.62	1,243.04	70.16	
			00023678 - 2	158.98	49.28	424.86	633.12	16.88	
							סה"כ צריכה	1,876.16	
55	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	00023662 - 4	182.93	61.16	491.77	735.86	15.91	
			00023662 - 5	6.15	2.05	28.26	36.46	13.54	
							סה"כ צריכה	772.32	
56	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	00023678 - 3	0.97	0.31	2.63	3.90	0.36	
			00023678 - 4	36.02	11.99	95.85	143.87	3.05	
							סה"כ צריכה	147.77	
57	42212	לייף פלאזה - חניון	00022182 - 1	344.50	97.75	835.36	1,277.60	43.87	
			00023697 - 1	-0.004	0.002	-0.003	-0.005	0.01	
			00023697 - 2	-8.72	-0.63	-12.88	-22.22	0.82	
			00023697 - 3	-4.69	-0.34	-7.03	-12.06	0.45	
			00023697 - 4	0.003	-0.001	0.007	0.009	0.02	
							סה"כ צריכה	1,243.32	
				9,253.33	2,800.23	25,225.04	37,278.60		
							0.00	חשבון חברת חשמל	
							37,278.60	הפרש בקוט"ש	
								הפרש באחוזים	



פסגה (Kwh 9,253.33) 25%  
 גבע (Kwh 2,800.23) 8%  
 שפל (Kwh 25,225.04) 68%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A ראשי שנאי T2 + חניונים	00023512 - 1	0.00	0.00	15,276.36	15,276.36	632.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	15,276.36	15,276.36		
2	42213	בניין B ראשי שנאי T1	00022746 - 1	1,777.98	491.28	4,701.30	6,970.56	250.44	
			סה"כ צריכה	1,777.98	491.28	4,701.30	6,970.56		
3	42186	בניין C שנאי 3	00015689 - 1	2,597.72	802.84	6,776.36	10,176.92	290.48	
			סה"כ צריכה	2,597.72	802.84	6,776.36	10,176.92		
4	42253	בניין C שנאי 4	00025508 - 1	796.20	195.28	2,014.36	3,005.84	142.80	
			סה"כ צריכה	796.20	195.28	2,014.36	3,005.84		

