



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (14/09/20 - 17/08/20)

תאריך הפקה: 23/12/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	10.22	2,812.00	1,103.00	652.99	1,056.01	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		2,812.00	1,103.00	652.99	1,056.01	סה"כ צריכה			
	17.64	3,218.74	866.54	784.19	1,568.01	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,218.74	866.54	784.19	1,568.01	סה"כ צריכה			
	10.09	1,137.01	238.83	235.90	662.28	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,137.01	238.83	235.90	662.28	סה"כ צריכה			
	386.72	48,462.85	7,698.31	11,733.17	29,031.37	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		48,462.85	7,698.31	11,733.17	29,031.37	סה"כ צריכה			
	968.48	150,149.00	40,806.24	35,016.00	74,326.76	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	262.63	-5,853.81	-341.42	-695.60	-4,816.79	00022150 - 2			
	298.36	-72,058.26	-24,249.52	-17,464.39	-30,344.35	00022150 - 3			
	10.22	-2,812.00	-1,103.00	-652.99	-1,056.01	00022150 - 4			
	386.72	-48,462.85	-7,698.31	-11,733.17	-29,031.37	00022150 - 5			
	10.09	-1,137.01	-238.83	-235.90	-662.28	00022150 - 6			
	17.64	-3,218.74	-866.54	-784.19	-1,568.01	00022150 - 7			
		16,606.34	6,308.62	3,449.76	6,847.96	סה"כ צריכה			
	262.63	5,853.81	341.42	695.60	4,816.79	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		5,853.81	341.42	695.60	4,816.79	סה"כ צריכה			
	298.36	72,058.26	24,249.52	17,464.39	30,344.35	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		72,058.26	24,249.52	17,464.39	30,344.35	סה"כ צריכה			
		150,149.00	40,806.24	35,016.00	74,326.76	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		150,149.00				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פיסגה (Kwh 74,326.76)
- גבע (Kwh 35,016.00)
- שפל (Kwh 40,806.24)

