

### דוח קוט"ש


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (15/11/20 - 19/10/20)

תאריך הפקה: 23/12/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	13.18	2,784.32	859.10	562.99	1,362.24	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		2,784.32	859.10	562.99	1,362.24	סה"כ צריכה			
	9.52	3,083.27	604.98	509.11	1,969.17	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,083.27	604.98	509.11	1,969.17	סה"כ צריכה			
	5.28	1,204.85	169.35	111.13	924.37	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,204.85	169.35	111.13	924.37	סה"כ צריכה			
	166.09	31,053.34	2,313.77	3,439.67	25,299.90	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		31,053.34	2,313.77	3,439.67	25,299.90	סה"כ צריכה			
	364.64	100,004.28	21,049.24	15,002.88	63,952.16	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	30.53	-336.65	-121.11	-47.88	-167.66	00022150 - 2			
	147.18	-48,014.42	-12,704.99	-8,056.59	-27,252.84	00022150 - 3			
	13.18	-2,784.32	-859.10	-562.99	-1,362.24	00022150 - 4			
	166.09	-31,053.34	-2,313.77	-3,439.67	-25,299.90	00022150 - 5			
	5.28	-1,204.85	-169.35	-111.13	-924.37	00022150 - 6			
	9.52	-3,083.27	-604.98	-509.11	-1,969.17	00022150 - 7			
		13,527.43	4,275.94	2,275.51	6,975.99	סה"כ צריכה			
	30.53	336.65	121.11	47.88	167.66	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		336.65	121.11	47.88	167.66	סה"כ צריכה			
	147.18	48,014.42	12,704.99	8,056.59	27,252.84	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		48,014.42	12,704.99	8,056.59	27,252.84	סה"כ צריכה			
		100,004.28	21,049.24	15,002.88	63,952.16	סה"כ צריכה			
		104,220.00	22,180.00	15,700.00	66,340.00	חשבון חברת חשמל			
		-4,215.72	-1,130.76	-697.12	-2,387.84	הפרש בקוט"ש			
		-4.05%	-5.10%	-4.44%	-3.60%	הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 63,952.16)
- גבע (Kwh 15,002.88)
- שפל (Kwh 21,049.24)

