



דוח קוט"ש

עבור: כנען אחזקות


דוח מסכם עבור: קניון כנעאן

תקופת דוח: (24/12/20 - 25/11/20)

תאריך הפקה: 27/12/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32670	אופטיקה	80004586 - 1	38.10	13.00	92.40	143.50	1.60	
			מיזוג אויר	29.47	13.87	41.65	84.99		
			סה"כ צריכה	67.57	26.87	134.05	228.49		
2	32686	אורנג' - מרכז תקשורת	81018710 - 5	61.80	14.00	91.80	167.60	1.70	
			מיזוג אויר	47.80	14.93	41.38	104.12		
			סה"כ צריכה	109.60	28.93	133.18	271.72		
3	32665	איסחאק חדאד	80004553 - 4	151.07	57.74	383.92	592.73	3.09	
			סה"כ צריכה	151.07	57.74	383.92	592.73		
4	32684	אתנא מעוף בע"מ	81018710 - 3	201.80	34.90	577.20	813.90	17.40	
			מיזוג אויר	156.09	37.23	260.18	453.50		
			סה"כ צריכה	357.89	72.13	837.38	1,267.40		
5	32680	בוטיק הארנק	80004595 - 6	43.23	6.67	98.05	147.95	1.69	
			מיזוג אויר	33.44	7.12	44.20	84.75		
			סה"כ צריכה	76.67	13.79	142.25	232.71		
6	32660	בזק און ליין	80003848 - 2	3,331.95	1,253.72	8,529.85	13,115.52	73.66	
			מיזוג אויר	2,577.31	1,337.29	3,844.98	7,759.57		
			סה"כ צריכה	5,909.25	2,591.01	12,374.83	20,875.09		
7	32681	בנק הפועלים	80004595 - 7	1,224.85	487.08	3,128.86	4,840.79	25.91	
			מיזוג אויר	947.44	519.55	1,410.39	2,877.37		
			סה"כ צריכה	2,172.29	1,006.63	4,539.25	7,718.17		
8	32682	מן הטבע	81018710 - 1	104.00	31.90	144.70	280.60	2.20	
			מיזוג אויר	80.45	34.03	65.23	179.70		
			סה"כ צריכה	184.45	65.93	209.93	460.30		
9	39189	קודאק	80004553 - 5	121.16	49.62	304.53	475.32	5.88	
			סה"כ צריכה	121.16	49.62	304.53	475.32		
			סה"כ צריכה	9,149.97	3,912.63	19,059.32	32,121.91		
			חשבון חברת חשמל			84,940.00	84,940.00		
			הפרש בקוט"ש			-65,880.68	-52,818.09		
			הפרש באחוזים			-77.56%	-62.18%		





■ פסגה (Kwh 9,149.97)
■ גבע (Kwh 3,912.63)
■ שפל (Kwh 19,059.32)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32691	מיזוג אויר 50 % על חברת הניהול	81025564 - 1	3,872.00	1,964.00	5,708.00	11,544.00	260.00	
				3,872.00	1,964.00	5,708.00	11,544.00		

